

違反公表対象物一覧

平成30年9月20日現在

【北消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
厨房館	岡山市北区新屋敷町一丁目10番13号	自動火災報知設備未設置(防火対象物全体)

【西消防署管内(吉備中央町の区域を含みます。)]

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		

【中消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		

【東消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
現在、掲載はありません。		

【南消防署管内】

防火対象物の名称	所在地	違反の内容
なんでも屋(A、B、C棟)	岡山市南区大福161番地1	屋内消火栓設備未設置