

保健福祉総務課長 様

担当課長 せのお病院事務長

設計支援委員会結果報告書

平成14年 6月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>せのお病院内 一般浴室出入口・物干場出入口改修工事 (1)一般浴室(2階)出入口の段差対策 ・段差の解消、手摺の設置 (2)洗濯物の物干場(3階)への出入口の段差対策 ・段差解消、手摺設置、滑止め・照明の工夫、表示等</p>	
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>	
<p>(1)一般浴室 段差解消 ・スロープでなく、幅の広い段を固定 ・段の縁に注意喚起の色テープを貼る ・昇降する場所には、縦手摺りを付ける その他 ・脱衣場には背もたれのない椅子を置く ・脱衣場には、動かず滑らない敷物を</p> <p>(2)物干場 段差解消 ・内側は、スロープでも、段でもよい ・外側は、コンクリートの段を拡げては ・据え置きタイプは危険 ・縁に色を付けるなど注意喚起をする その他 ・手摺りは色を付けて分かりやすくする ・足下を照らす照明を設置する</p>	<p>・幅の広い段を固定します。 ・注意喚起の色テープをつけます。 ・縦手摺り等を設置します。</p> <p>・背もたれのない椅子を置きます。 ・足の取られない敷物を置きます。</p> <p>・コンクリート段を拡げます。 ・段の縁に色テープ等を付けます。</p> <p>・手摺りを設置し、色で分かりやすくします。 ・足下灯を設置します。</p>	