

保健福祉総務課長 様

生活安全課
担当課長 守安 睦明

設計支援委員会結果報告書

平成 14 年 6 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>西大寺市民会館車椅子用渡り廊下及びトイレ設置工事</p> <p>場所 岡山市向州 1 番 1 号 岡山市西大寺市民会館</p> <p>内容 正面玄関から大ホール客席へ車椅子等で出入りするのためのスロープを設けるとともに途中に多目的トイレを設置するもの。</p> <p>整備年度 平成 14 年度 (平成 13 年度繰越事業)</p>	
<p>設計支援委員からの意見</p>		<p>具体化の結果・状況</p>
<p>1. 多目的トイレ</p> <p>(1) 出入り口扉の有効開口幅員 900mm 以上の確保</p> <p>(2) 出入り口扉の内側施錠装置の大型レバー化</p> <p>(3) 鏡の大型化</p> <p>(4) 荷物置き台の設置</p> <p>(5) 汚物入れの設置</p> <p>(6) 汚物流しの設置</p> <p>(7) トイレを 2 棟設置</p> <p>(8) 便器の位置をコーナーに設置</p> <p>(9) 多目的トイレの中にも手摺を設置</p>	<p>(1) 確保する</p> <p>(2) 設置する</p> <p>(3) 変更する</p> <p>(4) 設置する</p> <p>(5) 設置する</p> <p>(6) 設置している</p> <p>(7) 今回の場所では、建築基準法上制約があり不可能です</p> <p>(8) L字型手摺が設置出来なくなるので現設計で行います</p> <p>(9) 設置する</p>	