

区内第 438号
平成14年 7月26日

保健福祉総務課長 様

区画整理課
担当課長 佐藤 邦久

設計支援委員会結果報告書

平成14年 6月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	JR大元駅前東口広場整備工事	
	設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
	<ul style="list-style-type: none">・誘導ブロック配置の際、曲がり角を極力造らないでほしい・誘導ブロックの色は何色か。・凹凸はどのくらいか。・バス停部で誘導ブロックを止めた方がいいのではないか。・誘導ブロックの折れ点に警告ブロックを入れた方がいいのではないか。・横断歩道の箇所には誘導音がなるようになるのか。・車道部より誘導ブロックまでの距離はどのくらいか。	<ul style="list-style-type: none">・極力複雑な折れ点を造らないよう調整している。(現在、修正中である。)・色は、黄色でJIS規格に適合したものを使用している。・JIS規格に適合した製品である。・修正した。・鈴木委員様より「ない方が良い」との意見であったため持ち帰り検討した結果、警告ブロックは入れないものとした。・現在、関係機関と調整中であるが、当課としては強く要望していく予定である。・2m以上確保している。 <p>今後も詳細部分については、検討、相談していく予定である。</p>