

保健福祉総務課長 様

総合病院岡山市立市民病院

総務課長 松島 良久

## 設計支援委員会結果報告書

平成14年8月22日設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

## 記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山市立市民病院本館3階便所・洗面所改修工事</p> <p>(1) 便所改修</p> <p>出入口と便所の床面段差解消 男子便所と女子便所の分離 身体障害者用便所の新設 壁面タイル貼・天井塗装改修</p> <p>(2) 洗面所改修</p> <p>洗面台改修 床面シート貼替 壁面・天井塗装改修</p>	
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況	
<p>(1) 便所改修</p> <p>男子便所・女子便所への入口は引戸でなくカーテン等が使い勝手がいい。</p> <p>障害者用便所を一箇所設置するよりも、個々のトイレを広くしたほうがいいのでは？</p> <p>汚物処理室の配置は入口側のほうがいいのでは？</p> <p>大便器用トイレのドアは、一部カーテンにしたほうがいい。</p> <p>トイレ内の手摺はL字型がいい。</p> <p>天井に横手摺(バー)を設置すれば、多用途に使用できる。</p>	<p>全体のレイアウト変更を含め、検討中。 (引戸は取り止め)</p> <p>全体のレイアウト変更を含め、検討中。</p> <p>病棟スタッフと協議した結果、当院ではスタッフ利用がほとんどのため、現状の配置とします。</p> <p>病棟スタッフと協議した結果、プライバシー保護の観点から、ドアのままとします。設置します。</p> <p>設置します。</p>	

設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>(2) 洗面所改修</p> <p>洗面台は一般用と車椅子用に分けてほしい。</p> <p>蛇口はレバー式で、なるべく長いものを。</p> <p>洗面台に、荷物を置けるスペースがとれるような考慮を。</p> <p>入口の幅を最低1.8mに。</p>	<p>全体の長さ、蛇口の数等を再検討し、分けるようにします。</p> <p>長いものを設置します。</p> <p>設計のなかで検討します。</p> <p>1メートル以上確保します。</p>