

設計支援委員会結果報告書

平成15年5月21日

保健福祉総務課長 様

障害福祉課長

設計支援委員会結果報告書

平成15年3月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

| | |
|---------------|--|
| 事業名 (整備概要) | 民間生活関連施設(公証役場)トイレ改修等工事 (障害者用トイレの改修、出入口にスロープの設置) |
|---------------|--|

| 設計支援委員からの意見 | 具体化の結果・状況 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 トイレ室内が 3,200× 2,350で広すぎないか | 1 管理事務所をトイレと倉庫に改修するため、適当と考えています。 |
| 2 引き戸の開口有効寸法が 820となっているが 900あるといい。 | 2 設計変更します。 |
| 3 トイレ室内にベンチ等座れる所があった方がいい。 | 3 ベンチシートを設置します。 |
| 4 便座の配置について、角を背にして、可動手すりにはどうか。 | 4 設計変更します。 |
| 5 ベビーシートは、はね上げ式の方がいい。 | 5 設計変更します。 |
| 6 壁に手すりを付けた方がいい。 | 6 設計変更します。 |
| 7 J R西大寺駅、倉敷イオンの便所を参考にしてください。 | 7 現地を確認して見ます。 |
| 8 廊下に物がないようにしてほしい | 8 そのようにします。 |