

設計支援委員会結果報告書

平成15年7月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 <整備概要></p>	<p>岡山市立北公民館牟佐分館改修工事 <便所の洋式化・水洗化(合併浄化槽設置)、広間等の天井の改修、玄関スロープの設置、台所改修(床嵩上げ、たれ壁撤去改修等)、図書コーナーへの連絡通路設置(既存壁の撤去)></p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>トイレの入口を男女とも開き戸から引き戸にし、車椅子での利用がしやすいようにできないか。</p> <p>男子トイレの柱と壁を撤去して広くし、車椅子が入りやすくしてはどうか。</p> <p>男子トイレの中の小便器と大便器の間の開き戸を引き戸にできないか。できない場合、開き戸の幅を車椅子が通れるように、70センチメートルに広げられないか。</p> <p>女子トイレの便器と手洗いの間の壁を除いて広くし、便器を入口に真正面に向けて置き、車椅子での利用がしやすい多目的トイレのようにしてはどうか。</p>	<p>屋根を支える柱があり、戸が廊下にはみ出ると、廊下の幅が狭くなり車椅子が通りにくくなるので、男子トイレはできないが、女子トイレは、台所側に向けて引き戸にする。(写真有り)</p> <p>建物の構造上、屋根を支える小便器と大便器の間の柱は撤去できないが、小便器と手洗いの間の柱と壁は撤去する。(写真有り)</p> <p>柱があるので、引き戸にはできないが、開き戸の幅は、70センチメートルに広げる。</p> <p>壁を除き、便器を入口に真正面に向けて置き、車椅子での利用がしやすい多目的トイレのようにする。(写真有り)</p>



女性用トイレ入り口(引き戸)



女性用トイレ内部



入り口にはスロープを設置しました



男性用トイレ内部