

保健福祉企画総務課長 様

公 園 課
課長 内 田 耕 二

設計支援委員会結果報告書

平成 1 9 年 1 月設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>国際児童年記念公園こどもの森多目的トイレ新設工事 ・岡山市学南町三丁目地内 ・多目的トイレ棟プレハブ造(床面積: A = 4 . 3 1 m²) ・整備年度: H 1 8 年度 ・整備事業費: 約 5 0 0 万円</p>
<p>設計支援委員からの意見</p>	<p>具体化の結果・状況</p>
<p>非常ボタンを低い位置にも設置を。 カギをどうするのか? 汚物流し(できれば温水が出る) もしくは汚物入れの設置を。 トイレのホームレス対応は? インタホンの設置を。 手摺は高低 2 本あるが 1 本でいい。 手洗いはレバー式かセンサー式か? 鏡の取り付け方の変更を。 入り口に点字を。 多目的トイレの所在を示すサインの 設置、安全な使用のためのマニュアル づくりを。 スイッチは位置がよく判るように。 管理棟から施錠開錠できるように。 内壁の変更を(水に弱く水周りに 使用するのは不適)。 床材のタイル張りを変更できないか (目地に臭いが付き易い)。</p>	<p>設置します。 独立キーとします。 汚物入れを設置します。 管理体制で対応(開園時間帯は見回り等 による監視、閉園時間帯は施錠)します。 設置せず巡回や確実な施錠・開錠等の管理 面の強化により対応します。 勾配があり安全確保のため設計どおり 2 本 のままとします。 現設計どおりレバー式とします。 極力低い位置から、大きめのフラット鏡を 設置します。 入り口と便器立ち位置への点字設置します。 まちづくりの一部としての今後の検討課題 として取り組んでいきます。 人感センサーのためスイッチはありません。 管理体制で対応します。 化粧ケイカル板に変更します。 現設計のままとさせていただきたい。 以上、運用面・予算面から検討した結果、 現設計を変更・追加します。</p>