

保健福祉企画総務課長 様

都市緑化フェア推進課長 石田 尚昭

設計支援委員会結果報告書

平成19年5月の設計支援委員会に付議した、下記の施設整備事業について、結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	(仮称)西大寺南ふれあい公園整備 (仮称)西大寺南ふれあい公園内体験学習施設整備
設計支援委員からの意見	具体化の結果・状況
<p>平成19年2月23日の設計支援委員会において、ご意見を頂いた事項の報告と対応確認</p> <p>【(仮称)西大寺南ふれあい公園整備】 インターロッキングブロックは時間が経過するとデコボコが生じやすいので、注意してほしい。</p> <p>園路は起伏やうねりが無い、平坦な形状にしてほしい。 駐車場から体験学習施設までの誘導ブロックは直線的にしてほしい。 誘導ブロック方向転換は直角にしてほしい。</p> <p>アーチ型の車止めを設置する場合は、白杖先が入らない形状にしてほしい。</p> <p>【(仮称)西大寺南ふれあい公園内体験学習施設整備】 階段手すりは2段式で、端部は各階フロア一部まで延ばしてほしい。 トイレはオストメイト対応で、幼児用の便器を設置してほしい。 多目的ホール内の可動席の手すりは動く(遊びがある)ものがほとんどで工夫してほしい。 施設案内に音声案内を設置してほしい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・公園内に使用するインターロッキングブロックは不陸が生じにくい製品を使用します。 ・平坦な整備をします。 ・直線的な整備をします。 ・直角方向転換できる様に整備します。 ・柱形状で認識しやすい車止めを整備します。今回はアーチ型は設置しません。 ・2段式及び端部確保をします。 ・それぞれ、1階に整備をします。 ・遊びが少なくなる加工をします。 ・1階インフォメーションの総合案内板で音声対応をします。