

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容 旭西排水センター
需 要 場 所 等	岡山市北区七日市西町6番10号
受 電 設 備	旭西排水センター特別高圧室
業 種 及 び 用 途	産業用
供 給 電 気 方 式	三相3線式
受 電 電 圧	60,000V
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	2回線受電
契 約 電 力	1,250kW (契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。) 最大需要電力が契約電力を上回った場合は契約電力の変更をする。 変更後1年間、前契約電力を上回らない場合、前契約電力に変更する。
標 準 力 率	95%
予 定 使 用 電 力 量	3,315,000kWh
使 用 期 間	令和3年4月1日 0:00 ~ 令和4年3月31日 24:00
自 動 検 針 装 置 の 有 無	有 (検針日は原則毎月1日)
電 力 量 計 常 時 契 約 用	中国電力株式会社所有のもの GE富士電機メーター 株式会社 FP3ER-R形 66000/110V 20/5A (自動検針装置付)
需 給 地 点	構内の受電場所の開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点と同じ
財 産 分 界 点	需給地点と同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により電力供給が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障を生じることがないようにすること。(契約相手が本市を管轄する小売電気事業者である場合を除く。)
非 常 用 発 電 設 備 の 有 無	有 株式会社 明電舎 2,000KVA
予 備 電 力 の 有 無	予備線 受電電圧: 60,000V 契約電力: 1,250kW
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、小売電気事業者の負担とする。 ・ その他定めのない供給条件については、本市を管轄する小売電気事業者が定める託送供給約款、電気契約要綱及び標準料金表による。 ・ 燃料調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金については、入札金額に含めない。 ・ 令和3年度の予定使用電力量と使用電力量実績(2年分)は別表とする。