

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	岡山市北区北長瀬表町一丁目1-1
受 電 設 備	岡山ドーム
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
受 電 電 圧	6000V
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	230kW (契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
標 準 力 率	99%
予 定 使 用 電 力 量	205,000kWh (月別の予定使用電力量は別表とする。)
予 定 蓄 熱 電 力 量	なし
使 用 期 間	令和3年4月1日 0:00 ~ 令和4年3月31日 24:00
自 動 検 針 装 置 の 有 無	自動検針記録(検針日は原則毎月1日)
需 給 地 点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	同上
財 産 分 界 点	同上
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により電力が停止した場合には、本市を管轄する小売電気事業者から電力を確保することにより、業務に支障が生じることがないようにすること。(契約の相手が本市を管轄する小売電気事業者であることを除く)
常 用 発 電 設 備 の 有 無	なし
予 備 電 力 (予 備 線) の 有 無	なし
蓄 熱 槽 の 有 無	なし
区 分	仕 様 内 容
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、小売電気事業者の負担とする。 ・その他定めのない供給条件について、本市を管轄する小

	<p>売電気事業者が定める供給条件とする。</p> <ul style="list-style-type: none">・燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金については、入札額に含めない。
--	---