

環境配慮条件に関する説明書

1. 条件

電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示しており、かつ、平成30年度における下記の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の得点の合計が70点以上であること。

- ① 1kwh当たりの二酸化炭素排出係数
- ② 未利用エネルギーの活用状況
- ③ 再生可能エネルギーの導入状況
- ④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組

項 目	区 分	得 点
① 平成30年度1kwh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数） （単位：kg-CO2/kWh）	0.000以上 0.550未満	70
	0.550以上 0.575未満	65
	0.575以上 0.600未満	60
	0.600以上 0.625未満	55
	0.625以上 0.650未満	50
	0.650以上 0.675未満	45
	0.675以上 0.700未満	40
	0.700以上 0.725未満	35
	0.725以上 0.750未満	30
	0.750以上 0.775未満	25
	0.775以上 0.810未満	20
	0.810以上	0
② 平成30年度の未利用エネルギーの活用状況	0.675%以上	10
	0%超 0.675%未満	5
	活用していない	0
③ 平成30年度の再生可能エネルギーの導入状況	7.50%以上	20
	5.00%以上 7.50%未満	15
	2.50%以上 5.00%未満	10
	0%超 2.50%未満	5
	活用していない	0
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組	取り組んでいる	5
	取り組んでいない	0
上記①～④の合計		105

2. 提出書類等

入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認書類として、1の条件を満たすことを示す書類（「環境配慮条件に関する点数等報告書」及びその根拠を示す書類）を提出すること。

3. 契約期間内における努力等

契約事業者は、契約期間内においても1の表による得点の合計が、70点以上となるように電力を供給するよう、努めるものとする。