

入札（見積）結果

令和 4年度 契約番号 2022003174-00

件名	一宮浄化センター照明変圧器盤トランスほか修繕		
場所	岡山市北区一宮 2 1 7 番地		
期間	令和 4年 5月16日 から 令和 5年 2月28日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 4年 5月16日 午前11時00分		
入札（見積）場所	一宮浄化センター 2階会議室		
落札者	岡山精電工業株式会社 取締役社長 三宅 順一		
落札金額	(税抜) ¥1,900,000 (税込) ¥2,090,000	うち消費税相当額	¥190,000
許容価格（税抜）	¥2,100,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	一宮浄化センター 副主査 小山 周三		
立会者職氏名			
施行担当課	一宮浄化センター		
特記事項	随意契約／令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号（性質又は目的が競争入札に適しない）		

落札決定日：令和 4年 5月16日

業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1 岡山精電工業（株）	¥1,900,000				落札
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

随 意 契 約 理 由 書

- 1 修 繕 名 一宮浄化センター照明変圧器盤トランスほか修繕
- 2 業 者 名 岡山市中区高屋162番地
岡山精電工業株式会社
取締役社長 三宅 順一
- 3 随意契約の理由 本修繕は、高圧盤内にある変圧器及び高圧交流負荷開閉器が長期使用により老朽化している為、取替修繕を行うものである。
- 本修繕作業は高圧停電を要するが、一宮浄化センターのし尿処理施設は1日24時間365日稼働している為、停電可能な時間は数時間である。したがって限られた時間内に安全に作業を完了させなければならない。
- 上記指名業者は修繕対象の高圧盤を製作した業者であり、かつ、過去に修繕対象の高圧盤の停電修繕も行っているため、現地の状況を熟知しており、安全かつ迅速な修理が可能である。
- よって地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び岡山市契約規則第24条第2項第2号により単独随意契約するものである。