

市立桑田中学校ほかガスヒートポンプ式空調設備点検業務委託

(その2)

共通仕様書

令和7年度

岡山市教育委員会学校施設課

1. (一般事項)

- (1) 業務の実施は、空調設備を常に正常かつ良好な状態に保ち、効率的な運行を行うことを目的とする。
- (2) 業務の施行については、学校施設課係員（以下「係員」という）の指示に従うこと。
- (3) 履行期限は契約日から令和8年3月19日まで。
- (4) 履行場所および履行対象は、別紙1「対象設備機器リスト」による。
- (5) 作業日時については、学校運営に支障のないよう学校長と相談のうえ決定すること。作業日時が決まったら、作業着手前に係員に委託作業予定表（時間を明記したもの）を提出すること。
- (6) 契約関係書類（委託作業予定表・点検業務従事者届等も含む）は、作業着手前に係員に提出すること。提出書類はA4に統一すること。

2. (業務責任者)

- (1) 業務責任者については、受託者によって雇用されている者から選任し、「業務責任者届」により、作業着手前に係員に提出すること。また、雇用関係を確認できる書類（保険証など）の写しを添付すること。

3. (点検業務従事者)

- (1) 点検業務従事者については、「点検業務従事者届」により、点検作業に従事する作業員すべてを記入し、作業着手前に係員に提出すること。なお、資格者として、第一種又は第二種冷媒フロン取扱技術者から1名以上を選任すること。また、資格者の免状の写しを添付すること。
- (2) 点検作業中は資格者が、現場に常駐して点検作業全体を統括しなければならない。

4. (再委託届)

- (1) 委託業務については、委託の一部を委任し、又は下請負とすることが出来るが、その全部または大部分を再委託しないこと。その場合は、「一部再委託届」を提出すること。
- (2) 再委託の点検業務従事者についても、「点検業務従事者届」を作業着手前に届け出ること。

5. (業務内容)

(1) 共通事項

- a. 点検・整備作業中に対象設備機器に故障・異常が認められた場合は、故障・異常の内容（写真を添付すること）について係員へ報告・協議をおこなうこと。また、その際、故障・異常箇所の修繕に係る見積もりを提出すること。
- b. 軽微な補修（ビス締め等）は受託者の負担とする。また、誤作動が生じた場合は原因を究明し、適切な処置を行うこと。また、処置内容（写真を添付すること）について係員へ報告・

協議をおこなうこと。

- c. 別紙1「対象設備機器リスト」の機器は参考型番とし、点検後、報告書類に対象機器の型式を記載すること。

(2) スポット点検

別紙1「対象設備機器リスト」に対し、別紙2「スポット点検標準点検作業項目」に従った点検・整備を行う。なお、対象設備機器について故障・異常が認められた場合の故障修理は本委託から除外する。

(3) フロン排出抑制法に基づく点検

- a. 別紙1「対象設備機器リスト」で定格出力7.5kW以上のものに対し、フロン排出抑制法に定める点検を実施する。
- b. 点検は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会による「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン」（以下、ガイドライン）に準じるものとし、目視外観点検および、間接法による漏えい点検を行うものとする。なお、目視外観点検、間接法による漏えい点検の順に行うこと。
- c. 目視外観点検は、別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」の外観目視点検チェックシートの項目において行い、異常のあった箇所については写真を撮ること。
- d. 間接法による漏えい点検は、別紙3-2「間接法による漏えい点検（運転診断）チェックシート」（ガイドラインP32参照）を使用し、報告書を作成すること。
- e. 点検後 室外機に定期点検済みのシール（記載事項は、点検事業者・点検年月日・有効期限等）を貼ること。また、学校に保存してある点検記録整備簿へ、点検日時など必要項目を記録すること。
- f. 間接法による漏えい点検の結果、フロンの漏えいが認められる場合は係員に報告を行うこと。

(4) 業務報告

本仕様書に基づくスポット点検及びフロン排出抑制法に基づく点検の結果について報告書及び記録を作成し提出する。

6. (立ち入り検査)

- (1) 作業現場について、係員が立ち入り検査または監視を行う場合がある。また、業務責任者及び点検業務従事者について、本人の確認のため運転免許証など身分証明書の提示を求める場合がある。
- (2) 業務責任者などが本人と確認できない場合、または立ち入り検査などで本仕様書において禁止する行為などが発覚した場合は、すでに点検が完了したすべてのエアコンにおいても目的が達成されていないと判断して、再点検を指示する。

7. (安全対策)

- (1) 校内における作業及び機材等の搬入のための車両の進入に際しては、学校施設に損傷等がないように十分注意し、児童・生徒等に対する事故等ないように安全に対しても十分注意すること
- (2) 作業にあたっては、関係法規を遵守して墜落事故等ないように十分な安全措置を講ずること。

8. (その他)

- (1) 本仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書（令和5年）の記載のとおりとする。
- (2) 点検作業を行う日程は、普通教室内のエアコン点検があるので、授業のない夏休み・冬休み期間中を基本とする。ただし、期間中だけでは点検作業が困難な場合は、学校と相談のうえ授業に支障のない日時に点検作業を行うこと。
- (3) 上記によらず、現地照査などにより条件が変わった場合は協議により決定する。

9. (提出書類) ※A4 とする

- (1) 点検作業までに提出する書類
- 着手届
 - 委託作業予定表
 - 業務責任者届
 - ・雇用関係を確認できる書類（保険証など）の写し
 - 点検業務従事者届
 - ・第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者の免状の写し
 - 一部再委託届（再委託がある場合のみ）
- (2) 点検作業終了後に提出する書類（※電子データも提出すること）
- スポット点検報告書（1部）（様式はメーカー推奨のものを使用してもよい）
 - 別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」（2部）
 - ・別紙3-2「間接法による漏えい点検（運転診断）チェックシート」（2部）
 - 委託写真帳（2部）
 - ・点検作業前
 - ・点検作業中
 - ・点検作業終了後
 - ・不良箇所（不良箇所がある場合のみ）
 - 完了通知書

桑田中学校 室外機 6 台
 岡山市北区東島田町二丁目3番35号

屋内機 58 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	中棟6Fの東	2019.9.17	12.4	56.0	63.0		单相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP1-B	室外機	中棟6Fの東	2019.9.17	12.4	56.0	63.0		单相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP1	1-1A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-1B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-2A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-2B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-3A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-3B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-4A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-4B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-5A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-5B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-6A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP1	1-6B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2-A	室外機	中棟6Fの西	2019.9.17	18.8	85.0	90.0		单相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP2-B	室外機	中棟6Fの西	2019.9.17	18.8	85.0	90.0		单相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP2	2-1A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-1B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-2A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-2B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-3A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-3B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-4A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-4B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-5A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-5B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-6A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-6B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-7A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-7B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-8A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-8B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-9A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-9B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-10A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-10B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-11A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-11B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-12A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP2	2-12B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3-A	室外機	中棟6Fの東	2019.9.17	18.8	85.0	90.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP3-B	室外機	中棟6Fの東	2019.9.17	18.8	85.0	90.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP3	3-1A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-1B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-2A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-2B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-3A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-3B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-4A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-4B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-5A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-5B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-6A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-6B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-7A	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-7B	中棟-4階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-8A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-8B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-9A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-9B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-10A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-10B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-11A	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		
GHP3	3-11B	中棟-5階	2019.9.17		7.1	8.0	2方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HWAP71K3		

学校名 操山中学校 室外機 7 台 屋内機 50 台

場所 岡山市中区国富三丁目1番1号

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟の東	2019.9.17	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP1-B	室外機	北棟の東	2019.9.17	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-6B	北棟-2階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-7A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-7B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-8A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-8B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-9A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-9B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-10A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-10B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-11A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-11B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-12A	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-12B	北棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2-A	室外機	南棟の西	2019.9.17	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP2-B	室外機	南棟の西	2019.9.17	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP2	2-1A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-1B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-2A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-2B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-3A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-3B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-4A	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-4B	中棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-5A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-5B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-6A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-6B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP2	2-7A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-7B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-8A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-8B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-9A	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-9B	中棟-3階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	室外機	南棟の西	2019.9.17	7.9	35.5	40.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YNZP355K1NCB		
GHP3	3-1A	南棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-1B	南棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-2A	南棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-2B	南棟-1階	2019.9.17		7.1	8.0	4方向天井カセット	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4		南棟の西		6.2	28.0	31.5	4方向天井カセット	三相200V	R410A	2007	ヤンマー	HASNP280FS2		
GHP4	-1	南棟-2階/パソコン室			14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V			ヤンマー			
GHP4	-2	南棟-2階/パソコン室			14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V			ヤンマー			
GHP5		南棟の西		6.2	28.0	31.5	4方向天井カセット	三相200V	R410A	2011	ヤンマー	YNZP280H1NB		
GHP5	-1	南棟-3階音楽室			14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V			ヤンマー			
GHP5	-2	南棟-3階音楽室			14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V			ヤンマー			

福南中学校 室外機 4 台
 岡山市南区築港ひかり町10番35号

屋内機 38 台

管理番号	室内機枝番	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	2019.8.9	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP1B	室外機	2019.8.9	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP1	1-1A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-1B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-9A	2020.10.20		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-9B	2020.10.20		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2A	室外機	2019.8.9	18.8	85	95.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP2B	室外機	2019.8.9	18.8	85	95.0		単相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP2	2-1A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-1B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-8A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-8B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-9A	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-9B	2019.8.9		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-10A	2021.6.17		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2021	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-10B	2021.6.17		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2021	ヤンマー	HHAP71K4		

管理番号	室内機枝番	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP-2A	室外機	南棟 北側	18.8	85	95.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZF850K1NB			
GHP-2B	室外機	南棟 北側	15.7	71	80.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZF710K1NB			
GHP2	2-1A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-1B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-2A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-2B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-3A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-3B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-4A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-4B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-5A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-5B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-6A	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-6B	南棟-1階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-7A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-7B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-8A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-8B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-9A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-9B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-10A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP2	2-10B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP-3A	室外機	南棟 北側	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZF850K1NB			
GHP-3B	室外機	南棟 北側	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZF710K1NB			
GHP3	3-1A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-1B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-2A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-2B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-3A	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-3B	南棟-2階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-4A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-4B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-5A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-5B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-6A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-6B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-7A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-7B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-8A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-8B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-9A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-9B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-10A	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			
GHP3	3-10B	南棟-3階		7.1	8.0	天井吊り下げ	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6			

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP-1A		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP850K1NB		
GHP-1B		南棟 屋上	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP710K1NB		
GHP1	1-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-8A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-8B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-9A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-9B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-10A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP1	1-10B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP-2		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85	95.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP850K1NB		
GHP2	2-1A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-1B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-2A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-2B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-3A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-3B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP2	2-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP-3A		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85.0	90.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB			
GHP-3B		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB			
GHP3	3-1A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-1B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-2A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-2B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-6A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-6B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-7A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-7B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-8A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-8B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-10A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP3	3-10B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP-4A		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85.0	90.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB			
GHP-4B		南棟 屋上	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB			
GHP4	4-1A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-1B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-2A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-2B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-3A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-3B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-4A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-4B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-5A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-5B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-6A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-6B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-7A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-7B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-8A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-8B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-9A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-9B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-10A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP4	4-10B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP5		北棟 屋上	H29.9	12.4	56.0	63.0	三相200V		R410A		ダイキン	GXYAP560D		
GHP5	-1	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-2	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-3	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-4	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-5	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-6	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-7	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP5	-8	北棟1Fランチルーム	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP6		北棟 屋上	H29.9	12.4	56.0	63.0	三相200V		R410A		ダイキン	GXYAP560D		
GHP6	-1	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-2	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-3	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-4	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-5	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-6	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-7	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-8	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-9	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-10	北棟2F職員室	H29.9		4.5	5.0	単相200V				ダイキン	FGXFP45MJ		
GHP6	-11	北棟2F校長室	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXFP71MJ		
GHP6	-12	北棟2F事務室	H29.9		2.8	3.2	単相200V				ダイキン	FGXFP28MJ		
GHP7		南棟 2F屋上	H29.9	12.4	56.0	63.0	三相200V		R410A		ダイキン	GXYAP560D		
GHP7	-1	南棟1F事務室	H29.9		2.8	3.2	単相200V				ダイキン	FGXKP28B		
GHP7	-2	南棟1F休憩室	H29.9		2.8	3.2	単相200V				ダイキン	FGXAP28M		
GHP7	-3	南棟1F調理室	H29.9		5.6	6.3	単相200V				ダイキン	FGXSP56M		
GHP7	-4	南棟1F調理室	H29.9		5.6	6.3	単相200V				ダイキン	FGXSP56M		
GHP7	-5	南棟1F洗浄室	H29.9		7.1	8.0	単相200V				ダイキン	FGXSP71M		
GHP7	-6	南棟1F保健室	H29.9		5.6	6.3	単相200V				ダイキン	FGXFP56MJ		
GHP7	-7	南棟1F保健室	H29.9		5.6	6.3	単相200V				ダイキン	FGXFP56MJ		
GHP7	-8	南棟1Fカウンセリング室	H29.9		3.6	4.0	単相200V				ダイキン	FGXKP36B		
GHP8		南棟 屋上	H29.9	15.7	71.0	80.0	三相200V		R410A		ダイキン	GXYAP710D		
GHP8	-1	南棟5Fコンピュータ室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-2	南棟5Fコンピュータ室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-3	南棟5Fコンピュータ室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-4	南棟5F図書室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-5	南棟5F図書室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-6	南棟5F図書室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-7	南棟5F図書室	H29.9		9.0	10.0	単相200V				ダイキン	FGXFP90MJ		
GHP8	-8	南棟5F司書室	H29.9		3.6	4.0	単相200V				ダイキン	FGXCP36M		

小学校名 西小学校 室外機 4 台
 場所 岡山市北区中仙道一丁目18番20号

屋内機 39 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP-1A	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85.0	90.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP-1B	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85.0	90.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP-1	1-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-8A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-8B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-10A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-10B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-11A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-11B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-12A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-12B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-13	南棟-1階	2020.11.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2A	室外機	中庭	2020.3.31	10	45.0	50.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP450K1NB		
GHP-2B	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP-2	2-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-2A	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-2B	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-3A	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-3B	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-4A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-4B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-5A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-5B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-6A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-6B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-7A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-7B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP-1	GHP-1	南棟 屋上	2020.3.31	12.4	56.0	65.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP560K1NB	ヤンマー	
GHP1	GHP-1A	南棟 1階	2020.3.31		9.0	10.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP90K6	ヤンマー	
GHP1	GHP-1B	南棟 1階	2020.3.31		9	10.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP90K6	ヤンマー	
GHP1	GHP-1C	南棟 1階	2020.3.31		9	10.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP90K6	ヤンマー	
GHP1	GHP-1D	南棟 1階	2020.3.31		11.2	12.4	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP112K6	ヤンマー	
GHP1	GHP-1E	南棟 1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP1	GHP-1F	南棟 1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP-2	GHP-2	南棟 屋上	2020.3.31	7.9	35.5	40.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP355K1NB	ヤンマー	
GHP2	GHP-2A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP2	GHP-2A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP2	GHP-2B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP2	GHP-2B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP2	GHP-2C	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP3	GHP-3	南棟 屋上	2020.3.31	7.9	35.5	40.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP355K1NB	ヤンマー	
GHP3	GHP-3A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP3	GHP-3A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP3	GHP-3B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP3	GHP-3B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP3	GHP-3C	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4	南棟 屋上	2020.3.31	10	45	50.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP450K1NB	ヤンマー	
GHP4	GHP-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4C	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP4	GHP-4C	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP5	GHP-5	南棟 屋上	2020.3.31	7.9	35.5	40.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP355K1NB	ヤンマー	
GHP5	GHP-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP5	GHP-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP5	GHP-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP5	GHP-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP5	GHP-5C	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP6	GHP-6	南棟 屋上	2020.3.31	7.9	35.5	40.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP355K1NB	ヤンマー	
GHP6	GHP-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP6	GHP-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP6	GHP-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP6	GHP-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	
GHP6	GHP-6C	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6	ヤンマー	

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP7	GHP-7	南棟 屋上	2020.3.31	10	45.0	50.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP450K1NB		
GHP7	GHP-7A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP7	GHP-7A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP7	GHP-7B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP7	GHP-7B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP7	GHP-7C	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP7	GHP-7C	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP8	GHP-8	南棟 屋上	2020.3.31	7.9	35.5	40.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP355K1NB		
GHP8	GHP-8A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP8	GHP-8A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP8	GHP-8B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP8	GHP-8B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP8	GHP-8C	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP9	GHP-9	南棟 屋上	2020.3.31	10	45.0	50.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP450K1NB		
GHP9	GHP-9A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP9	GHP-9A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP9	GHP-9B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP9	GHP-9B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP9	GHP-9C	北棟-4階	2020.3.31		8.0	9.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP80K6		
GHP10	GHP-10	南棟 屋上	2020.3.31	10	45.0	50.0	三相200V		R410A	2020	ヤンマー	YNZP450K1NB		
GHP10	GHP-10A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP10	GHP-10A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP10	GHP-10B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP10	GHP-10B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP71K6		
GHP10	GHP-10C	北棟-4階	2020.3.31		8.0	9.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP80K6		
GHP10	GHP-10C	北棟-4階	2020.3.31		8.0	9.0	天井吊り下げ		R410A	2020	ヤンマー	HCAP80K6		
GHP11		特別教室棟(2)-屋上	H17.3	12.1	45.0	53.0	三相200V		R407C	2004.11	ヤンマー	YNZP450F1N		
GHP11	-1	北棟1階音楽室	H17.3		8.0	9.5	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP80K6		
GHP11	-2	北棟1階音楽室	H17.3		8.0	9.5	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP80K6		
GHP11	-3	北棟1階音楽室	H17.3		8.0	9.5	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP80K6		
GHP11	-4	北棟1階音楽室	H17.3		8.0	9.5	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP80K6		
GHP11	-5	北棟1階スタコ	H17.3		4.5	5.3	天井吊り下げ				ヤンマー	YZDP45K6		
GHP11	-6	北棟1階放送機器庫	H17.3		2.2	2.8	天井吊り下げ				ヤンマー	YZBP22K6		
GHP12		特別教室棟(2)-屋上	H17.3	12.1	45.0	53.0	三相200V		R407C	2004.11	ヤンマー	YNZP450F1N		
GHP12	-1	北棟1階音楽室	H17.3		14.0	17.0	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP140K6		
GHP12	-2	北棟1階音楽室	H17.3		14.0	17.0	天井吊り下げ				ヤンマー	YZWP140K6		
GHP12	-3	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-4	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-5	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-6	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-7	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-8	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-9	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		
GHP12	-10	北棟1階練習室	H17.3		2.8	3.4	壁掛				ヤンマー	YZAP28K6		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP13		特別教室棟(2)・屋上	H17.3	15	56.0	67.0		三相200V	R407C	2004.11	ヤンマー	YNZP560FIN		
GHP13	-1	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-2	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-3	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-4	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-5	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-6	北棟2階メディアセンター	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP13	-7	北棟2階司書室	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP14		特別教室棟(2)・屋上	H17.3	22.5	84.0	95.0		三相200V	R407C	2004.11	ヤンマー	YNZP840FIN		
GHP14	-1	北棟2階/ソコン室	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP14	-2	北棟2階/ソコン室	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP14	-3	北棟2階/ソコン室	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP14	-4	北棟2階/ソコン室	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP14	-5	北棟2階AV視聴室	H17.3		9.0	10.6	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP90L		
GHP14	-6	北棟2階AV視聴室	H17.3		9.0	10.6	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP90L		
GHP14	-7	北棟2階AV視聴室	H17.3		9.0	10.6	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP90L		
GHP14	-8	北棟2階AV視聴室	H17.3		9.0	10.6	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP90L		
GHP15		管理・特別・普通教室棟(1)・屋上	H17.3	15	56.0	67.0		三相200V	R407C	2004	ヤンマー	YNZP560FIN		
GHP15	-1	南棟1階ホール	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP15	-2	南棟1階事務室	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP15	-3	南棟1階校長室	H17.3		9.0	10.6	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP90L		
GHP15	-4	南棟1階応接室	H17.3		8.0	9.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP80L		
GHP15	-5	南棟1階小会議室	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP15	-6	南棟1階保健室	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP15	-7	南棟1階保健室	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP15	-8	南棟1階カウンセリング室	H17.3		3.6	4.2	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP36L		
GHP16		管理・特別・普通教室棟(1)・屋上	H17.3	9.5	35.5	42.5		三相200V	R407C	2004.3	ヤンマー	YNZP355FIN		
GHP16	-1	南棟1階校務センター	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP16	-2	南棟1階校務センター	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP16	-3	南棟1階校務センター	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP16	-4	南棟1階校務センター	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP16	-5	南棟1階校務センター	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP17		管理・特別・普通教室棟(1)・屋上	H17.3	12.1	45.0	53.0		三相200V	R407C	2004.11	ヤンマー	YNZP450FIN		
GHP17	-1	南棟2階CR聴覚	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP17	-2	南棟2階CR聴覚	H17.3		5.6	6.7	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP56L		
GHP17	-3	南棟2階CR聴覚	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP17	-4	南棟2階CR聴覚	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP17	-5	南棟2階CR聴覚	H17.3		7.1	8.5	天井カセ四方向	単相200V			ヤンマー	YZCP71L		
GHP17	-6	南棟2階検査前置室	H17.3		2.8	3.4	天井カセ一方向	単相200V			ヤンマー	YZKP28KC		
GHP18		特別教室棟(2)・屋上	H17.3	7.5	28.0	33.5		三相200V	R407C	2003.12	ヤンマー	YNZP280FIN		
GHP18	-1	北棟3階理科室	H17.3		7.1	8.5	天井カセ二方向	単相200V			ヤンマー	YZWP71KC		
GHP18	-2	北棟3階理科室	H17.3		7.1	8.5	天井カセ二方向	単相200V			ヤンマー	YZWP71KC		
GHP18	-3	北棟3階理科室	H17.3		7.1	8.5	天井カセ二方向	単相200V			ヤンマー	YZWP71KC		
GHP18	-4	北棟3階理科室	H17.3		7.1	8.5	天井カセ二方向	単相200V			ヤンマー	YZWP71KC		
GHP-19	GHP-19	北棟 屋上	2020.3.31	6.2	28.0	31.5		三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YNZP280K1NB		
GHP19	GHP-19A	北棟一階	2020.3.31		14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HWAP140K3		
GHP19	GHP-19B	北棟一階	2020.3.31		14.0	16.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HWAP140K3		

平井小学校 室外機 6 台
 岡山市中区平井四丁目19番52号

屋内機 58 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟の北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP1-B	室外機	北棟の北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB		
GHP-1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-5A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-5B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-6A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-6B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-7A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-7B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-8A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-8B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-9A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-9B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-10A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-10B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-11A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-11B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-12A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-1	1-12B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2-A	室外機	中棟の南側	2020.3.31	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP2-B	室外機	中棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP-2	2-1A	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-1B	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-2A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-2B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-3A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-3B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-4A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-4B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-7A	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-7B	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-8A	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-8B	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-9A	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-2	2-9B	中棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3-A	室外機	南棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP3-B	室外機	南棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP-3	3-1	南棟-1階	2020.3.31		11.2	12.5	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP112K4		
GHP-3	3-2	南棟-1階	2020.3.31		11.2	12.5	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP112K4		
GHP-3	3-3	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-5A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-5B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-7	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-8	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-9A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-9B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-10A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-10B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-11	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-12A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-12B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-13A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP-3	3-13B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		

学校名 室外機 4 台
 場所 岡山市南区泉田四丁目8番10号

屋内機 30 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	北棟の北側	2020.7.31	10	45.0	50.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP450K1NB		
GHP1B	室外機	北棟の北側	2020.7.31	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2A	室外機	北棟の北側	2020.7.31	12.4	56	63.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP2B	室外機	北棟の北側	2020.7.31	12.4	56	63.0	三相200V	三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP2	2-1A	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-1B	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2A	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2B	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3A	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3B	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4A	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4B	北棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5A	中棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5B	中棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6A	南棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6B	南棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7A	南棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7B	南棟-3階	2020.7.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		

学校名 芳泉小学校 室外機 8 台
場所 岡山市南区芳泉三丁目2番3号

屋内機 72 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	北棟の北側	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP1B	室外機	北棟の北側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2A	室外機	北棟の北側	2020.3.31	12.4	56	63.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP560K1NB		
GHP2B	室外機	北棟の北側	2020.3.31	15.7	71	80.0		三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB		
GHP2	2-1A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-1B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-2B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-3B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-4B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-6B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-7B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-8A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP2	2-8B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ヤンマー	HHAP71K4		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	南棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB			
GHP3B	室外機	南棟の南側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP850K1NB			
GHP3	3-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-5A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-5B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-8A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-8B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-9A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-9B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-10A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP3	3-10B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4A	室外機	南棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB			
GHP4B	室外機	南棟の南側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ヤンマー	YWZP710K1NB			
GHP4	4-1A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-1B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-2A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-2B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-6A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-6B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-7A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-7B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-8A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-8B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-9A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-9B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-10A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			
GHP4	4-10B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	2019	ヤンマー	HHAP71K4			

学校名 御津小学校 室外機 2 台
場所 岡山市北区御津字垣1212番地

屋内機 17 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	ランブルム 東	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP850K1PB		
GHP1-B	室外機	ランブルム 東	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2020	ヤンマー	YWZP710K1PB		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-5B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-6B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-7B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-8B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-9A	南棟-1階	2020.3.31		9.0	10.0	2方向天井外	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HWAF90K3		
GHP1	1-10A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-10B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-11A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		
GHP1	1-11B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	ヤンマー	HHAP71K4		

学校名 芳泉中学校 室外機 8 台
場所 岡山市南区芳泉三丁目2番1号

屋内機 70 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	中棟の西側	2019.8.30	10	45.0	50.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP450D		
GHP1B	室外機	中棟の西側	2019.8.30	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP560D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2019.8.30		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2019.8.30		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2A	室外機	中棟の西側	2019.8.30	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP850D		
GHP2B	室外機	中棟の西側	2019.8.30	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP850D		
GHP2	2-1A	北棟-3階	2019.8.30		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP2	2-1B	北棟-3階	2019.8.30		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP2	2-2A	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-2B	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-3A	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-3B	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-4A	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-4B	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-5A	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-5B	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-6A	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-6B	北棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-7A	北棟-4階	2019.8.30		8.0	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP2	2-7B	北棟-4階	2019.8.30		8.0	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP2	2-8A	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-8B	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-9A	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-9B	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-10A	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-10B	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-11A	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-11B	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-12A	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-12B	北棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	中棟の西側	2019.8.30	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D			
GHP3B	室外機	中棟の西側	2019.8.30	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D			
GHP3	3-1A	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-1B	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-2A	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-2B	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-3A	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-3B	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-4A	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-4B	南棟-1階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-5A	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-5B	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-6A	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-6B	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-7A	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-7B	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-8A	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-8B	南棟-2階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4A	室外機	中棟の西側	2019.8.30	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D			
GHP4B	室外機	中棟の西側	2019.8.30	15.7	71.0	80.0	三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D			
GHP4	4-1A	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-1B	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-2A	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-2B	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-3A	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-3B	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-4A	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-4B	南棟-3階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-5A	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-5B	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-6A	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-6B	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-7A	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-7B	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-8A	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-8B	南棟-4階	2019.8.30		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟 南	2019.8.29	18.8	85.0	90.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2-A	室外機	南棟 北	2019.8.29	15.7	71	80.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T1D		
GHP2-B	室外機	南棟 北	2019.8.29	15.7	71.0	80.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T1D		
GHP2	2-1A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	室外機	北棟 南	2019.8.29	5	22.4	25.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GH224T1D		
GHP3	3-1A	北棟-1階	2019.8.29		11.2	12.5	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G112TS1		
GHP3	3-1B	北棟-1階	2019.8.29		11.2	12.5	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G112TS1		
GHP4	室外機	南棟 北	2015.7.21	6.2	28.0	31.5	単相200V	单相	R410A	2014	ダイキン	GYAP280AN		
GHP4	-1	南棟4階音楽室	2015.7.21		14.0	16.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2015	ダイキン	FGXHP140MA		
GHP4	-2	南棟4階音楽室	2015.7.21		14.0	16.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2015	ダイキン	FGXHP140MA		

学校名 可知小学校 室外機 5 台
 場所 岡山市東区可知一丁目83番地2

屋内機 40 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟の真側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	単相	R410A	2019	ダイキン	GXYDP710D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-3A	北棟-2階	2020.3.31		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-3B	北棟-2階	2020.3.31		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	室外機	中棟の南側	2020.3.31	15.7	71	80.0	三相200V	単相	R410A	2019	ダイキン	GXYDP710D		
GHP2	2-1A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-1B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-2A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-2B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-3A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-3B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-4A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2	2-4B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3A	室外機	南棟の北側	2020.3.31	12.4	56	63.0	三相200V	単相	R410A	2019	ダイキン	GXUDP560D		
GHP3B	室外機	南棟の北側	2020.3.31	12.4	56	63.0	三相200V	単相	R410A	2019	ダイキン	GXUDP560D		
GHP3	3-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP3	3-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP4	室外機	南棟の北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2019	ダイキン		GXYDP850D		
GHP4	4-1A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-1B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-2A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-2B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4	4-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

宇野小学校 室外機 7 台
岡山市中区原尾島一丁目9番1号

屋内機 62 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟の西側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		单相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D		
GHP1-B	室外機	北棟の西側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		单相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D		
GHP-1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-5A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-5B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-6A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-7A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-7B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-8A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-8B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-9A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-1	1-9B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP2-A	室外機	北棟の西側	2020.3.31	15.7	71	80.0		单相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D		
GHP2-B	室外機	北棟の西側	2020.3.31	15.7	71	80.0		单相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D		
GHP-2	2-1A	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-1B	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-2A	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-2B	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-3A	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-3B	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-4A	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-4B	中棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-5A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-5B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-6A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-6B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-7A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-7B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-8A	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-2	2-8B	中棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3	室外機	北棟の西側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	ダイキン	GXYDP710D		
GHP-3	3-1A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-1B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-2A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-2B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-3A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-3B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-4A	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-3	3-4B	中棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP4-A	室外機	南棟の北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP850D		
GHP4-B	室外機	南棟の北側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP710D		
GHP-4	4-1A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-1B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-2A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-2B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-3A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-3B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-6A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-6B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-7A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-7B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-8A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-8B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-10A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP-4	4-10B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

学校名 古都小学校 室外機 2 台
場所 岡山市東区古都宿453番地の1

屋内機 18 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟南	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2020	ダイキン	GXUDP560D		
GHP1-B	室外機	北棟南	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2020	ダイキン	GXUDP560D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-7A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-7B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-8A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-8B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-9A	北棟-2階	2022.6.10		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2022	ダイキン	FGXHP71MJ		
GHP1	1-9B	北棟-2階	2022.6.10		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2022	ダイキン	FGXHP71MJ		

別紙1「対象設備機器リスト」

城東小中学校 室外機 2 台
 岡山市東区城東台西三丁目6番3号

屋内機 22 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP850D		
GHP1B	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	ダイキン	GXUDP850D		
GHP1	1-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-3A	南棟-2階	2020.3.31		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-3B	南棟-2階	2020.3.31		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-6A	西棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-6B	西棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-7A	西棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-7B	西棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-8A	西棟-2階	2020.3.31		8.0	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-8B	西棟-2階	2020.3.31		8	9.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP80MA		
GHP1	1-9A	西棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-9B	西棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-10A	西棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-10B	西棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-11A	西棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		
GHP1	1-11B	西棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	ダイキン	FGXHP71MA		

管理番号	室内機技番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟 屋上	2019.8.29	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GH710T2D		
GHP1	1-1A	北棟西-3階	2019.8.29		8.0	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP1	1-1B	北棟西-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP1	1-2A	北棟西-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP1	1-2B	北棟西-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP1	1-3	北棟西-3階	2019.8.29		4.5	5.0	天加2方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G45LS1		
GHP1	1-4A	北棟西-4階	2019.8.29		9	10.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G90UT1		
GHP1	1-4B	北棟西-4階	2019.8.29		9	10.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G90UT1		
GHP1	1-5A	北棟西-4階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP1	1-5B	北棟西-4階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	室外機	北棟 屋上	2019.8.29	15.7	71	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GH710T2D		
GHP2	2-1A	北棟東-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-1B	北棟東-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-2A	北棟東-3階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-2B	北棟東-3階	2019.8.29		8.0	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-3	北棟東-3階	2019.8.29		4.5	5.0	天加2方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G45LS1		
GHP2	2-4A	北棟東-4階	2019.8.29		8.0	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-4B	北棟東-4階	2019.8.29		8	9.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80UT1		
GHP2	2-5A	北棟東-4階	2019.8.29		9	10.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G90UT1		
GHP2	2-5B	北棟東-4階	2019.8.29		9	10.0	天加4方向	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G90UT1		
GHP3-A	室外機	管理棟 北	2019.8.29	10	45	50.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450T1D		
GHP3-B	室外機	管理棟 北	2019.8.29	12.4	56	63.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450T1D		
GHP3	3-1A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-1B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-2A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-2B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-3A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-3B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-6A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-6B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-7A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		
GHP3	3-7B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71T1S1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP4		普通・特別教室棟(16)・R階		9.5	35.5	42.5		三相200V	R407C		SANYO	SGP-H355J1C		
GHP4	-1	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH56J2N		
GHP4	-2	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH56J2N		
GHP4	-3	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH56J2N		
GHP4	-4	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH56J2N		
GHP4	-5	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SLH56J1		
GHP4	-6	北棟東2階コンピュータ室	H17.9		5.6	6.7	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SLH56J1		
GHP5		普通・特別教室棟(16)・R階		9.5	35.5	42.5		三相200V	R407C		SANYO	SGP-H355J1C		
GHP5	-1	北棟東1階図書室	H17.9		7.1	8.5	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH71J2N		
GHP5	-2	北棟東1階図書室	H17.9		7.1	8.5	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH71J2N		
GHP5	-3	北棟東1階図書室	H17.9		7.1	8.5	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH71J2N		
GHP5	-4	北棟東1階図書室	H17.9		7.1	8.5	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-SH71J2N		
GHP5	-5	北棟東1階図書室	H17.9		4.5	5.3	天井吊り下方向	単相200V			SANYO	SGP-TH45J2		

御南中学校 室外機 6 台 屋内機 58 台

学校名 岡山市北区田中581番地
場所

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟 南1階	2019.8.29	18.8	85.0	90.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP1-B	室外機	北棟 南1階	2019.8.29	18.8	85.0	90.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-10A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-10B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-11A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-11B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-12A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-12B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP2-A	室外機	中棟 北1階	2019.8.29	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP2-B	室外機	中棟 北1階	2019.8.29	15.7	71.0	80.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP2	2-1A	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4	中棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	中棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	中棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3-A	室外機	東棟 北1階	2019.8.29	12.4	56.0	63.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T ID		
GHP3-B	室外機	東棟 北1階	2019.8.29	12.4	56.0	63.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T ID		
GHP3	3-1A	東棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	東棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	東棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	東棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	東棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8A	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8B	東棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 光南台中学校 室外機 2 台 屋内機 13 台

場所 岡山市南区飽浦390番地

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	武道場東	2019,7,30	12.4	56.0	63.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TIDE		
GHP1B	室外機	武道場東	2019,7,30	10.0	45.0	50.0		单相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450TIDE		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-2A	北棟-2階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-2B	北棟-2階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-3A	北棟-2階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-3B	北棟-2階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-4A	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-4B	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-5A	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-5B	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-6A	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-6B	北棟-3階	2019,7,30		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TTSI		
GHP1	1-7A	北棟-1階	2019,7,30		8.0	9.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G80TTSI		

旭東中学校 室外機 6 台
 岡山市東区大多羅町276番地

屋内機 64 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟の北側	2019.8.29	12.4	56.0	63.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GH60T1D		
GHP1	1-1A	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	南棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	北棟の北側	2019.8.29	18.8	85	95.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2B	室外機	北棟の北側	2019.8.29	18.8	85	95.0	単相200V	单相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	2-1A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12A	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12B	南棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	北棟の北側	2019.8.29	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP3B	室外機	北棟の北側	2019.8.29	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP3	3-1A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4C	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4D	北棟-2階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8A	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8B	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8C	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8D	北棟-4階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	室外機	北棟の北側	2019.8.29	18.8	85.0	95.0		単相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP4	4-1A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-1B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3A	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3B	北棟-1階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6A	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6B	北棟-3階	2019.8.29		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

旭東小学校 室外機 2 台
 岡山市中区門屋敷本町1番17号

屋内機 18 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	南棟 西	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP1-B	室外機	南棟 西	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP1	1-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		

学校名 操南小学校 室外機 6 台
場所 岡山市中区藤崎45番地 室内機 48 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	北棟の南側	2020.2.28	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP1-B	室外機	北棟の南側	2020.2.28	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP-1	1-1A	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-1B	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-2A	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-2B	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-3A	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-3B	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-4A	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-4B	北棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-5A	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-5B	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-6A	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-6B	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-7A	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-7B	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-8A	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-1	1-8B	北棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2-A	室外機	南棟の北側	2020.2.28	12.4	56	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP2-B	室外機	南棟の北側	2020.2.28	12.4	56	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP-2	2-1A	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-1B	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-2A	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-2B	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-3A	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-3B	南棟-1階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-4A	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-4B	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-5A	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-5B	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-6A	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-6B	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-7A	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-7B	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-8A	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-2	2-8B	南棟-2階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3-A	室外機	南棟の北側	2020.2.28	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP3-B	室外機	南棟の北側	2020.2.28	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP-3	3-1A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-1B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-2A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-2B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-3A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-3B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-4A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-4B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-5A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-5B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-6A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-6B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-7A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-7B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-8A	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP-3	3-8B	南棟-3階	2020.2.28		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

学校名 南輝小学校 室外機 6 台
 場所 岡山市南区南輝三丁目6番9号

屋内機 54 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	北棟の北側	2019.3.19	10	45.0	50.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450TID		
GHP1B	室外機	北棟の北側	2019.3.19	10.0	45.0	50.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450TID		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	南棟の北側	2019.3.19	12.4	56.0	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP2B	室外機	南棟の北側	2019.3.19	12.4	56	63.0	三相200V	三相	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560TID		
GHP2	2-1A	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-1階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	南棟-2階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	南棟の北側	2019.3.19	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP3B	室外機	南棟の北側	2019.3.19	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP3	3-1A	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-10A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-10B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-11A	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-11B	南棟-4階	2019.3.19		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	单相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	北棟の北側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP1B	室外機	北棟の北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-9B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-10A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-10B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-11A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-11B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	单相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP2A	室外機	北棟の北側	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2B	室外機	北棟の北側	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	2-1A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1A	室外機	中庭	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP1B	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	中庭	2020.3.31	10	45	50.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH450T1D		
GHP2B	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP2	2-1A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	北棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	南棟の真側	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP3B	室外機	南棟の真側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP3	3-1A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

福島小学校 室外機 3 台 屋内機 34 台
 岡山市南区立川町3番37号

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	南棟の北側	2019.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V		R410A	2019	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP1	1-1A	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	南棟の北側	2019.3.31	18.8	85	95.0	三相200V		R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2B	室外機	南棟の北側	2019.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V		R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	2-1A	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-1B	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-2A	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-2B	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-3A	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-3B	南棟-1階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-4A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-4B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-5A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-5B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-6A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-6B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-7A	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-7B	南棟-2階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-8A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-8B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-9A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-9B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-10A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-10B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-11A	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		
GHP2	2-11B	南棟-3階	2019.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71UT1		

学校名 大元小学校 室外機 6 台
場所 岡山市北区大元上町9番43号

屋内機 68 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟 東側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	単相	R410A	2020	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2-A	室外機	南棟 北側	2020.3.31	15.7	71	80.0	三相200V	三相	R410A	2020	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP2-B	室外機	南棟 北側	2020.3.31	15.7	71.0	80.0	三相200V	三相	R410A	2020	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP2	2-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3-A	室外機	南棟 北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH850T2D			
GHP3-B	室外機	南棟 北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH850T2D			
GHP3	3-1A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-8B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-9B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-10A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-10B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-11A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-11B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-12A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-12B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	室外機	南棟 北側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0	三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GH850T2D			
GHP4	4-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		

三敷小学校 室外機 5 台
 岡山市中区徳吉町一丁目1番21号

屋内機 48 台

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟の南側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	北棟の南側	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2B	室外機	北棟の南側	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	2-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	北棟の南側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP3B	室外機	北棟の南側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	3-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-4A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-4B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-5A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-5B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-6A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-6B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-7A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-7B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-8A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-8B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-9A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	3-9B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1	室外機	北棟の東側	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP1	1-1A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	北棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	北棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	北棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2A	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2B	室外機	中庭	2020.3.31	18.8	85.0	95.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH850T2D		
GHP2	2-1A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	南棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-7B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-8B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-9B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-10B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-11B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12A	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-12B	南棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟-階)	設置完了日	圧縮機 出力(kW)	冷房 (kW)	暖房 (kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP3A	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP3B	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP3	3-1A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-1B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-2B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-3B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-4B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-5B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6A	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-6B	南棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7A	南棟-3階	2021.9.1		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2021	パナソニック	S-G71TS1		
GHP3	3-7B	南棟-3階	2021.9.1		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2021	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4A	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP4B	室外機	中庭	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2019	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP4	4-1A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-1B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-2B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-3B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-4B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-5B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6A	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		
GHP4	4-6B	南棟-4階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2019	パナソニック	S-G71TS1		

管理番号	室内機枝番	設置場所(棟・階)	設置完了日	圧縮機出力(kW)	冷房(kW)	暖房(kW)	室内機設置方式	単相・三相	冷媒	製造年	メーカー	規格(参考型番)	メーカー	規格(現地型番)
GHP1-A	室外機	東棟 南	2020.3.31	15.7	71.0	80.0		三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH710T2D		
GHP1-B	室外機	東棟 南	2020.3.31	12.4	56.0	63.0		三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GWH560T1D		
GHP1	1-1A	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-1B	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2A	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-2B	東棟-1階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-3B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-4B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-5B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-6B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-7B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8A	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP1	1-8B	東棟-2階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	室外機	東棟 南	2020.3.31	18.8	85	95.0		三相200V	R410A	2020	パナソニック	U-GH850T2D		
GHP2	2-1A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-1B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-2B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-3B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-4B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-5B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6A	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		
GHP2	2-6B	東棟-3階	2020.3.31		7.1	8.0	天井吊り下げ	単相200V	R410A	2020	パナソニック	S-G71TS1		

別紙 2 「スポット点検標準点検作業項目」

スポット点検標準点検作業項目	
1	エンジンオイル点検・補給
2	オイルフィルター交換
3	エアエレメント交換
4	スパークプラグ交換
5	冷却水量点検・補給
6	エンジンかかり具合・異音点検
7	エンジン圧縮圧力点検
8	コンプレッサー冷媒漏れ点検
9	冷却水ホース点検
10	排気ガスホース点検
11	室外機ガス漏確認等
12	冷房・暖房能力確認
13	室外機異音・振動点検
14	室外機外観点検
15	運転データ確認

※1 具体的な点検方法や判断基準等は「ガスヒートポンプエアコンをより長く快適にお使いいただくために定期的なメンテナンスのおすすめ」(JRAIA 一般社団法人日本冷凍空調工業会 GHP 委員会)の表 1-1,1-2 GHP の主な部品のメンテナンスガイドライン(目安)に記載の保全周期 8 年以下及び 10,000 時間以下の点検項目を参照すること。

※2 上記以外で製造メーカー指定点検マニュアルに記載の定期点検(10,000 時間)対象項目を実施する。

※3 運転データ確認の際、室内機に異常が認められた場合は、該当室内機の故障点検を行い、故障・異常の内容を係員へ報告すること。

※4 スポット点検に関する項目以外で点検が必要となる場合は、係員と協議すること。

別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」

報告日 令和 年 月 日

岡山市教育委員会様

受託者 会社名
点検者

場所(学校名)

点検日 令和 年 月 日

外観目視点検チェックシート

エアコン管理番号

チェック項目		確認
事前準備	設備配置図, 系統図の確認	
	製番, 機番の確認と照合	
	試運転記録, 漏えい点検記録簿の確認	
	冷媒封入量, 追加封入量の確認	
システム 漏えい 点検・保守 点検	機器の異常振動・異常運転状況	
	冷媒管の振動状況と接触状況の確認(非接触が基本)	
	冷媒管と支持金物との接触状況(擦れていない)を確認	
	冷媒管の保護材の劣化状況を確認	
	保温材・ラッキングのシール切れはないか	
	室内機内, 室外機内, などからのオイルにじみ確認	
	室内機内, 室外機内の損傷確認	
	室内機内, 室外機内の腐食確認	
	圧縮機のケーシング, アクムレータ, レシーバーに錆び, 腐食はないか	
	冷媒管及び固定金物締め付けボルト類の緩み確認, 劣化確認	
	フレアナットやフランジボルト部が割れていないか, 規定トルクで締まっているかを確認	
	電磁弁作動直後の液ハンマー発生有無の確認	
	霜付きが発生していないか(室内機内部, ユニットクーラー)	
	圧縮機のターミナルが劣化していないか	
サービスバルブ, チャージポートのキャップ部に漏れはないか		
点検者所見		

※ チェック項目は、機器の分解や保温材の取外しが必要ない範囲で行うこととする。

確認欄には、正常の場合は○、異常の場合は×を記入のこと。

冷媒管等の点検は、高所などの足場が必要な箇所は除く。

別紙3-2「間接法による漏えい点検(運転診断)チェックシート」

エアコン管理番号

	状態値	記号 (注1)	単位	正常 目安値 (注2)	計測値	着目点	下記の現象では ないこと(注3)	判定
a	①低圧圧力 (蒸発圧力)	P _s	(MPa) (ゲージ圧)			低過ぎないか	制御による変化	
	②高圧圧力 (凝縮圧力)	P _d	(MPa) (ゲージ圧)			低過ぎないか	制御による変化	
b	③吐出ガス温度		(°C)			高過ぎないか	冷媒系統のつまり、膨張弁の故障	
c	⑨圧縮機駆動用 電動機の電圧		(V)			低過ぎないか	制御による変化	
	⑩圧縮機駆動用 電動機の電流		(A)			低過ぎないか	制御による変化	
	⑪圧縮機駆動用 エンジンの回転数		(rpm)			低過ぎないか	制御による変化	
	過冷却液温度	T _d	(°C)					
	吸入ガス温度	T _s	(°C)					
	蒸発飽和温度	T _e	(°C)					
	凝縮飽和温度	T _c	(°C)					
d	④過熱度	T _s -T _e	(K)			大き過ぎないか	冷媒系統のつまり、膨張弁の故障	
e	⑤過冷却度	T _c -T _d	(K)			小さ過ぎないか		
f	⑥圧縮機の過熱		(°C)			高過ぎないか	冷媒系統のつまり、膨張弁の故障	
	吸込空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
g	⑦吸込/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
h	⑧機器内の配管の 振動					異常に振動して いないか	制御による変化	

(注1) 記号は参考[冷媒のサイクル性能]を参照

(注2) 正常目安値には、安定運転状態での値を採用すること

(注3) 「下記の現象ではないこと」が実証できれば判定○

・定期点検で該当項目が増えてきた場合は漏えいを疑い、直接法による漏えい点検を助言すること。

(注4) cの項目は、EHPの場合は⑨⑩を、GHPの場合は⑪を記入すること。

室内機が2機以上のとき次ページを使用すること

室内機が2機以上のとき(漏えい確認に必要な台数について測定すること)

枝番	状態値	記号 (注1)	単位	正常 目安値 (注2)	計測値	着目点	下記の現象では ないこと(注3)	判定
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	
	吸入空気温度		(°C)					
	吹出空気温度		(°C)					
	⑦吸入/吹出空気 温度差		(K)			小さ過ぎないか	熱負荷が極端に 小さい	