

質 疑 回 答 書

件 名： 桑野ポンプ場No.1汚水ポンプ修理

契約番号： 2025014836-00

番号	質疑事項	回答
1	冷却方式は自然冷却どちらでもよいでしょうか	運転水位の関係から強制冷却方式として下さい。
2	付属品サクシヨンカバーについて能力を満たした上で構造上必要なければ付属品として考慮しなくてもよいでしょうか	仕様書、数量表のとおりサクシヨンカバーは付属品として入れて下さい。