

# 仕 様 書

- 1 業 務 名 岡山市立御南西公民館照明設備等修繕
- 2 履 行 場 所 岡山市北区田中157番地110
- 3 履 行 期 間 契約日 ～ 令和8年3月31日
- 4 契約保証金 免除
- 5 修 繕 概 要 経年劣化のため、岡山市立御南西公民館非常照明設備と受変電設備一部を取替するもの。施設の管理運営に支障をきたさないようにするものであり、その詳細は修繕図面及び修繕数量総括表に定めるとおりとする。
- 6 その他
  - ① 修繕にあたり、岡山市立御南西公民館館長と連絡調整を行い、業務に支障をきたさないよう注意を払うこと。
  - ② 中国電気保安協会の年次点検を保留しており、日程が決まれば公民館振興室へ連絡すること。
  - ③ 安全性の確保に努め、施設利用者等に支障のないよう作業調整をすること。
  - ④ アスベスト事前調査対象である。
  - ⑤ 搬出の発生材は全て場外処分とし、処理については、廃棄物処理法等に基づき処理すること。
  - ⑥ 進相コンデンサを取り外し、PCB検査をすること。
  - ⑦ 事前に現地確認をしたい場合は岡山市立御南西公民館（電話086-244-1855）へ問い合わせること。
  - ⑧ 支払は完了検査合格後一括払いとし、請求書受理から30日以内とする。
- 7 問い合わせ先 岡山市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課公民館振興室  
担当者 大崎  
電話 086（234）6015