

仕 様 書

- 1 業務名 岡山市立中央図書空冷チラーほか修繕
- 2 目 的 空調設備は施設運営上不可欠であることから、不具合が生じ始めている空冷チラー電装品及び空冷チラーグループコントローラーを更新し、予防保全を行うため。
- 3 履行場所 岡山市北区二日市町５６番地
- 4 履行期間 契約日から令和８年３月３１日まで
- 5 契約保証金 契約金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の１０以上の額
- 6 修繕概要 空冷チラー５台の老朽化した電装品の部品交換、空冷チラーグループコントローラーの液晶表示不良による代替品交換
詳細は別紙設計図面び修繕数量総括表のとおり
- 7 その他
 - ・落札決定後、施工作業計画に際して、中央図書館の指定管理者及び図書館担当者との打ち合わせを行うこと。部品の納入後、できるだけ早期の履行希望。
 - ・本仕様書は、本修繕の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項でも修繕の目的達成のために必要な修繕又は修繕の性質上当然必要と思われる軽微なものについては、設計図書の記載の有無にかかわらず受託者の責任においてすべて完備しなければならない。
 - ・修繕に伴い発生する産業廃棄物については、関係法令に従い適正に処分すること。
 - ・受託者は、修繕施工に際して既設工作物等に損傷を与えた場合は、受託者において弁償、原形復旧すること。
 - ・修繕業務完了の際、修繕箇所及び修繕内容がわかる写真帳等を提出すること。
 - ・支払は完了検査合格後一括払いとし、請求書受理から３０日以内とする。
 - ・仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
- 8 問い合わせ先 中央図書館（担当：花房） 電話：２２３－３３７３
月曜休館／開館時間１０時～１８時、ただし木曜日１１時～１９時

(参考)

■空冷チラー現場写真（中央図書館 3 階室外機廻り）



■空冷チラーグループコントローラー現場写真（中央図書館 1 階管理室内）

