

令和 7 年度

査定者	精算者	設計者

委託業務数量総括表

期間 着手 令和 7 年 月 日
完了 令和 8 年 3 月 31 日 契約後 日間

委託名 岡山市立東公民館他4館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託

履行場所 岡山市中区高屋344番地1 他

委託概要 消防法令に基づき、岡山市立公民館の消防用設備等の点検業務を委託するもの。

業務委託する公民館等

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| ① 岡山市立東公民館 | 岡山市中区高屋344番地1 | |
| ② 岡山市立操南公民館 | 岡山市中区藤崎201番地4 | |
| ③ 岡山市立富山公民館 | 岡山市中区福泊246番地1 | |
| ④ 岡山市立高島公民館 | 岡山市中区国府市場99番地5 | |
| ⑤ 岡山市立東公民館乙多見分館 | 岡山市中区乙多見294番地 | ※消防用設備等点検業務のみ |

委 託 名		岡山市立東公民館他4館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託					
一金		円也(消費税相当額を含む)					
内 訳							
No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接業務費		1	式			
II	諸経費						
	一般管理費等		1	式			
	小 計						
III	消費税相当額		1	式			
IV	総合計		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立東公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	15	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 7個 C級 3個 通路:C級 1個	11	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	能美防災(株) FAP232 受第10-29 2004年製 P型2級 3回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		22	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	定温式スポット型感知器		7	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	5	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立東公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
	II 機器及び総合点検						
	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	15	本			
	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 7個 C級 3個 通路:C級 1個	11	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	受信機	能美防災㈱ FAP232 受第10-29 2004年製 P型2級 3回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		22	個			
(4)	定温式スポット型感知器		7	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	5	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立操南公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	7	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 2個 廊下通路:C級 3個	5	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 1GPFO-DC 受第64-25号 1987年製 GP型1級 自立型 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		16	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立操南公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	7	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 2個 廊下通路:C級 3個	5	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 1GPFO-DC 受第64-25号 1987年製 GP型1級 自立型 5回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		16	個			
(4)	定温式スポット型感知器		6	個			
(5)	煙感知器	イオン化式スポット型	1	個			
(6)	煙感知器	光電式スポット型	3	個			
(7)	発信機	P型1級	2	個			
(8)	電鈴点検		2	個			
(9)	表示灯点検		2	個			
(10)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(11)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	ガス漏れ火災警報設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 1GPFO-DC 受第64-25号 1987年製 GP1型1級自立型	1	面			
(3)	検知器	富士電機機器制御(株) 型式:GP3VBC 一般型 品名:KP-35B 2011年1月製	5	個			
(4)	常用電源	受信機のみ	1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	③ 岡山市立富山公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	9	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 2個 通路:B級 1個 廊下通路 C級 1個	4	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) IPF-1-nL 受第61-18-4号 1990年製 P型1級 自立型複合盤 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		19	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	定温式スポット型感知器		6	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	8	個			
(6)	発信機	P型1級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	③ 岡山市立富山公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	9	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 2個 通路:B級 1個 廊下通路 C級 1個	4	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) IPF-1-nL 受第61-18-4号 1990年製 P型1級 自立型複合盤 5回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		19	個			
(4)	定温式スポット型感知器		6	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	8	個			
(6)	発信機	P型1級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	④ 岡山市立高島公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	12	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:A級 1個 B級 1個 通路:B級 1個	3	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	屋内消火栓設備点検						
		ポンプ:㈱荏原製作所 40M SFU5 63.7E 電動機:㈱東芝 IK-FBK8×3.7kw					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			
(3)	ポンプ表示盤		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	手動起動スイッチ		1	個			
(6)	消火栓	2号消火栓 消火栓箱:埋込型 3栓	3	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		3	個			
(8)	放水口		3	基			
(9)	常用電源		1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	松下電工(株) BZ-9 受第61-2号 1992年製 P型2級 自立型 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		26	個			
(4)	定温式スポット型感知器		6	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	13	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	④ 岡山市立高島公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	12	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:A級 1個 B級 1個 通路:B級 1個	3	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	屋内消火栓設備点検						
		ポンプ:㈱荏原製作所 40M SFU5 63.7E 電動機:㈱東芝 IK-FBK8×3.7kw					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	ポンプ表示盤		1	式			
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	手動起動スイッチ		1	個			
(6)	消火栓	2号消火栓 消火栓箱:埋込型 3栓	3	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		3	個			
(8)	放水口		3	基			
(9)	常用電源		1	式			
(10)	放水試験		1	式			
(11)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	松下電工(株) BZ-9 受第61-2号 1992年製 P型2級 自立型 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		26	個			
(4)	定温式スポット型感知器		6	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	13	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
5	非常電源点検 (非常電源専用受電設備)	※ 配線点検を含む (接地抵抗・絶縁抵抗測定を含む)					
(1)	非常電源専用受電設備 の確認、点検	受電設備：製造者名：東光電機製作所 形式等：PF-S形	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	⑤ 岡山市立東公民館乙多見分館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	2	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:C級 3個	3	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	⑤ 岡山市立東公民館乙多見分館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	2	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:C級 3個	3	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

