

令和 7 年度

査定者	精算者	設計者

委託業務数量総括表

期間 着手 令和 7 年 月 日
完了 令和 8 年 3 月 31 日 契約後 日間

委託名 岡山市立妹尾公民館他3館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託

履行場所 岡山市南区箕島1025番地1 他

委託概要 消防法令に基づき、岡山市立公民館の消防用設備等の点検業務を委託するもの。

業務委託する公民館

① 岡山市立妹尾公民館 岡山市南区箕島1025番地1

② 岡山市立福田公民館 岡山市南区古新田1186番地

③ 岡山市立興除公民館 岡山市南区中畦589番地1

④ 岡山市立藤田公民館 岡山市南区藤田508番地

委託名		岡山市立妹尾公民館他3館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託					
一金		円也(消費税相当額を含む)					
内 訳							
No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接業務費		1	式			
II	諸経費						
	一般管理費等		1	式			
	小 計						
III	消費税相当額		1	式			
IV	総合計		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立妹尾公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
	I 機器点検						
	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	11	本			
	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口	5	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株)製:形式等 受第60~33号 2PDO型 P型2級 5回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		13	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	6	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立妹尾公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
	II 機器及び総合点検						
	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	11	本			
	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口	5	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	受信機	ニッパ(株)製:形式等 受第60~33号 2PDO型 P型2級 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		13	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	6	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立福田公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	14	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 4個 通路:B級 2個 C級 1個	7	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	能美防災機製:形式等 受第9~12号 FAP129A型 P型1級 10回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		29	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立福田公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
	II 機器及び総合点検						
	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	14	本			
	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 4個 通路:B級 2個 C級 1個	7	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	能美防災㈱製:形式等 受第9~12号 FAP129A型 P型1級 10回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		29	個			
(4)	定温式スポット型感知器		7	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	9	個			
(6)	発信機	P型1級	2	個			
(7)	電鈴点検		3	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	③ 岡山市立興除公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	9	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:3個 通路:3個	6	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ホーチキ(株)製:形式等 NGO-AAS100010LPZ型 P型1級 10回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		26	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	8	個			
(6)	発信機		2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
4	ガス漏れ火災警報設備点検	受信機:ホーチキ(株)製:形式等 NGO-AAS100010LPZ型 中継器:ホーチキ(株)製:形式等 ARP011-5D					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	GP1型1級 10回線	1	面			
(3)	検知器	一般型	9	個			
(4)	中継器		1	組			
(5)	常用電源		1	式			
(6)	予備電源	受信機のみ	1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	③ 岡山市立興除公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
	II 機器及び総合点検						
	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	9	本			
	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:3個 通路:3個	6	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(2)	受信機	ホーチキ(株)製:形式等 NGO-AAS100010LPZ型 P型1級 10回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		26	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	8	個			
(6)	発信機		2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	ガス漏れ火災警報設備点検	受信機:ホーチキ(株)製:形式等 NGO-AAS100010LPZ型 中継器:ホーチキ(株)製:形式等 ARP011-5D					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	GP1型1級 10回線	1	面			
(3)	検知器	一般型	9	個			
(4)	中継器		1	組			
(5)	常用電源		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	④ 岡山市立藤田公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	10	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級BL型	1	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ホーチキ(株)製:形式等 RPF-EW05型 P型2級 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		18	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	煙感知器	イオン化式スポット型	1	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	1	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
4	ガス漏れ火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	製造者名:ホーチキ㈱ 形式等:PGZ-EW05(LP)	1	面			
(3)	表示盤		1	面			
(4)	検知器		7	個			
(5)	警報装置		7	個			
(6)	表示灯		7	灯			
(7)	常用電源		1	組			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	④ 岡山市立藤田公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
	II 機器及び総合点検						
1	1 消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	10	本			
2	2 誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級BL型	1	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	3 自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ホーチキ(株)製:形式等 RPF-EW05型 P型2級 5回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		18	個			
(4)	煙感知器	イオン化式スポット型	1	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	1	個			
(6)	発信機	P型2級	2	個			
(7)	電鈴点検		2	個			
(8)	表示灯点検		2	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	ガス漏れ火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	製造者名:ホーチキ(株) 形式等:PGZ-EW05(LP)	1	面			
(3)	表示盤		1	面			
(4)	検知器		7	個			
(5)	警報装置		7	個			
(6)	表示灯		7	灯			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
Ⅲ	防火対象物点検						
	岡山市立妹尾公民館	延床面積 565㎡	1	式			
	岡山市立福田公民館	延床面積 1,006㎡	1	式			
	岡山市立興除公民館	延床面積 998㎡	1	式			
	岡山市立藤田公民館	延床面積 627㎡	1	式			
	防火対象物点検費 計						