

令和 7 年 度												
令和 年 月 日 起工第 号	委 託 数 量 総 括 表						査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委 託 業 務 名	旭西排水センターほか直流電源装置等点検業務委託											
位 置	岡山市北区七日市西町6番10号ほか											
委 託 概 要	直流電源装置等点検工 旭西排水センター 1 式 天瀬ポンプ場 1 式 巖井ポンプ場 1 式 万成ポンプ場 1 式 笹ヶ瀬ポンプ場 1 式 平田ポンプ場 1 式 当新田ポンプ場 1 式 錦ポンプ場 1 式 浦安ポンプ場 1 式											
施 行 理 由	各ポンプ場の直流電源装置等を点検することにより、機能確保を図り適正で円滑な維持管理を行うものである。											

		起 工		変 更		増		減	
設 計 金 額									
受 託 金 額									
支 給 品 金 額									
起 工 方 法		委 託	施 工 着 手 令 和 7 年 月 日		日 間 完 了 令 和 8 年 3 月 31 日		延 期 令 和 年 月 日		
委 託 料 内 訳 書									
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託料内訳書								
	直流電源装置等点検工							
		旭西排水センター		式	1.0			第1号内訳書
		天瀬ポンプ場		式	1.0			第2号内訳書
		巖井ポンプ場		式	1.0			第3号内訳書
		万成ポンプ場		式	1.0			第4号内訳書
		笹ヶ瀬ポンプ場		式	1.0			第5号内訳書
		平田ポンプ場		式	1.0			第6号内訳書
		当新田ポンプ場		式	1.0			第7号内訳書
		錦ポンプ場		式	1.0			第8号内訳書
		浦安ポンプ場		式	1.0			第9号内訳書
	計(直接業務費)							
	業務管理費			式	1.0			
	計(業務原価)							

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1.0			
委託価格計								
消費税相当額				式	1.0			
本委託料合計								

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第1号内訳書		旭西排水センター (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (高速雨水処理設備制御用)	三相型 出力 DC120.4V 50A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (高速雨水処理設備制御用)	三相型 出力 DC120.4V 50A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (高速雨水処理設備制御用)	SNSX-50 50AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (高速雨水処理設備制御用)	SNSX-50 50AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (高速雨水処理設備制御用)	2KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (高速雨水処理設備制御用)	2KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (高速雨水処理設備制御用)	2KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		整流装置点検工 (中央(管理棟2F電気室))	三相型 出力 DC120.4V 400A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (中央(管理棟2F電気室))	三相型 出力 DC120.4V 400A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (中央(管理棟2F電気室))	SNSX-500 500AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (中央(管理棟2F電気室))	SNSX-500 500AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (中央(管理棟2F電気室))	30KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (中央(管理棟2F電気室))	30KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				

岡

山

市

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		無停電電源装置点検工 (中央(管理棟2F電気室))	30KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		整流装置点検工 (中央(ポンプ棟))	三相型 出力 DC120.4V 100A (保全技師 I)	人				
		整流装置点検工 (中央(ポンプ棟))	三相型 出力 DC120.4V 100A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (中央(ポンプ棟))	SNSX-150 150AH/10HR 54セル (保全技師 I)	人				
		蓄電池点検工 (中央(ポンプ棟))	SNSX-150 150AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

岡

山

市

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第2号内訳書		天瀬ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相型 出力 DC120.4V 50A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相型 出力 DC120.4V 50A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNSX-50 50AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNSX-50 50AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第3号内訳書		巖井ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相型 出力 DC120.4V 150A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相型 出力 DC120.4V 150A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-150 150AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-150 150AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	5KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	5KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	5KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第4号内訳書		万成ポンプ場 (直流電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相混合ブリッジ型 出力 DC117.0V 60A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相混合ブリッジ型 出力 DC117.0V 60A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	AHH50S 50AH/1HR 86セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	AHH50S 50AH/1HR 86セル (保全技師補)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第5号内訳書		笹ヶ瀬ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波型 出力 DC120.4V 75A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波型 出力 DC120.4V 75A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-100-6 100AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-100-6 100AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第6号内訳書		平田ポンプ場 (直流電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波整流型 出力 DC117.0V 25A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波整流型 出力 DC117.0V 25A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	MSJ-50-12 50AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	MSJ-50-12 50AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第7号内訳書		当新田ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波整流型 出力 DC117.0V 75A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	三相全波整流型 出力 DC117.0V 75A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	AHH50SE-86 50AH/1HR 86セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	AHH50SE-86 50AH/1HR 86セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第8号内訳書		錦ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	PMW型 出力 DC120.4V 75A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	PMW型 出力 DC120.4V 75A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-100 100AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNS-100 100AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3KVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		整流装置点検工 (発電機始動用)	型 出力 DC26.8V 10A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (発電機始動用)	型 出力 DC26.8V 10A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (発電機始動用)	SNS-400 400AH/10HR 12セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (発電機始動用)	SNS-400 400AH/10HR 12セル (保全技師補)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
第9号内訳書		浦安ポンプ場 (直流電源装置・無停電電源装置点検工)						
		整流装置点検工 (制御用)	トランスタ整流型 出力 DC120.4V 75A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (制御用)	トランスタ整流型 出力 DC120.4V 75A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNSX-100 100AH/10HR 54セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (制御用)	SNSX-100 100AH/10HR 54セル (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3kVA 単相 2線 (保全技師Ⅰ)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3kVA 単相 2線 (保全技師補)	人				
		無停電電源装置点検工 (制御用)	3kVA 単相 2線 (保全技術員)	人				
		整流装置点検工 (発電機始動用)	三相混合ブリッジ型 出力 DC26.8V 10A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (発電機始動用)	三相混合ブリッジ型 出力 DC26.8V 10A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (発電機始動用)	SNSX-300 300AH/10HR 12セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (発電機始動用)	SNSX-300 300AH/10HR 12セル (保全技師補)	人				
		整流装置点検工 (No.2雨水P(GT始動用))	三相純ブリッジ型 出力 DC26.76V 20A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (No.2雨水P(GT始動用))	三相純ブリッジ型 出力 DC26.76V 20A (保全技師補)	人				

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		蓄電池点検工 (No.2雨水P(GT始動 用))	SNSX-400 400AH/10HR 24セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (No.2雨水P(GT始動 用))	SNSX-400 400AH/10HR 24セル (保全技師補)	人				
		整流装置点検工 (No.3雨水P(GT始動 用))	三相型 出力 DC26.8V 15A (保全技師Ⅰ)	人				
		整流装置点検工 (No.3雨水P(GT始動 用))	三相型 出力 DC26.8V 15A (保全技師補)	人				
		蓄電池点検工 (No.3雨水P(GT始動 用))	MSE-200K 400AH/10HR 24セル (保全技師Ⅰ)	人				
		蓄電池点検工 (No.3雨水P(GT始動 用))	MSE-200K 400AH/10HR 24セル (保全技師補)	人				
		直接物品費		式	1.0			
		総合試験調整		式	1.0			
		計						