

仕様書別紙1

		需要場所等		需給地点	常用発電設備の有無	予備電力の有無	蓄熱槽の有無
		施設名称	住所・受電設備				
小	1	足守小学校	北区足守789番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	2	石井小学校	北区寿町2番8号	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	3	伊島小学校	北区伊島町一丁目6番6号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	4	浮田小学校	東区沼1725番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	5	宇野小学校	中区原尾島一丁目9番1号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	6	浦安小学校	南区浦安本町95番地	構内柱に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	7	大野小学校	北区大安寺南町二丁目8番36号	構内柱気中開閉器の電源側接続点	無	無	有
小	8	大元小学校	北区大元上町9番43号	第1構内柱上に設置するASの一次側接続点	無	無	無
小	9	雄神小学校	東区富崎218番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	10	岡山中央小学校	北区弓之町9番27号	中国電力が設置した開閉器箱内に施設されたUGSの電源側接続点	無	無	無
小	11	開成小学校	東区金田1524番地	構内柱の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	12	可知小学校	東区可知一丁目83番地2	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	13	加茂小学校	北区津寺517番地	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	14	吉備小学校	北区庭瀬256番地	構内柱に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	15	旭操小学校	中区倉富160番地	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	16	旭東小学校	中区門田屋敷本町1番17号	構内に設置した引込柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	17	旭竜小学校	中区八幡8番地1	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	18	芥子山小学校	東区西大寺松崎97番地	構内柱の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	19	甲浦小学校	南区飽浦250番地	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	20	江西小学校	東区瀬戸町江尻1399番地2	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	有
小	21	興除小学校	南区中畦593番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無

小	22	岡南小学校	北区岡南町二丁目4番5号	建物に設置した開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	23	小串小学校	南区小串3379番地	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	24	五城小学校	北区御津新庄3055番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	25	古都小学校	東区古都宿453番地1	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	26	西大寺小学校	東区西大寺上一丁目19番21号	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	27	西大寺南小学校	東区金岡西町435番地1	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	28	財田小学校	中区長岡58番地2	開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	29	三勲小学校	中区徳吉町一丁目1番21号	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側端子	無	無	無
小	30	鹿田小学校	北区大供表町16番50号	構内柱上に施設した気中開閉器(PAS)の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電) (全量売電)	無	無
小	31	城東台小学校	東区城東台西三丁目6番3号	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	32	庄内小学校	北区三手336番地2	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	33	清輝小学校	北区新道1番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	34	妹尾小学校	南区妹尾1353番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	35	操南小学校	中区藤崎45番地	構内柱上PAS一次側端子	無	無	無
小	36	操明小学校	中区藤崎721番地3	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	37	曾根小学校	南区曾根139番地2	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	38	第一藤田小学校	南区藤田349番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	39	第二藤田小学校	南区藤田595番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	40	第三藤田小学校	南区藤田1757番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	41	高島小学校	中区国府市場131番地	構内柱上PAS一次側端子	無	無	無
小	42	竹枝小学校	北区建部町吉田1504番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	43	建部小学校	北区建部町富沢366番地	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	44	竜之口小学校	中区四御神266番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無

小	45	千種小学校	東区瀬戸町鍛冶屋391番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	46	中山小学校	北区一宮702番地	構内柱の気中開閉器電源側接続点	無	無	無
小	47	津島小学校	北区津島本町19番1号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	48	角山小学校	東区才崎389番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	49	富山小学校	中区福泊233番地	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	50	豊小学校	東区西大寺川口130番地2	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	51	灘崎小学校	南区片岡1091番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	52	七区小学校	南区北七区61番地3	構内柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	53	南輝小学校	南区南輝三丁目6番9号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	54	西小学校	北区中仙道一丁目18番20号	気中開閉器二次側	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	55	野谷小学校	北区栢谷259番地1	構内柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	56	幡多小学校	中区高屋254番地	構内柱に施設した気中開閉器の電源側端子	無	無	無
小	57	東疇小学校	南区東畦656番地2	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	58	彦崎小学校	南区彦崎2642番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	59	平井小学校	中区平井四丁目19番52号	引込柱でCT付ACSの電源側接続点	無	無	無
小	60	平島小学校	東区東平島1293番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	61	平津小学校	北区櫓津738番地1	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	62	平福小学校	南区平福一丁目7番1号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	63	福島小学校	南区立川町3番37号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	64	福田小学校	南区古新田1095番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	65	福浜小学校	南区福富東一丁目1番1号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	66	福渡小学校	北区建部町川口1302番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	67	芳泉小学校	南区芳泉三丁目2番3号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無

小	68	芳泉小学校ひばり分校	南区泉田四丁目8番10号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	69	芳明小学校	南区万倍1番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	70	牧石小学校	北区玉柏2108番地	構内柱上開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	71	政田小学校	東区政津850番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	72	馬屋上小学校	北区富吉2944番地2	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	73	馬屋下小学校	北区松尾105番地1	構内引込柱上に施設したASの電源側接続点	無	無	無
小	74	三門小学校	北区下伊福西町5番37号	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	75	箕島小学校	南区箕島2384番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	76	御津小学校	北区御津宇垣1212番地	構内第1柱上に施設した気中開閉器の電源側	無	無	無
小	77	御津南小学校	北区御津野々口1616番地	構内柱上に施設した気中開閉器の電源側端子	無	無	無
小	78	御南小学校	北区今保243番地3	構内の引込柱に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	79	御野小学校	北区中井町一丁目6番34号	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	80	御休小学校	東区西祖179番地	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	81	桃丘小学校	北区芳賀5111番地22	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
小	82	横井小学校	北区横井上178番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	83	芳田小学校	南区泉田408番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
小	84	鯉山小学校	北区吉備津1444番地	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	85	陵南小学校	北区東花尻241番地1	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	86	旧朝日小学校	東区西片岡83番地	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	87	旧大宮小学校	東区上阿知967番地	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	88	旧幸島小学校	東区水門町571番地	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
小	89	旧太伯小学校	東区神崎町860番地	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	1	足守中学校	北区大井360番地	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無

中	2	石井中学校	北区下伊福上町10番9号	構内引込柱の開閉器電源側接続点	無	無	無
中	3	岡山中央中学校	北区蕃山町6番10号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	4	吉備中学校	北区庭瀬103番地	構内第1柱に施設した気中開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	5	京山中学校	北区津島京町一丁目7番1号	構内柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	6	旭東中学校	東区大多羅町276番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	7	桑田中学校	北区東島田町二丁目3番35号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	8	岡輝中学校	北区岡町12番17号	構内引込柱上の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	9	興除中学校	南区中畦589番地4	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	無	無	無
中	10	光南台中学校	南区飽浦390番地	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側端子	無	無	無
中	11	岡北中学校	北区津島東一丁目1番1号	構内柱の気中開閉器電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	12	香和中学校	北区吉宗590番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	13	西大寺中学校	東区西大寺上一丁目20番60号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	14	上道中学校	東区南古都714番地	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	15	上南中学校	東区金田722番地	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	16	瀬戸中学校	東区瀬戸町瀬戸444番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	17	妹尾中学校	南区妹尾1212番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	18	操南中学校	中区藤崎130番地2	構内引込柱AS開閉器電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	19	高島中学校	中区賞田190番地1	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	20	高松中学校	北区高松原古才30番地	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	21	建部中学校	北区建部町建部上734番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	22	中山中学校	北区辛川市場159番地	構内引込柱の区分開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	23	富山中学校	中区海吉1462番地5	構内柱上に設置する高圧気中開閉器電源側端子	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	24	灘崎中学校	南区片岡770番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無

中	25	東山中学校	中区御幸町13番3号	構内柱上に施設した区分開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	26	福田中学校	南区山田544番地3	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	27	福南中学校	南区築港ひかり町10番35号	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	28	福浜中学校	南区三浜町二丁目3番26号	構内柱上のAS電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	29	藤田中学校	南区藤田400番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	30	操山中学校	中区国富三丁目11番1号	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側端子	無	無	無
中	31	御津中学校	北区御津宇垣1227番地	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
中	32	御南中学校	北区田中581番地	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	33	芳田中学校	南区当新田468番地1	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無
中	34	竜操中学校	中区赤田188番地1	構内引込柱上に施設した気中開閉器の電源側接続点	無	無	無
義	1	山南学園	東区北幸田509番地1	構内柱上の気中開閉器の電源側接続点	太陽光発電あり (余剰売電)	無	無