

別紙点検項目表

1 中央監視端末

精密 普通

■機種：VS6000・VS4000・VS3000

(1)システム総合

・各部清掃	○	—
・コネクタのプラグイン状況	○	—
・電源電圧測定	○	—
・システム動作確認・グラフィック画面確認	○	—
・メッセージ記録・帳票収集	○	—
・トレンドデータ収集	○	—
・各部操作確認	○	—
・外観点検	○	—

(2)CPU

・冷却ファン動作確認	○	—
・エラーロギングの解析	○	—
・バックアップの更新	○	—
・電源電圧測定	○	—
・各種機能確認		
CPU TEST・MEMORY TEST		
DISK TEST・VIDEO TEST		
・周辺機器機能検査	○	—
ディスプレイ		
エンジニアリングキーボード		
光磁気ディスク		
・入出力機能試験	○	—
RAS PIO		
・伝送機能確認	○	—

(3)プリンタ

・各部清掃	○	—
・コネクタのプラグイン状況	○	—
・自己診断機能確認	○	—
・印字機能確認	○	—

(4)HUB

・各部清掃	○	—
・コネクタのプラグイン状況	○	—
・電源電圧測定	○	—
・システム確認	○	—

■機種:VS 2 000

(1) システム総合

- ・各部清掃、外観点検
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・冷却ファン動作状況確認
- ・電源電圧測定
- ・異音・振動・過熱の有無
- ・AC入力電圧測定
- ・操業確認

○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —

(2) HOST CPU 演算処理装置

- ・各部清掃、外観点検
- ・冷却ファン動作状況確認
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・異音・振動・過熱の有無
- ・フロッピーディスクリード／ライト検査
- ・ディスク装置リード／ライト検査
- ・バッテリー機能検査

○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —

(3) 拡張部

- ・各部清掃、外観点検
- ・冷却ファン動作状況確認
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・異音・振動・過熱の有無
- ・電源電圧測定
- ・検査プログラムによる機能検査

○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —

(4) CRT CPU

- ・各部清掃、外観点検
- ・冷却ファン動作状況確認
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・異音・振動・過熱の有無
- ・ターミナル機能検査
- ・ブーストラップ機能検査
- ・命令演算実行機能検査
- ・入出力機能検査
- ・ディスクR機能検査
- ・CRT CPUとのLAN対抗検査
- ・異常警報出力機能検査

○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —
○ —

(5) 伝送装置

- ・各部清掃、外観点検
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・異音・振動・過熱の有無
- 自己診断機能検査(LA4000)

○ —
○ —
○ —
○ —

(6) LCD装置

- ・各部清掃、外観点検
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・表示機能検査
- ・マウス機能検査

○ —
○ —
○ —
○ —

(7) プリンターサブシステム

- ・各部清掃、外観点検
- ・冷却ファン動作状況確認
- ・コネクタ・プラグイン状況確認
- ・システム動作確認

○ —
○ —
○ —
○ —

■機種:VS1300

(1) システム総合

- ・ 外観点検及び清掃
- ・ コネクタ・プラグイン状況確認
- ・ 冷却ファン動作状況確認
- ・ 電源電圧測定
- ・ 異音・振動・過熱の有無
- ・ AC入力電圧測定

—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

(2) CPU 演算処理装置

- ・ 各部清掃
- ・ 外観点検
- ・ 冷却ファン動作状況確認
- ・ コネクタ・プラグイン状況確認
- ・ 異音・振動・過熱の有無
- ・ キーボード機能検査
- ・ マウス機能検査
- ・ LA4000機能検査
- ・ DI/DO機能検査
- ・ フロッピーディスクリード/ライト検査
- ・ ディスク装置リード/ライト検査
- ・ バッテリー機能検査

—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

(6) LCD装置

- ・ 各部清掃
- ・ 外観点検
- ・ コネクタ・プラグイン状況確認
- ・ 異音・振動・過熱の有無
- ・ 色ずれ・歪みの確認
- 画面の入出力・変更機能の確認

—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—

2 情報処理伝送装置

■機種:ADC6000(親局・子局)

・プログラムチェック	○	—
・目視外観点検	○	—
・電源電圧測定	○	—
・搬送部周波数測定	○	—
・搬送部レベル測定	○	—
・レベル異常検出測定	○	—
・光レベル測定(当新田は省く)	○	—
・機能確認	○	—

■機種:RC500(親局・子局)

・プログラムチェック	—	—
・目視外観点検	—	—
・電源電圧測定	—	—
・搬送部周波数測定	—	—
・搬送部レベル測定	—	—
・レベル異常検出測定	—	—
・光レベル測定(当新田は省く)	—	—
・機能確認	—	—

■情報処理伝送装置共通

・アプリケーションプログラムバックアップの作成	—	—
・各部清掃	—	—
・外観目視点検	—	—
・電源電圧測定	—	—
・機能試験	—	—
・運転確認	—	—

3 シーケンサ装置

・アプリケーションプログラムバックアップの作成	—	—
・各部清掃	—	—
・外観目視点検	—	—
・電源電圧測定	—	—
・機能試験	—	—
・運転確認	—	—