

# 入札（見積）結果

令和 7年度 契約番号 2025057577-00

件名	市立御津小学校高圧引込用負荷開閉器取替修繕			
場所	岡山市北区御津宇垣1212番地			
期間	令和 7年12月26日 から 令和 8年 3月31日 まで			
契約方法	単独随契			
入札（見積）日時	令和 7年12月26日 午前10時30分			
入札（見積）場所	岡山市役所（本庁舎）8階学校施設課			
落札者	株式会社高木電機工業 代表取締役 高木 一平			
落札金額	(税抜)	¥1,800,000	(税込)	¥1,980,000 うち消費税相当額 ¥180,000
許容価格（税抜）	¥1,810,000			
最低制限価格（税抜）	設定なし			
執行者職氏名	教育・学校施設課 課長補佐 田淵 裕一			
立会者職氏名				
施行担当課	教育・学校施設課			
特記事項	随意契約 / 令167条の2第1項第5号（緊急）			

落札決定日：令和 7年12月26日

業者名		第1回	第2回	第3回	不落隨契	摘要
1	(株)高木電機工業	¥1,800,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

承認	
日付	
印	

## 指名業者一覧

令和 7年度 契約番号 2025057577-00

予算所属	教育・学校施設課		
業務区分	施設修繕		
業種	電気	業種細区分	電気
契約方法	単独隨契		
件名	市立御津小学校高圧引込用負荷開閉器取替修繕		
場所	岡山市北区御津宇垣1212番地		
期間	令和8年3月31日まで		
根拠法令	随意契約 / 令167条の2第1項第5号(緊急)		
隨契理由	<p>高圧受電設備として設置している高圧ガス負荷開閉器（高圧PGS）において不具合が発生し、構内高圧事故時に電力会社配電系統からの切離し動作が出来ず、周辺地域への高圧停電波及事故を生じさせるおそれがある。また、高圧ケーブルも絶縁抵抗値が低下し保安規定の正常値を下回っていることから、停電恐れが生じているため、早急に修繕する必要がある。</p> <p>選定業者については、学校施設の修繕に精通しており、修繕機器納期ならびに関係箇所作業申請手続きを含めた即応対応が可能であることから、「株式会社高木電機工業」を単独随意契約する。</p>		

件数 1 件