

盤リスト

①破碎系低圧制御盤

盤 名 称	設 置 場 所	ユニット No.	シーケンスNo.	容量kW	型 式	備 考
No.3 処理不適物除去装置制御盤	電気室	1 B	A 3	5.15	MCCB 3P 50/30A	
不燃ごみクレーン制御盤	電気室	1 C	A 3	49.75	MCCB 3P 225/150A	
ごみピット転落者救助装置制御盤	電気室	1 E	A 3	5.2	MCCB 3P 50/30A	
破碎系制御電源	電気室	1 F	A 1		MCCB 2P(3P) 50/30A	
No.1 粗破碎物コンベヤ	電気室	2 A	D	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.1 中継コンベヤ	電気室	2 B	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.2 中継コンベヤ制御盤	電気室	2 D	A 3	4.1	MCCB 3P 50/30A	
No.1 粗破碎機保全ホイス	電気室	2 E	A 2	5.5	MCCB 3P 50/40A	
No.2 粗破碎機保全ホイス	電気室	2 F	A 2	5.5	MCCB 3P 50/40A	
破碎機保全ホイス	電気室	2 G	A 2	5.35	MCCB 3P 50/40A	
破碎系磁力選別機制御盤	電気室	3 B	A 3	5.3	MCCB 3P 50/30A	
不燃物可燃物等分離装置	電気室	3 C	B 3	11	MCCB 3P 50/50A	
No.1 破碎系アルミ選別機制御盤	電気室	3 D	A 3	7.1	MCCB 3P 50/40A	
No.2 破碎系アルミ選別機制御盤	電気室	3 E	A 3	5.3	MCCB 3P 50/30A	
不燃物精選機-1・2	電気室	3 F	B 4	2.2×2	MCCB 3P 50/30A	
可燃性粗大供給コンベヤ	電気室	4 A	E 3-1	7.5	MCCB 3P 50/30A	
不燃性粗大供給コンベヤ	電気室	4 A	E 3-2	11	MCCB 3P 50/50A	
不燃性粗大破碎機直投供給コンベヤ	電気室	5 A	E 3-3	11	MCCB 3P 50/50A	
不燃ごみ供給コンベヤ	電気室	5 A	E 2	11	MCCB 3P 50/50A	
予備ユニット1	電気室	B 1 A	B 2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
鉄類貯留ホッパ制御盤	電気室	B 1 B	A 2	4.8	MCCB 3P 50/20A	
アルミ類貯留ホッパ制御盤	電気室	B 1 C	A 2	4.8	MCCB 3P 50/20A	
不燃物貯留ホッパ制御盤	電気室	B 1 D	A 2	4.8	MCCB 3P 50/20A	
貯留ホッパ油圧ユニット制御盤	電気室	B 1 E	A 3	18.5	MCCB 3P 100/100A	
可燃物計量ホッパ制御盤	電気室	B 1 F	A 3	18.9	MCCB 3P 100/100A	
アルミ類コンベヤ	電気室	B 2 A	B 2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.2 可燃物コンベヤ	電気室	B 2 B	B 2	5.5	MCCB 3P 50/30A	
No.3 可燃物コンベヤ	電気室	B 2 C	B 2	3.7	MCCB 3P 50/20A	
No.4 可燃物コンベヤ	電気室	B 2 D	B 2	3.7	MCCB 3P 50/20A	
No.5 可燃物コンベヤ	電気室	B 2 E	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.6 可燃物コンベヤ	電気室	B 2 F	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
予備ユニット6	電気室	B 2 G	B 1	3.7	MCCB 3P 50/30A	
No.3 破碎物コンベヤ	電気室	B 3 B	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.4 破碎物コンベヤ	電気室	B 3 C	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.1 不燃物コンベヤ	電気室	B 3 D	B 2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.2 不燃物コンベヤ	電気室	B 3 E	B 2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.3 不燃物コンベヤ	電気室	B 3 F	B 2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.4 不燃物コンベヤ	電気室	B 3 G	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.2 破碎物コンベヤ	電気室	B 4 A	E 1-2	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.1 可燃物コンベヤ	電気室	B 4 A	E 1-3	5.5	MCCB 3P 50/30A	
No.2 粗破碎物コンベヤ	電気室	B 5 A	E 4	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.1 破碎物コンベヤ	電気室	B 5 A	E 1-1	5.5	MCCB 3P 50/30A	

②資源系低圧制御盤

盤 名 称	設 置 場 所	ユニット No.	ｼｰｸｽNo.	容量kW	型 式	備 考
パレット移送装置制御盤	電気室	1 C	A 3	1.3	MCCB 3P 50/15A	
空き缶クレーン制御盤	電気室	1 D	A 3	34.75	MCCB 3P 100/100A	
資源系制御電源	電気室	1 F	A 1	0.3	MCCB 2P(3P) 50/30A	
空き缶選別制御盤	電気室	2 C	A 3	10.7	MCCB 3P 50/40A	
ペットボトル選別制御盤	電気室	2 D	A 3	21.9	MCCB 3P 100/75A	
トレイ選別制御盤	電気室	2 E	A 3	21.5	MCCB 3P 100/75A	
コンテナ自動洗浄機制御盤	電気室	3 F	A 3	69.27	MCCB 3P 300/175A	
予備ユニット2	電気室	4 B	A 2		MCCB 3P 50/20A	
予備ユニット3	電気室	4 C	A 3		MCCB 3P 50/30A	
予備ユニット4	電気室	4 D	A 3		MCCB 3P 50/40A	
空き缶磁力選別機制御盤	電気室	4 E	A 3	4.9	MCCB 3P 50/30A	
空き缶アルミ選別機制御盤	電気室	4 F	A 3	5.3	MCCB 3P 50/30A	
空きびん選別制御盤	電気室	4 G	A 3	6.6	MCCB 3P 50/30A	
予備ユニット5	電気室	B 1 A	D	2.2	MCCB 3P 50/15A	
NO. 3ペットボトル圧縮梱包機制御盤	電気室	B 1 B	A 3	13.4	MCCB 3P 100/100A	
金属圧縮成型品ホイスト	電気室	B 1 D	A 2	3.1	MCCB 3P 50/15A	
ペットボトル圧縮成型品ホイスト	電気室	B 1 E	A 2	3.1	MCCB 3P 50/15A	
トレイ圧縮成型品ホイスト	電気室	B 1 F	A 2	3.1	MCCB 3P 50/15A	
カレット破砕機除じん機制御盤	電気室	B 1 G	A 3	7.56	MCCB 3P 50/40A	
トレイ圧縮梱包機制御盤	電気室	B 2 A	A 3	31.05	MCCB 3P 225/125A	
No.1 カレット破砕機	電気室	B 2 C	B 5	3.7	MCCB 3P 50/20A	
No.2 カレット破砕機	電気室	B 2 D	B 5	3.7	MCCB 3P 50/20A	
No.3 カレット破砕機	電気室	B 2 E	B 5	3.7	MCCB 3P 50/20A	
No.4 カレット破砕機	電気室	B 2 F	B 5	3.7	MCCB 3P 50/20A	
予備ユニット8	電気室	B 2 G	A 2		MCCB 3P 50/15A	
No.2 ペットボトルコンベヤ	電気室	B 3 B	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.3 ペットボトルコンベヤ	電気室	B 3 C	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
No.1 金属圧縮機制御盤	電気室	B 3 D	A 3	22	MCCB 3P 100/75A	
No.2 金属圧縮機制御盤	電気室	B 3 E	A 3	22	MCCB 3P 100/75A	
No.1 ペットボトル圧縮梱包機制御盤	電気室	B 3 F	A 3	8.05	MCCB 3P 50/40A	
No.2 ペットボトル圧縮梱包機制御盤	電気室	B 3 G	A 3	8.05	MCCB 3P 50/40A	
No.2 プラスチック類コンベヤ	電気室	B 4 C	B 2-1	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.2 空き缶コンベヤ	電気室	B 4 D	B 2	2.2	MCCB 3P 50/15A	
スチール缶コンベヤ	電気室	B 4 E	D	2.2	MCCB 3P 50/15A	
アルミ缶コンベヤ	電気室	B 4 F	D	2.2	MCCB 3P 50/15A	

③補機系低圧制御盤

盤 名 称	設 置 場 所	ユニット No.	シーケンスNo.	容量kW	型 式	備 考
消臭防臭液噴霧装置制御盤	電気室	1 A	A 3	3.03	MCCB 3P 50/20A	
不燃ごみクレーン自動窓拭装置制御盤	電気室	1 B	A 3	6.1	MCCB 3P 50/40A	
空き缶クレーン自動窓拭装置制御盤	電気室	1 C	A 3	6.1	MCCB 3P 50/40A	
No.1 防爆送風機	電気室	1 D	B 5	1.5	MCCB 3P 50/15A	
No.2 防爆送風機	電気室	1 E	B 5	1.5	MCCB 3P 50/15A	
補機系制御盤	電気室	1 F	A 1		MCCB 2P(3P) 50/30A	
自動給脂装置分電盤	電気室	2 C	A 3	2.25	MCCB 3P 50/15A	
選別送風機	電気室	2 D	B 5	3.7	MCCB 3P 50/20A	
サイクロン制御盤	電気室	2 E	A 3	5.5	MCCB 3P 50/30A	
バグフィルタ制御盤	電気室	2 F	A 3	1.5	MCCB 3P 50/20A	
軽量物分離装置	電気室	2 G	A 4	0.1	MCCB 2P(3P) 50/15A	
No.2 排風機	電気室	3 A	C 2	160	MCCB 3P 600/500A	
滅菌装置制御盤	電気室	B 1 A	A 3	0.015	MCCB 3P 50/15A	
真空掃除機制御盤	電気室	B 1 B	A 3	11.6	MCCB 3P 50/50A	
No.1 機器搬入搬出装置	電気室	B 1 C	A 2	3.9	MCCB 3P 50/20A	
No.2 機器搬入搬出装置	電気室	B 1 D	A 2	2.2	MCCB 3P 50/20A	
No.3 機器搬入搬出装置	電気室	B 1 E	A 2	2.2	MCCB 3P 50/20A	
No.4 機器搬入搬出装置	電気室	B 1 F	A 2	2.2	MCCB 3P 50/20A	
No.5 機器搬入搬出装置	電気室	B 1 G	A 2	2.2	MCCB 3P 50/20A	
床洗浄水ポンプ制御盤	電気室	B 2 A	A 3	30	MCCB 3P 100/100A	
機器冷却水冷却塔	電気室	B 2 C	B 1	1	MCCB 3P 50/15A	
機器冷却水薬注装置制御盤	電気室	B 2 D	A 3	0.015	MCCB 3P 50/15A	
プラント空気圧縮機制御盤	電気室	B 2 E	A 3	113.2	MCCB 3P 400/400A	
No.1 機器冷却水供給ポンプ	電気室	B 3 A	B 1	5.5	MCCB 3P 50/30A	
No.2 機器冷却水供給ポンプ	電気室	B 3 B	B 1	5.5	MCCB 3P 50/30A	
No.1 排風機	電気室	B 3 C	C 1	55	MCCB 3P 225/175A	

④保安系低圧制御盤

盤 名 称	設 置 場 所	ユニット No.	ｼｰｸｽNo.	容量kW	型 式	備 考
空きびん受入制御盤	電気室	1 A	A 3	2.6	MCCB 3P 50/15A	
処理不適物監視装置油圧ユニット制御盤	電気室	1 B	A 3	22	MCCB 3P 100/100A	
不燃ごみ投入扉油圧ユニット制御盤	電気室	1 D	A 3	3.7	MCCB 3P 100/20A	
空き缶投入扉油圧ユニット制御盤	電気室	1 E	A 3	2.2	MCCB 3P 100/15A	
保安系制御盤	電気室	1 F	A 1		MCCB 2P 100/30A	
空きびん受入エレベータ制御盤	電気室	2 A	A 3	3.45	MCCB 3P 50/15A	
プラント用水供給ポンプ制御盤	電気室	2 B	A 3	22	MCCB 3P 100/75A	
消火散水ポンプ	電気室	2 C	B 1	22	MCCB 3P 100/75A	
No. 1 不燃ごみピット排水移送ポンプ	電気室	2 D	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
No. 2 不燃ごみピット排水移送ポンプ	電気室	2 E	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
No. 1 空き缶ピット排水移送ポンプ	電気室	2 F	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
No. 2 空き缶ピット排水移送ポンプ	電気室	2 G	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
空きびん貯留コンベヤ制御盤	電気室	B 1 A	A 3	18.4	MCCB 3P 50/50A	
空コンテナエレベータ制御盤	電気室	B 1 B	A 3	1.35	MCCB 3P 50/15A	
No. 7 可燃物コンベヤ制御盤	電気室	B 1 C	A 3	4.1	MCCB 3P 100/30A	
No. 1 プラント排水放流ポンプ	電気室	B 1 D	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
No. 2 プラント排水放流ポンプ	電気室	B 1 E	B 1	3.7	MCCB 3P 100/20A	
非常用発電機	電気室	B 1 F	A 3-1	2kVA	MCCB 2P(3P) 100/20A	
計装空気圧縮機制御盤	電気室	B 1 G	A 3	15.69	MCCB 3P 100/75A	
生きびんエレベータ制御盤	電気室	B 2 A	A 3	4	MCCB 3P 50/20A	
No. 1 プラント排水移送ポンプ	電気室	B 2 B	B 1	1.5	MCCB 3P 100/15A	
No. 2 プラント排水移送ポンプ	電気室	B 2 C	B 1	1.5	MCCB 3P 100/15A	
No. 1 床洗浄排水ポンプ	電気室	B 2 D	B 1	2.2	MCCB 3P 100/15A	
No. 2 床洗浄排水ポンプ	電気室	B 2 E	B 1	2.2	MCCB 3P 100/15A	
No. 3 床洗浄排水ポンプ	電気室	B 2 F	B 1	2.2	MCCB 3P 100/15A	
No. 4 床洗浄排水ポンプ	電気室	B 2 G	B 1	2.2	MCCB 3P 100/15A	

⑤建築電灯盤

盤 名 称	設置場所	型 式	備 考
B 1 L－1	B1 H-7	MCCB 3P 100/75A	
1 L－1	1F L-4	MCCB 3P 100/75A	
1 L－2	1F K-8	MCCB 3P 225/225A	
1 L－3	1F J-11	MCCB 3P 100/100A	
1 L－4	1F B-11	MCCB 3P 225/200A	
1 L－5	1F D-4	MCCB 3P 225/200A	
外灯盤	1F J-14	MCCB 3P 100/75A	
付属棟盤	屋外M	MCCB 3P 100/75A	
2 L－1	2F E-3	MCCB 3P 100/100A	
2 L－2	2F I-12	MCCB 3P 225/225A	
2 L－3	2F B-11	MCCB 3P 225/200A	
3 L－1	3F E-3	MCCB 3P 100/100A	
3 L－2	3F I-12	MCCB 3P 225/200A	
3 L－3	3F AB-11	MCCB 3P 225/200A	
4 L－1	4F A-7	MCCB 3P 100/100A	
4 L－2	4F AB-12	MCCB 3P 225/150A	

⑥建築動力盤

盤 名 称	設置場所	型 式	備 考
B P-1	B1 H-7	MCCB 3P 100/50A	
1 P-1	1F L-4	MCCB 3P 100/100A	
1 P-1-2	1F KL-4		
1 P-2	1F KL-8	MCCB 3P 100/100A	
1 P-2-2	1F K-8		
1 P-3	1F J-11	MCCB 3P 100/100A	
1 P-4	1F B-12	MCCB 3P 225/225A	
1 P-5	1F D-4	MCCB 3P 225/225A	
1 P-6	1F 4	- - -	
(1 P-6A)		MCCB 3P 400/400A	
(1 P-6B)		MCCB 3P 225/225A	
1 P-7	1F F-2	MCCB 3P 50/50A	
1 P-8	1F A-4	MCCB 3P 50/50A	
溶接電源盤 (No.1)	1F G-2	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.2)	1F F-3	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.3)	1F F-4	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.4)	1F F-6	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.5)	1F F-6	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.6)	1F H-6	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.8)	1F C-9	MCCB 3P 400/300A	
NO. 3ペットボトル圧縮梱包機電源盤	1F E-10	MCCB 3P 100/60A	
工作室電源	1F F-3	MCCB 3P 225/225A	
2 P-1	2F D-2,3	MCCB 3P 100/100A	
2 P-2	2F E-8	MCCB 3P 225/225A	
2 P-3	2F F-13	MCCB 3P 400/400A	
溶接電源盤 (No.7)	2F F-8	MCCB 3P 400/400A	
溶接電源盤 (No.9)	2F C-5	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.10)	2F B-9	MCCB 3P 400/300A	
3 P-1	3F E-3	MCCB 3P 100/75A	
3 P-2	3F I-12	MCCB 3P 100/100A	
3 P-3	3F AB-11	MCCB 3P 225/225A	
溶接電源盤 (No.11)	3F D-3	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.12)	3F G-3,4	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.13)	3F F-8	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.14)	3F C-11	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.16)	3F E-7	MCCB 3P 400/300A	
4 P-1	4F A-7	MCCB 3P 100/100A	
4 P-2	4F B12	MCCB 3P 100/100A	
溶接電源盤 (No.15)	4F D-4	MCCB 3P 400/300A	
溶接電源盤 (No.17)	4F E-9	MCCB 3P 400/300A	