

令和 8 年度	款		項		目		事業		節		細節	
令和 年 月 日 起工 第 号	委 託 数 量 総 括 表						査定者		精算者		設計者	
委 託 名	岡山市東山斎場空調設備他保守点検委託											
位 置	岡山市中区門田本町二丁目4番1号 岡山市東山斎場											
委 託 概 要	日常管理業務 一式 定期点検・整備業務 一式											
施 行 理 由												

		起 工		変 更		増		減	
設計金額									
受託金額									
支給品金額									
施 行 方 法	委 託	施 行 日 数	日 間	着 手 完 了	令和 8年 4月 1日 令和 9年 3月31日	延 期	令 和	年	月 日

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
委託料内訳書		岡山市東山斎場空調設備他保守点検委託						
	東山斎場	保全業務費						
			業務原価	1	式			
			一般管理費等	1	式			
	計							万円未満切り捨て
	消費税等相当額			1	式			10%
	合計							

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
費用別内訳書								
	東山斎場	業務原価						
			直接業務費	1	式			
			業務管理費	1	式			
		小計						
		一般管理費等		1	式			
		計						
費目別内訳書								
	直接業務費							

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
		日常管理業務						
				1	式			
		小計						
		定期点検・整備業務						
			①建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務					
			ア 建築物環境衛生管理、空気環境測定（通年、年6回）					
				1	式			
			イ 受水槽点検清掃（年1回）					
				1	式			
			ウ 飲料水水質検査（年4回）					
				1	式			
			エ 汚水槽点検清掃（年2回）					
				1	式			
			オ 冷却塔点検（期間中6回）					
				1	式			
			冷却塔処理剤注入（材料費含む）					
				1	式			

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
			②空調設備等監視・点検・整備業務					
			ア 吸収式冷温水発生機等の定期点検・整備（年4回）					
				1	式			
			イ 空気調和機・FU点検整備（年2回）					
				1	式			
			ウ 送排風機・ACP・全熱交換機・FCU等点検整備（年2回）					
				1	式			
			エ 電気ヒーター点検（年2回）					
				1	式			
			オ 吸収冷温水機冷却水系伝熱管ブラッシング1台（年1回）					
				1	式			
			③給排水衛生設備等定期点検業務（年2回）					
				1	式			
			④雑用水槽・湧水槽・雨水槽・雨水貯留槽等点検業務（年2回）					
				1	式			
			⑤湧水水中ポンプ引上げ・点検・清掃（1回）					
				1	式			

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
			⑥中央監視装置及び自動制御設備等定期点検保守業務（年2回）					
				1	式			
			⑦駐車場管制装置点検業務（年2回）					
				1	式			
			⑧消防法に基づく消防用設備等の機器・総合点検業務					
			ア 消火器具設備点検（年2回）					
				1	式			
			イ 屋内消火栓設備点検（年2回）					
				1	式			
			ウ ハロゲン化物消火設備点検（年2回）					
				1	式			
			エ 自動火災報知設備点検（年2回）					
				1	式			
			オ 非常警報設備点検（年2回）					
				1	式			
			カ 誘導灯設備点検（年2回）					
				1	式			

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
			キ 非常用照明装置点検 (年2回)					
				1	式			
			ク 防火戸等点検 (年2回)					
				1	式			
			ケ 配線点検 (年1回)					
				1	式			
			⑩自家用電気工作物の保安規定等に基づく業務					
			ア 受変電設備 (月次、年次、臨時)					
				1	式			
			イ 非常用発電設備 (月次、年次、臨時)					
				1	式			
			ウ 太陽光発電設備 (月次、年次、臨時)					
				1	式			
			⑩建築基準法第12条に準ずる点検					建築設備検査・防火設備検査
				1	式			
			⑪消防法第17条に準ずる点検					
				1	式			

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	適用
		小計						
		直接人件費計						
		直接物品費						
	直接業務費計							

諸経費等計算根拠	直接人件費(一部見積ベース)				直接物品費			業務管理費			一般管理費等			
	項目小計	数量	単価	査定率	査定後	経費率	率分	計	経費率	率分	計	経費率	率分	計
※建築保全業務積算基準(令和5年版)を参考としている。	(円)		(円)		(円)		(円)	(円)		(円)	(円)		(円)	(円)
計			(円)											
日常管理業務														
広域ビル管理(週1回、巡回点検)														
巡回点検		52 週												
24時間監視・緊急対応費		12 カ月												
巡回点検 ※人工換算: 保全技術員		52 人												
24時間監視・緊急対応費 ※人工換算: 保全技術員補		80 人												
巡回点検は、週1回の全日(8.0hr)を想定する。														
業務時間が ¹ 11.5hr(7:00~18:30「休憩1.0hr含む」)より 業務日数 304日 × 業務時間は10.5時間で1時間の内5														
(304日 × (10.5hr / 8.0hr) × (12分 / 60分))														
定期点検・整備業務														
①建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務														
ア 建築物環境衛生管理、空気環境測定(通年、年6回)														
環境衛生管理業務 10ポイント	代価表1	6 回												
イ 受水槽点検清掃(年1回)														
受水槽(上水)6.0㎡(槽内清掃共)(年1回)	代価表2	1 基												
加圧給水ポンプ(上水)(年2回)	代価表3	1 台												
ウ 飲料水水質検査(年4回)														
水質検査(小規模貯水水槽水道施設定期検査含む)	代価表4	1 台												
エ 汚水槽点検清掃(年2回)														
グリストラップ(清掃汚泥抜き共)	代価表5	1 ヶ所												
オ 冷却塔点検(期間中6回)														
冷却塔(年6回)	代価表6	2 台												
加圧給水ポンプ(冷却塔補給水)(年2回)	代価表3	1 台												
②空調設備等監視・点検・整備業務														
ア 吸収式冷温水発生機等の定期点検・整備(年4回)														
ガス焚吸収式冷温水発生機(年4回) 1台目 低減率なし	代価表7	1 台												
ガス焚吸収式冷温水発生機(年4回) 2台目 低減率10%	代価表8	1 台												
冷温水ポンプ(年2回)	代価表9	2 台												
冷却水ポンプ(年2回)	代価表9	2 台												
膨張タンク(年1回)	代価表10	3 台												

諸経費等計算根拠	直接人件費(一部見積ベース)				直接物品費			業務管理費			一般管理費等			
	項目小計	数量	単価	査定率	査定後	経費率	率分	計	経費率	率分	計	経費率	率分	計
	(円)		(円)		(円)		(円)	(円)		(円)	(円)		(円)	(円)
※建築保全業務積算基準(令和5年版)を参考としている。														
イ 空調和機・FU点検整備(年2回)														
空調和機	代価表11	11 台												
フィルターユニット		8 台												
ウ 送排風機・ACP・全熱交換機・FCU等点検整備(年2回)														
ファンコイルユニット(年2回)	代価表12	18 台												
ACP点検整備 :冷房能力16kW以下 1台あたり(天井カセット形等屋内機1台)(年2回)	代価表13	10 台												
ACP点検整備 :冷房能力16kW以下 1台あたり(天井カセット形屋内機2台)(年2回)	代価表14	1 台												
ACP点検整備 :冷房能力16kW以下 1台あたり(天井隠ぺい形屋内機1台)(年2回)	代価表15	1 台												
ACP点検整備 :冷房能力16kW以下 1台あたり(天吊形屋内機1台)(年2回)※冷房専用	代価表16	5 台												
ACP点検整備 :冷房能力16kW超 1台あたり(天井隠ぺい形屋内機4台)(年2回)	代価表17	1 台												
全熱交換機(カセット形)(年2回)	代価表18	8 台												
全熱交換機(カセット形を除く 1000㎡/h未満)(年2回)	代価表19	15 台												
送風機(シロッコ9,ストレートシロッコ24,ラインファン2,パイプ1,ルーフ2)(年2回)	代価表20	38 台												
天井扇・有圧換気扇(天井扇39,有圧扇3)(年1回)	代価表21	42 台												
エ 電気ヒーター点検(年2回)														
電気ヒーター(年2回)		4 台												
オ 吸収冷温水機冷却水系伝熱管ブラッシング1台(年1回)														
		1 式												
③給排水衛生設備等定期点検業務(年2回)														
電気温水器 (20ℓ未満)(年2回)	代価表22	27 台												
電気温水器 (20ℓ以上80ℓ未満)(年2回)	代価表23	16 台												
ガス給湯器 (瞬間式(10号未満))(年2回)	代価表24	2 台												
ガス給湯器 (瞬間式(20号以上))(年2回)	代価表25	3 台												
④雑用水槽・湧水槽・雨水槽・雨水貯留槽等点検業務(年2回)														
加圧給水ポンプ(雑用水)(年2回)	代価表3	1 台												
加圧給水ポンプ(雨水)(年2回)	代価表3	1 台												
湧水水中ポンプ(年2回)	代価表26	9 組												
雨水水中ポンプ(年2回)	代価表26	2 組												
塩素滅菌用薬注装置(薬代別途)(年2回)		1 台												
灌水装置	代価表27	3 台												
⑤湧水水中ポンプ引上げ・点検・清掃(1回)														
PD-1-1,PD-1-2(2組4台)		2 組												
PD-5-1,PD-5-2(2組4台)		2 組												

諸経費等計算根拠	直接人件費(一部見積ベース)				直接物品費			業務管理費			一般管理費等			
	項目小計	数量	単価	査定率	査定後	経費率	率分	計	経費率	率分	計	経費率	率分	計
	(円)		(円)		(円)		(円)	(円)		(円)	(円)		(円)	(円)
※建築保全業務積算基準(令和5年版)を参考としている。														
⑥中央監視装置及び自動制御設備等定期点検保守業務(年2回) 空調自動制御機器保守点検(総合点検費:冷暖房切替含む)		1 式												
⑦駐車場管制装置点検業務(年2回) 駐車場管制装置(盤・ループコイル・表示灯)(年2回)		1 式												
⑧消防法に基づく消防用設備等の機器・総合点検業務														
ア 消火器具設備点検(年2回)	第1号内説明細書	1 式												
イ 屋内消火栓設備点検(年2回)	第2号内説明細書	1 式												
ウ ハロゲン化物消火設備点検(年2回)	第3号内説明細書	1 式												
エ 自動火災報知設備点検(年2回)	第4号内説明細書	1 式												
オ 非常警報設備点検(年2回)	第5号内説明細書	1 式												
カ 誘導灯設備点検(年2回)	第6号内説明細書	1 式												
キ 非常用照明装置点検(年2回)	第7号内説明細書	1 式												
ク 防火戸等点検(年2回)	第8号内説明細書	1 式												
ケ 配線点検(年1回)	第9号内説明細書	1 式												
⑨自家用電気工作物の保安規定等に基づく業務														
ア 受変電設備(月次、年次、臨時)		12 ヶ月												
イ 非常用発電設備(月次、年次、臨時)		12 ヶ月												
ウ 太陽光発電設備(月次、年次、臨時)		12 ヶ月												
⑩建築基準法第12条に準ずる点検														
建築設備検査(年1回)		1 式												
防火設備検査(年1回)		1 式												
⑪消防法第17条に準ずる点検														
非常用発電設備(停電時)		1 式												

代価表1	空気環境測定	設備名	項目・分類等	数量	単価					工数					金額
		空気環境測定	10ポイント	10											
		積算資料2026.2(P928)													

代価表2	受水槽点検清掃	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		受水槽	点検保守	1											
		6m ³	清掃	1											

代価表3	加圧給水ポンプ	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		揚水ポンプ(1台)	6M,1Y	1											

代価表4	水質検査 (小規模貯水槽水道施設 定期検査含む)	設備名	項目・分類等	数量	単価				工数					金額
					省略不可 項目	同左及び 金属等項目	消毒副生 成物12項目	小規模						
		水質検査	受水槽	1										
		積算資料2026.2(P928)												

代価表5	汚水・排水槽点検清掃	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		汚水槽・雑排水槽	点検保守	2											
			清掃	2											

代価表6	冷却塔点検清掃	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		冷却塔(593kW)(1台)	シーズンイン点検	1											
		密閉型	シーズンオン点検	4											
			シーズンオフ点検	1											

代価表7	冷温水発生機等点検整備 1台目	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		冷温水発生機(1台)	シーズンイン点検	2											
		352kW(能力)	シーズンオン点検	2											
			シーズンオフ点検	0											

代価表8	冷温水発生機等点検整備 2台目 保全技師補の歩掛り10%低減	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		冷温水発生機(1台)	シーズンイン点検	2											
		352kW(能力)	シーズンオン点検	2											
			シーズンオフ点検	0											

代価表9	ポンプ点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		空調用ポンプ(1台)	6M,1Y	1											

代価表10	密閉型膨張タンク点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		第2種圧力容器(1台)	1Y	1											

代価表11	空調機点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		ACU(1台)	シーズンイン点検	2											
			シーズンオン点検	2											

代価表12	ファンコイルユニット点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛						工数				金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		FCU(1台)	シーズンイン点検	2											

代価表13	ACP点検整備 (冷房能力16kW以下) 1台あたり (天井カセット形等屋内機1台) (年2回点検)	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		屋外機	シーズンイン点検	2											
		屋内機(1台)	シーズンイン点検	2											
		屋外機	シーズンオン点検	0											
		屋内機(1台)	シーズンオン点検	0											
		屋内機が隠ぺい形の場合は数量を1とす		0											
				計											

代価表14	ACP点検整備 (冷房能力16kW以下) 1台あたり (天井カセット形屋内機2台) (年2回点検)	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		屋外機	シーズンイン点検	2											
		屋内機(2台)	シーズンイン点検	4											
		屋外機	シーズンオン点検	0											
		屋内機(2台)	シーズンオン点検	0											
		屋内機が隠ぺい形の場合は数量を1とす		0											
				計											

代価表15	ACP点検整備 (冷房能力16kW以下) 1台あたり (天井隠ぺい形屋内機1台) (年2回点検)	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		屋外機	シーズンイン点検	2											
		屋内機(1台)	シーズンイン点検	2											
		屋外機	シーズンオン点検	0											
		屋内機(1台)	シーズンオン点検	0											
		屋内機が隠ぺい形の場合は数量を1とす		1											
				計											

代価表16	ACP点検整備 (冷房能力16kW以下) 1台あたり (天吊形屋内機1台) (年2回点検) ※冷房専用型	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		屋外機	シーズンイン点検	1											
		屋内機(1台)	シーズンイン点検	1											
		屋外機	シーズンオン点検	1											
		屋内機(1台)	シーズンオン点検	1											
		屋内機が隠ぺい形の場合は数量を1とする													
				計											

代価表17	ACP点検整備 (冷房能力16kW超) 1台あたり (天井隠ぺい形屋内機4台) (年2回点検)	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師Ⅰ	保全技師Ⅱ	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		屋外機	シーズンイン点検	2											
		屋内機(4台)	シーズンイン点検	8											
		屋外機	シーズンオン点検	0											
		屋内機(4台)	シーズンオン点検	0											
		屋内機が隠ぺい形の場合は数量を1とす		1											
				計											

代価表18	全熱交換器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		全熱交換器(1台)	カセット形	2											

代価表19	全熱交換器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		全熱交換器(1台)	静止形1000m ³ /h以下	2											

代価表20	送風機点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		送風機(1台)	6M,1Y	1											

代価表21	天井扇・有圧換気扇検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		送風機(1台)		1											

代価表22	電気温水器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		電気温水器	20ℓ未満	1											

代価表23	電気温水器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		電気温水器	20ℓ以上80ℓ未満	1											

代価表24	湯沸器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		湯沸器	瞬間式(10号未満)	1											

代価表25	湯沸器点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		湯沸器	瞬間式(20号以上)	1											

代価表26	雑排水水中ポンプ点検整備	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		雑排水水中ポンプ	6M,1Y	1											

代価表27	灌水装置点検整備 (雑排水水中ポンプ準用)	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		灌水装置	6M,1Y	1											

代価表28	駐車場管制装置	設備名	項目・分類等	数量	歩掛					工数					金額
					保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	保全技師 I	保全技師 II	保全技師補	保全技術員	保全技術員補	
		管制盤	6M	2											
		検知器	6M(6台×2回)	12											
		表示灯	6M	2											

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号消防内訳書		消火器具設備点検		1	式			
		機器点検						
		粉末消火器						
		A B C 蓄圧式 10型 外観点検		本	40.0			
		粉末消火器						
		A B C車載式 蓄圧式 50型 外観点検		本	2.0			
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		粉末消火器						
		A B C 蓄圧式 10型 外観点検		本	40.0			
		粉末消火器						
		A B C車載式 蓄圧式 50型 外観点検		本	2.0			
		小計						
		計						

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第2号消防内訳書		屋内消火栓設備点検		1 式				
		機器点検						
		屋内消火栓設備 制御盤		面	1.0			
		加圧送水装置 ホンパ KTK506C7.5T 電動機 MLC8133Z 7.5kW 呼水装置組込		組	1.0			
		屋内消火栓		組	10.0			
		起動装置 起動ボタン		個	10.0			
		屋内消火栓設備 表示灯		灯	10.0			
		屋内消火栓設備 音響装置		組	10.0			
		表示盤		組	1.0			
		水源		組	1.0			
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		屋内消火栓設備 制御盤		面	1.0			
		加圧送水装置 ホンパ KTK506C7.5T 電動機 MLC8133Z 7.5kW 呼水装置組込		組	1.0			
		屋内消火栓		組	10.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第3号消防内訳書		ハロゲン化物消火設備点検		1式				
		機器点検						
		消火剤貯蔵容器 ハロン1031		基	2.0			
		容器弁解放装置 電磁式		個	2.0			
		起動用操作箱		個	1.0			
		ハロゲン化物消火設備 音響装置		組	1.0			
		ハロゲン化物消火設備 制御盤		面	1.0			
		音声盤		面	1.0			
		電源装置 DC24V 30AH		組	1.0			
		圧力スイッチ		個	1.0			
		逆止弁		個	1.0			
		開口部自動閉鎖装置		個	6.0			
		放出表示灯箱		個	1.0			
		ヘッド		個	1.0			
		定温式スポット型感知器		個	3.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		作動試験		式	1.0			
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		消火剤貯蔵容器 ハロン1031		基	2.0			
		容器弁解放装置 電磁式		個	2.0			
		起動用操作箱		個	1.0			
		ハロゲン化物消火設備 音響装置		組	1.0			
		ハロゲン化物消火設備 制御盤		面	1.0			
		音声盤		面	1.0			
		電源装置 DC24V 30AH		組	1.0			
		圧カスイッチ		個	1.0			
		逆止弁		個	1.0			
		開口部自動閉鎖装置		個	6.0			
		放出表示灯箱		個	1.0			
		ヘッド		個	1.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第4号消防内訳書		自動火災報知設備点検		1式				
		機器点検						
		防災監視盤 GR型		面	1.0			参考見積りによる
		自火報表示機		台	1.0			
		熱感知器 自動試験機能付 50個まで		個	49.0			
		煙感知器 自動試験機能付 50個まで		個	50.0			
		煙感知器 自動試験機能付 51個から100個まで		個	50.0			
		煙感知器 自動試験機能付 101個以上		個	67.0			
		中継器		個	15.0			
		発信機	P型1級	個	10.0			
		自動火災報知設備 表示灯		灯	10.0			
		音響装置 (地区)		個	10.0			
		自動火災報知設備 起動装置		個	10.0			
		自動火災報知設備 常用電源		組	1.0			
		予備電源 24V 6.0AH		組	1.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		ガス漏れ検知器 警報付 50個以下		個	14.0			
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		防災監視盤 GR型（総合）		面	1.0			参考見積りによる
		自火報表示機		台	1.0			
		熱感知器 自動試験機能付 50個まで		個	49.0			
		煙感知器 自動試験機能付 50個まで		個	50.0			
		煙感知器 自動試験機能付 51個から100個まで		個	50.0			
		煙感知器 自動試験機能付 101個以上		個	67.0			
		中継器		個	15.0			
		発信機	P型1級	個	10.0			
		自動火災報知設備 表示灯		灯	10.0			
		音響装置（地区）		個	10.0			
		自動火災報知設備 起動装置		個	10.0			
		自動火災報知設備 常用電源		組	1.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第5号消防内訳書		非常警報設備点検		1 式				
		機器点検						
		増幅器操作部 360W 連動式		面	1.0			
		スピーカ 50個目以下		台	50.0			
		スピーカ 51個目以上 100個目以下		台	50.0			
		スピーカ 101個目以上		台	31.0			
		音量調整器		個	34.0			
		非常警報設備 常用電源		組	1.0			
		予備電源 2 4V 3 5 0 0 mAH/ 5HR		組	1.0			
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		増幅器操作部 360W 連動式		面	1.0			
		スピーカ 50個目以下		台	50.0			
		スピーカ 51個目以上 100個目以下		台	50.0			
		スピーカ 101個目以上		台	31.0			

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第6号消防内訳書		誘導灯設備点検		1	式			
		機器点検						
		誘導灯 50灯目まで		台	50.0			
		誘導灯 51灯目から100灯目まで		台	35.0			
		音声点滅誘導灯用信号装置 FHD-106		台	1.0			参考見積りによる
		小計						
		誘導灯 50灯目まで		台	50.0			
		誘導灯 51灯目から100灯目まで		台	35.0			
		音声点滅誘導灯用信号装置 FHD-106 (総合)		台	1.0			参考見積りによる
		小計						
		計						

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第7号消防内訳書		非常用照明装置点検		1	式			
		機器点検						
		非常灯 LEDEM13221N		台	15.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM30221N		台	62.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM3022 4 N		台	2.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM13821N		台	6.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM30823N		台	4.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM13280WN		台	2.0			参考見積りによる
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		非常灯 LEDEM13221N (総合)		台	15.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM30221N (総合)		台	62.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM3022 4 N (総合)		台	2.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM13821N (総合)		台	6.0			参考見積りによる
		非常灯 LEDEM30823N (総合)		台	4.0			参考見積りによる

岡 山 市

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第8号消防内訳書		防火戸等点検		1	式			
		機器点検						
		随時閉鎖式防火扉						
		2枚折戸 2180×2700		式	2.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火戸付防火シャッター						
		(3200+1500)×2700		式	4.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火スクリーンシャッター						
		サンシリカスクリーンⅡ分離型WT-K (WT-KⅡ型)		式	2.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火スクリーンシャッター						
		サンシリカスクリーンⅡ一体型SD (Ⅱ型座板)		式	6.0			参考見積りによる
		防煙ダンパー						
		空調技研工業株式会社製 型式SFMD 共板式		式	4.0			参考見積りによる
		防煙ダンパー						
		空調技研工業株式会社製 型式SFMD 丸差込式			2.0			参考見積りによる
		小計						
		機器点検及び総合点検						
		随時閉鎖式防火扉						
		2枚折戸 2180×2700 (総合)		式	2.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火戸付防火シャッター						
		(3200+1500)×2700 (総合)		式	4.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火スクリーンシャッター						
		サンシリカスクリーンⅡ分離型WT-K (WT-KⅡ型) (総合)		式	2.0			参考見積りによる
		随時閉鎖式防火スクリーンシャッター						
		サンシリカスクリーンⅡ一体型SD (Ⅱ型座板) (総合)		式	6.0			参考見積りによる
		防煙ダンパー						
		空調技研工業株式会社製 型式SFMD 共板式 (総合)		式	4.0			参考見積りによる

岡 山 市

