

令和 8 年度									
令和 年 月 日 第 号	数量総括表					査 定 者		精 算 者	設 計 者
委 託 名	浦安ポンプ場No.3ガスタービン点検業務委託								
位 置	岡山市南区築港栄町10-15								
委 託 概 要	1. No. 3ガスタービン点検 (C, D点検) ・ No.3ガスタービン ポンプ駆動用立型二軸式ガスタービン (550kW)					1 式			
委 託 理 由	雨水対策等の有事に備え、ガスタービンの保守点検を実施することにより、ポンプ場の機能確保を図り、適正で円滑な運転管理を行うためのもの								

					工 期	令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで		
委 託 料 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本業務費								
	No.3ガスタービン点検業務委託							
		No.3ガスタービン保守点検		式	1.0			内訳第1表
		直接業務費計		式	1.0			
		直接経費		式	1.0			
		技術経費		式	1.0			
		間接業務費		式	1.0			
	業務原価							
		諸経費		式	1.0			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	合計 (業務価格)							
		廃油処理価格		式	1.0			
	差引後 業務価格							
	消費税 相当額			式	1.0			
本業務費 計								

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
内訳 第1表	No.3ガスタービン	保守点検 (C,D点検)						
		交換部品		式	1.0			第1号明細書
		小計						
		機械点検技術者		人				
		電気点検技術者		人				
		普通作業員		人				
		小計						
		合計						

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号 明細書	交換部品							
		パルスセンサ2 (100mm)		個	1.0			
		パルスセンサ2 (50mm)		個	2.0			
		トランスデューサ(DC入力)		個	3.0			
		トランスデューサ(カップル変換器) (M5TS-2A-R(0-1000C))		個	1.0			
		ノイズフィルター (RSAL-2006W)		個	1.0			
		トランスデューサ(カップル変換器) (M5TS-2A-R(200))		個	2.0			
		トランスデューサ(DC入力)		個	3.0			
		トランスデューサ(カップル変換器) (M5TS-2A-R(0-1000C))		個	1.0			
		ノイズフィルター(RSAL-2006W)		個	1.0			
		トランスデューサ(カップル変換器) (M5TS-2A-R(200))		個	2.0			
		圧カススイッチ(DANFOSS:CAS136)		個	2.0			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号 明細書	交換部品							
		トランスデューサ(圧力)		個	1.0			
		接点付き温度計(TF64-103)		個	1.0			
		温度計(EGT6000)		個	4.0			
		60ゲージ D1/4U10-00		個	1.0			
		60ゲージ D1/4U10-32		個	1.0			
		60Gゲージ B1/4U60-00		個	1.0			
		エキサイタ(K7302EN)		個	2.0			
		イグナイタープラグ(NGK)		個	2.0			
		FOノズルASSY(NNS006:K1)		個	2.0			
		LOロキカートリッジ		個	2.0			
		FOロキエレメント		個	2.0			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号 明細書	交換部品							
		ピックアップマグネット (AA05-501-064)		個	2.0			
		ピックアップマグネット (AA05-501-115)		個	1.0			
		リレー(MY-4D)		個	2.0			
		リレー(G9EC-1-B) (端子カバー付)		個	5.0			
		GTC(A2)2軸ツインホンタイ DC24V		個	2.0			
		ブラシ(スタータモータ)(8SF)		個	16.0			
		グリース(KNG170)(16kg)		缶	1.0			
		潤滑油		L	400.0			
		合計						