別表－2－1

業務工程及び設備の構成

局　名	機器名	規格	ﾃﾞｰﾀ解析	点検基準等 個別点検（月） 6	12	電気通信施設点検基準（案） 総合点検	個別点検	点検基準に対する条件明示	数量	備　考
岡山市役所	共同溝監視制御盤		1		1	―	3-1		1 台	基準：　遠方監視制御装置
北区役所地域整備課	共同溝監視装置				1	―	24-3		1 台	基準：　端末装置(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ,ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ)
瓦橋共同溝	配電設備				1	―	33-1		1 面	基準：　動力・電灯盤
	動力盤・電灯盤				1	―	33-1		4 面	基準：　動力・電灯盤
	監視制御盤	有線式			1	―	3-1		1 面	基準：　遠方監視制御装置
	防災受信盤			1	1	―	19-5	No.3除く	1 面	基準：　道路ﾄﾝﾈﾙ非常用装置（ﾓﾆﾀ盤）
	防災総合盤			1	1	―	19-7	No.5除く	14 面	基準：　押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置
	煙感知器			1	1	―	19-11		29 個	基準：　火災検知器
	入溝表示盤			1	1	―	19-10	No.3除く	3 面	基準：　火災受信盤
	消火器			1	1	―	19-7	No.5,7,8適用	10 台	基準：　押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置 ※消火器のみ
	電話用ジャック				1	―			15 個	防災総合盤に含む
京橋共同溝	配電設備				1	―	33-1		1 面	基準：　動力・電灯盤
	動力盤・電灯盤				1	―	33-1		3 面	基準：　動力・電灯盤
	監視制御盤	有線式			1	―	3-1		1 面	基準：　遠方監視制御装置
	防災受信盤			1	1	―	19-5	No.3除く	1 面	基準：　道路ﾄﾝﾈﾙ非常用装置（ﾓﾆﾀ盤）
	防災総合盤			1	1	―	19-7	No.5除く	4 面	基準：　押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置
	煙感知器			1	1	―	19-11		16 個	基準：　火災検知器
	入溝表示盤			1	1	―	19-10	No.3除く	3 面	基準：　火災受信盤
	消火器			1	1	―	19-7	No.5,7,8適用	4 台	基準：　押ﾎﾞﾀﾝ式通報装置 ※消火器のみ
	電話用ジャック				1	―			5 個	防災総合盤に含む