



77配管仕様

- 1) 使用材料等
- ・破管強化ポリエチレン管 VP、継手 T0 継手 (塩ビ塗装仕上)
  - ・F仕弁は DIS10KEL, その他は DIS5K とする。
  - ・配管支持金物は鉄線鋼線を使用。
  - ・ケーブルは鉄線鋼線を使用。
  - ・トレンチ用ハット材は PVC 製ホルダーが F 製とする。
  - ・各吸入部には風量測定用アラック 25φ を全て取り付けること。
  - ・F0 弁は、F07 継手 DIS とする。オスネジとネジナットとする。

何回工事ヤ所を示す

件名 当新田浄化センターNo.2移送コンベヤ修繕

図名	77配管図 (平面図)
図号	P-1
縮尺	1/50
作成	1.17
承認	
設計	
監理	
検査	
竣工	
備考	