



| 番号 | 名 称 | 材 質 | 数量 | 備 考 |
|----|------------------|-----------------|----|--------------------------|
| 1 | モーターフーリー | SS+ JIS10K | 1 | 逆転防止付 |
| 2 | テールフーリー | STP638 SS400 | 1 | |
| 3 | スナッフフーリー | STK SS400 | 1 | |
| 4 | キャリアローラー | STK | 24 | |
| 5 | 自動調整キャリアローラー | STK | 4 | |
| 6 | リタンローラー | STK | 13 | |
| 7 | リタンサイドローラー | STK | 4 | |
| 8 | スクレーパー | 鋼入品 | 1 | フ'リチ'ストーン CR04-BB |
| 9 | スカート | ゴム SS400 | 1 | |
| 10 | クリーナー | ゴム SS400 | 1 | |
| 11 | コンベ'ヤヘル'ルト(400B) | 鋼板 | 1 | フ'リチ'ストーン 最大力150kg/cm |
| 12 | 上部点検口 | SS400 | 9 | |
| 13 | 側面点検口 | SS400 | 16 | |
| 14 | コンベ'ヤケース | SS400 | 1式 | |
| 15 | 上面 | SS400 | 1式 | ホ'ルト止め |
| 16 | フレキ継手 | ゴ'Δ | 1 | |
| 17 | ノズル(鋼製用) | SGP SS400 | 1 | JIS10Kのフッ H=100 |
| 18 | キャリアサイドローラー | STK | 8 | |
| 19 | 前後点検口 | SS400 | 各1 | |
| 20 | 押エローラ | SS400 | 1 | |

| 仕 様 | |
|----------|----------------------|
| 輸送量 | 16m ³ /Hr |
| 機 長 | 20398 |
| 幅 員 | 3510 |
| ヘル'ルト幅 | 400 |
| 電 動 機 | モーターフーリー1.5KW |
| テークアップ方式 | ネジ'式(SUS304) |
| | |
| | |
| | |

件名 当新田浄化センターNo.2移送コンベア修繕

岡山市 建設局
 環境部 水質管理課
 水質浄化センター 第2号コンベア
 NO. 2号コンベア 7
 竣工
 11-02 1/50