

市立山南学園ほかガスヒートポンプ式空調設備点検業務委託

共通仕様書

令和 8 年度

岡山市教育委員会学校施設課

1. (一般事項)

- (1) 業務の実施は、空調設備を常に正常かつ良好な状態に保ち、効率的な運行を行うことを目的とする。
- (2) 業務の施行については、学校施設課係員（以下「係員」という）の指示に従うこと。
- (3) 履行期限は契約日から令和9年3月31日まで。
- (4) 履行場所および履行対象は、別紙1「対象設備機器リスト」による。
- (5) 作業日時については、学校運営に支障のないよう学校長と相談のうえ決定すること。作業日時が決まったら作業着手前に係員に委託作業予定表（時間を明記したもの）を提出すること。
- (6) 契約関係書類（委託作業予定表・点検業務従事者届等も含む）は、作業着手前に係員に提出すること。提出書類はA4に統一すること。

2. (業務責任者)

- (1) 業務責任者については、受託者によって雇用されている者から選任し、「業務責任者届」により、作業着手前に係員に提出すること。また、雇用関係を確認できる書類（保険証など）の写しを添付すること。

3. (点検業務従事者)

- (1) 点検業務従事者については、「点検業務従事者届」により、点検作業に従事する作業員すべてを記入し、作業着手前に係員に提出すること。なお、資格者として第一種又は第二種冷媒フロン取扱技術者から1名以上を選任すること。また、資格者の免状の写しを添付すること。
- (2) 点検作業中は資格者が、現場に常駐して点検作業全体を統括しなければならない。

4. (再委託届)

- (1) 委託業務については、委託の一部を委任し、又は下請負とすることが出来るが、その全部または大部分を再委託しないこと。その場合は、「一部再委託届」を提出すること。
- (2) 再委託の点検業務従事者についても、「点検業務従事者届」を作業着手前に届け出ること。

5. (業務内容)

(1) 共通事項

- a. 点検・整備作業中对象設備機器に故障・異常が認められた場合は、故障・異常の内容（写真を添付すること）について係員へ報告・協議をおこなうこと。また、その際、故障・異常箇所の修繕に係る見積もりを提出すること。
- b. 軽微な補修（ビス締め等）は受託者の負担とする。また、誤作動が生じた場合は原因を究明し、適切な処置を行うこと。また、処置内容（写真を添付すること）について係員へ報告・協議をおこなうこと。
- c. 別紙1「対象設備機器リスト」の機器は参考型番とし、点検後、報告書類に対象機器の型

式を記載すること。

(2) スポット点検

別紙1「対象設備機器リスト」に対し、別紙2「スポット点検標準点検作業項目」に従った点検・整備を行う。なお、対象設備機器について故障・異常が認められた場合の故障修理は本委託から除外する。ただし、福浜中学校及び岡輝中学校の室外機型番が「GYAP280MN」の空調機についてはスポット点検の対象外とする。

(3) フロン排出抑制法に基づく点検

a. 別紙1「対象設備機器リスト」で定格出力7.5kW以上のものに対し、フロン排出抑制法に定める点検を実施する。

なお、本点検は「(2) スポット点検」と合わせて行うものとし、室外機にて作業可能な項目のみ点検を実施する。

b. 点検は、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会による「業務用冷凍空調機器フルオロカーボン漏えい点検・修理ガイドライン」(以下、ガイドライン)に準じるものとし、目視外観点検および、間接法による漏えい点検を行うものとする。なお、目視外観点検、間接法による漏えい点検の順に行うこと。

c. 目視外観点検は、別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」の外観目視点検チェックシートの項目において行い、異常のあった箇所については写真を撮ること。

d. 間接法による漏えい点検は、別紙3-2「間接法による漏えい点検(運転診断)チェックシート」(ガイドラインP32参照)を使用し、報告書を作成すること。

e. 点検後 室外機に定期点検済みのシール(記載事項は、点検事業者・点検年月日・有効期限等)を貼ること。また、学校に保存してある点検記録整備簿へ、点検日時など必要項目を記録すること。

f. 間接法による漏えい点検の結果、フロンの漏えいが認められる場合は係員に報告を行うこと。

(4) 業務報告

本仕様書に基づくスポット点検及びフロン排出抑制法に基づく点検の結果について報告書及び記録を作成し提出する。

6. (立ち入り検査)

(1) 作業現場について、係員が立ち入り検査または監視を行う場合がある。また、業務責任者及び点検業務従事者について、本人の確認のため運転免許証など身分証明書の提示を求める場合がある。

(2) 業務責任者などが本人と確認できない場合、または立ち入り検査などで本仕様書において禁止する行為などが発覚した場合は、すでに点検が完了したすべてのエアコンにおいても目的

が達成されていないと判断して、再点検を指示する。

7. (安全対策)

- (1) 校内における作業及び機材等の搬入のための車両の進入に際しては、学校施設に損傷等がないように十分注意し、児童・生徒等に対する事故等ないように安全に対しても十分注意すること
- (2) 作業にあたっては、関係法規を遵守して墜落事故等ないように十分な安全措置を講ずること。

8. (その他)

- (1) 本仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書（最新版）の記載のとおりとする。
- (2) 点検作業を行う日程は、普通教室内のエアコン点検があるので、授業のない夏休み・冬休み期間中を基本とする。ただし、期間中だけでは点検作業が困難な場合は、学校と相談のうえ授業に支障のない日時に点検作業を行うこと。
- (3) 上記によらず、現地照査などにより条件が変わった場合は協議により決定する。

9. (提出書類) ※A4 とする

- (1) 点検作業までに提出する書類
 - 着手届
 - 委託作業予定表
 - 業務責任者届
 - ・雇用関係を確認できる書類（保険証など）の写し
 - 点検業務従事者届
 - ・第一種又は第二種冷媒フロン類取扱技術者の免状の写し
 - 一部再委託届（再委託がある場合のみ）
- (2) 点検作業終了後に提出する書類（※電子データも提出すること）
 - スポット点検報告書（1部）（様式はメーカー推奨のものを使用してもよい）
 - 別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」（2部）
 - ・別紙3-2「間接法による漏えい点検（運転診断）チェックシート」（2部）
 - 委託写真帳（2部）
 - ・点検作業前
 - ・点検作業中
 - ・点検作業終了後
 - ・不良箇所（不良箇所がある場合のみ）
 - 完了通知書

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 山南学園 室外機 11 台 屋内機 92 台
 場所 岡山市東区北幸田509番地1

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 中棟 南側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1B | 室外機 | 中棟 南側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 中棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 中棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH710U1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 14 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 14 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 14 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 14 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP2 | 2-3 | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP2 | 2-4 | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP2 | 2-5 | 南棟-1階 | 2022.3.31 | | 2.8 | 3.2 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G28UT1 | | |
| GHP3 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH850U1D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP3 | 3-1C | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP3 | 3-1D | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP3 | 3-1E | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |
| GHP3 | 3-1F | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G140UT1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|------------|------|----------|
| GHP4 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH850U1D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP5 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH560U1D | | |
| GHP5 | 5-1A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP5 | 5-1B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP5 | 5-2A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP5 | 5-2B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP5 | 5-3A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP5 | 5-3B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP5 | 5-4A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP5 | 5-4B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH560U1D | | |
| GHP6 | 6-1A | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-1B | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-1C | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-1D | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-1E | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-1F | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP6 | 6-2 | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 9.0 | 10.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G90UT1 | | |
| GHP6 | 6-3 | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 5.6 | 6.3 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G56UT1 | | |
| GHP6 | 6-4 | 南棟-2階 | 2022.3.31 | | 5.6 | 6.3 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G56UT1 | | |
| GHP7 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH850U1D | | |
| GHP7 | 7-1A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-1B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-2A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-2B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-3A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-3B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-4A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-4B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-5A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-5B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-6A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |
| GHP7 | 7-6B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G80UT1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP8 | 室外機 | 南棟 屋上 | 2022.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2021 | パナソニック | U-GH850U1D | | |
| GHP8 | 8-1A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 9.0 | 10.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G90UT1 | | |
| GHP8 | 8-1B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 9.0 | 10.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G90UT1 | | |
| GHP8 | 8-1C | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 9.0 | 10.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G90UT1 | | |
| GHP8 | 8-1D | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 9.0 | 10.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G90UT1 | | |
| GHP8 | 8-2A | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP8 | 8-2B | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP8 | 8-2C | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP8 | 8-2D | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 11.2 | 12.5 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G112UT1 | | |
| GHP8 | 8-3 | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP8 | 8-4 | 南棟-3階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天カセ四方向 | 単相200V | R410A | 2021 | パナソニック | S-G71UT1 | | |
| GHP9A | 室外機 | 北棟 北側 | 2022.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YWZP560K1PB | | |
| GHP9B | 室外機 | 北棟 北側 | 2022.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YWZP450K1PB | | |
| GHP9 | 9-1A | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-1B | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-1C | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-2A | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-2B | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-2C | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-3A | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-3B | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-3C | 北棟-1階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-4A | 北棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-4B | 北棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP9 | 9-4C | 北棟-2階 | 2022.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 岡輝中学校 室外機 3 台 屋内機 24 台
 場所 岡山市北区岡町12番17号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|--------------|--------|---------------|------------|------------|-----------|--------|-------|---------|------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 南棟の屋上 | 2019.9 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP850K1NB | | |
| GHP1-B | 室外機 | 南棟の屋上 | 2019.9 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP850K1NB | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-1階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-4A | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-4B | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-5A | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-5B | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-6A | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-6B | 南棟-2階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-7A | 南棟-3階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-7B | 南棟-3階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-8A | 南棟-3階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-8B | 南棟-3階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-9A | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-9B | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-10A | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-10B | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-11A | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP1 | 1-11B | 南棟-4階 | 2019.9 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HCAP71K6 | | |
| GHP2 | | 管理棟(14)-4階屋上 | | 7.5 | 28 | 31.5 | | 単相200V | R410A | 2007.1 | ダイキン | GYAP280MN | | |
| GHP2 | -1 | 管理棟(14)-4 | | | 14 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | | 2006.6~ | ダイキン | FGXHP140M | | |
| GHP2 | -2 | 管理棟(14)-4 | | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | | 2006.6~ | ダイキン | FGXHP140M | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 西大寺中学校 室外機 4 台 屋内機 39 台
 場所 岡山市東区西大寺上一丁目20番60号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-------------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP710K1NB | | |
| GHP1B | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP710K1NB | | |
| GHP1 | 1-1 | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2A | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP850K1NB | | |
| GHP2B | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YWZP850K1NB | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-8A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-8B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-9A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-9B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-10A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-10B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-11A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-11B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 旭竜小学校 室外機 2 台 屋内機 16 台
 場所 岡山市中区八幡8番地1

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-------------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 南棟 西 | 2020.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YNZP450K1NB | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 室外機 | 南棟 東 | 2020.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YNZP710K1NB | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 灘崎中学校 室外機 3 台 屋内機 32 台
 場所 岡山市南区片岡770番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-------------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP850K1PB | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP850K1PB | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP560K1PB | | |
| GHP3 | 3-1A | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-1B | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-2A | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-2B | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-3A | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-3B | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-4A | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-4B | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 開成小学校 室外機 2 台 屋内機 17 台
 場所 岡山市東区金田1524番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YWZP560K1PB | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | YWZP560K1PB | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-4C | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 豊小学校 室外機 3 台 屋内機 24 台
 場所 岡山市東区西大寺川口130番地2

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-------------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP450K1PB | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP710K1PB | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | YNZP850K1PB | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ヤンマー | HHAP71K4 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 京山中学校 室外機 6 台
場所 岡山市北区津島京町一丁目7番1号

屋内機 58 台

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|------------|------|----------|
| GHP3-A | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 中庭 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 東棟-2階 | 2019.8 | | 11.2 | 12.5 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP112MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6C | 東棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-11A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-11B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 竜操中学校 室外機 7 台 屋内機 62 台
 場所 岡山市中区赤田188番地1

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP450D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP560D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3-A | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP4-A | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP4-B | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-10A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-10B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-11A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-11B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-12A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-12B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP5 | 室外機 | 西棟の南側 | 2019.8 | 6.2 | 28.0 | 31.5 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GYDP280DN | | |
| GHP5 | 5-1A | 西棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP5 | 5-1B | 西棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP5 | 5-2A | 西棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP5 | 5-2B | 西棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 高島中学校 室外機 4 台 屋内機 40 台
 場所 岡山市中区賞田190番地1

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP560D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 福浜中学校 室外機 7 台
場所 岡山市南区三浜町二丁目3番26号

屋内機 56 台

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟の南側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-11A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-11B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-12A | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-12B | 北棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 5.6 | 6.3 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 5.6 | 6.3 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP3-A | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 5.6 | 6.3 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 5.6 | 6.3 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-8B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 管理・特別教室棟(34)-2階 | | | 7.5 | 28.0 | 31.5 | | 不明 | R410A | 2007 | ダイキン | GYAP280MN | | |
| GHP4 | -1 | 管理・特別教室棟(34)-4階 | | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | | | ダイキン | FGXHP140M | | |
| GHP4 | -2 | 管理・特別教室棟(34)-4階 | | | 14.0 | 16.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | | | ダイキン | FGXHP140M | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 建部中学校 室外機 1 台 屋内機 10 台
 場所 岡山市北区建部町建部上734番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 中棟東 | 2019.8.29 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP710D | | |
| GHP1 | 1-1A | 中棟-1階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 中棟-1階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 4.5 | 5.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP45MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 4.5 | 5.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP45MA | | |
| GHP1 | 1-4 | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 4.5 | 5.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP45MA | | |
| GHP1 | 1-5 | 中棟-2階 | 2019.8.29 | | 4.5 | 5.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP45MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 中棟-3階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 中棟-3階 | 2019.8.29 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 香和中学校 室外機 3 台 屋内機 34 台
 場所 岡山市北区吉宗590番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟の東側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟の東側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP-2 | 室外機 | 南棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 藤田中学校 室外機 3 台 屋内機 25 台
 場所 岡山市南区藤田400番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | | | | | | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6 | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56 | 63.0 | | | | | | | | |
| GHP2-B | 室外機 | 南棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56 | 63.0 | | | | | | | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 財田小学校 室外機 6 台 屋内機 48 台
 場所 岡山市中区長岡58番地2

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP1B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP450D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP2B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-11A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-11B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-3階 | 2020.9.25 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-3階 | 2020.9.25 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 瀬崎小学校 室外機 3 台 屋内機 30 台
 場所 岡山市南区片岡1091番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 本館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 本館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2A | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3A | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP560D | | |
| GHP3 | 3-1A | 新館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 新館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 新館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 新館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 新館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 新館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 新館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 新館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 福浜小学校 室外機 8 台 屋内機 58 台
 場所 岡山市南区福富東一丁目1番1号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 北棟の南側 | 2020.7.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1B | 室外機 | 北棟の南側 | 2020.7.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2A | 室外機 | 北棟の南側 | 2020.7.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2B | 室外機 | 北棟の南側 | 2020.7.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3A | 室外機 | 南棟の東側 | 2020.7.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP3B | 室外機 | 南棟の東側 | 2020.7.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-1階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟 2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2024 | ダイキン | FGXHP71NA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟 2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2024 | ダイキン | FGXHP71NA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9A | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9B | 南棟-2階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4A | 室外機 | 南棟の東側 | 2020.7.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP4B | 室外機 | 南棟の東側 | 2020.7.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-3階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7A | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7B | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8A | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8B | 南棟-4階 | 2020.7.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 第二藤田小学校 室外機 4 台 屋内機 34 台
 場所 岡山市南区藤田595番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1B | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北館-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北館-2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2025 | ダイキン | FGXHP71NA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北館-2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2025 | ダイキン | FGXHP71NA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 北館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2A | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2B | 室外機 | 中庭 | 2020.8.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP2 | 2-1A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 本館-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 本館-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 横井小学校 室外機 7 台 屋内機 57 台
 場所 岡山市北区横井上178番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-13A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-13B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3 | 室外機 | 南棟 北西 | 2020.3.31 | 12.4 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP80MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP80MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP80MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP80MA | | |
| GHP4-A | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP4-B | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-10A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-10B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 高島小学校 室外機 11 台 屋内機 99 台
 場所 岡山市中区国府市場131番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP0 | 室外機 | 南棟の屋上 | 2018.12.28 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2018 | ダイキン | GXYDP710D | | |
| GHP0 | 0-1A | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-1B | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-1C | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-1D | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-1E | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-1F | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXFP56MJ | | |
| GHP0 | 0-2A | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 8 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXCP80M | | |
| GHP0 | 0-3A | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXCP56B | | |
| GHP0 | 0-3B | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 5.6 | 6.3 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXCP56B | | |
| GHP0 | 0-4A | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXCP71B | | |
| GHP0 | 0-5A | 南棟-1階 | 2018.12.28 | | 2.8 | 3.2 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2018 | ダイキン | FGXKP28B | | |
| GHP0 | 0-6A | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP0 | 0-6B | 南棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1A | 室外機 | 北棟の北側 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP1B | 室外機 | 北棟の北側 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP2A | 室外機 | 北棟の北側 | 2020.6.30 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP2B | 室外機 | 北棟の北側 | 2020.6.30 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10A | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10B | 北棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3A | 室外機 | 中棟の南側 | 2020.6.30 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP3B | 室外機 | 中棟の南側 | 2020.6.30 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3 | 3-1A | 中棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 中棟-1階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2 | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7 | 中棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8 | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9A | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9B | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10A | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-10B | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-11A | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-11B | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-12A | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-12B | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-13 | 中棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP4A | 室外機 | 南棟の屋上 | 2020.6.30 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP4B | 室外機 | 南棟の屋上 | 2020.6.30 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-7A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-7B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-8A | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-8B | 南棟-2階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5A | 室外機 | 南棟の屋上 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP5B | 室外機 | 南棟の屋上 | 2020.6.30 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP5 | 5-1A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-1B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-2A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-2B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-3A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-3B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-4A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-4B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-5A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-5B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-6A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-6B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-7A | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP5 | 5-7B | 南棟-3階 | 2020.6.30 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 庄内小学校 室外機 6 台 屋内機 44 台
 場所 岡山市北区三手336番地2

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP450D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3-A | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 北棟 南 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 彦崎小学校 室外機 3 台 屋内機 26 台
 場所 岡山市南区彦崎2642番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP560D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟東 | 2020.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 竜之口小学校 室外機 6 台 屋内機 46 台
 場所 岡山市中区四御神266番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 北棟の屋上 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1B | 室外機 | 北棟の屋上 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP1 | 1-9A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP1 | 1-9B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8 | 9.0 | 天井カセット | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP2A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 10 | 45 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP450D | | |
| GHP2B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 10 | 45 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP450D | | |
| GHP2 | 2-1A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-9B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 幡多小学校 室外機 8 台 屋内機 68 台
 場所 岡山市中区高屋254番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1B | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2021.8.3 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2021.8.3 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2021 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2A | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP2B | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP2 | 2-1A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-1B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-2B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-3B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-4B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-5B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-6B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-7B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-8B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-9B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-10B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-11A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-11B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-12A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP2 | 2-12B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP3A | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP560D | | |
| GHP3B | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP450D | | |
| GHP3 | 3-1A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-1B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-2B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-3B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-4B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-5B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP5A | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP5B | 室外機 | 南棟の北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP4 | 4-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-4B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-8B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP4 | 4-9B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | ダイキン | FGXHP71MA | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 伊島小学校 室外機 6 台
場所 岡山市北区伊島町一丁目6番6号

屋内機 62 台

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP-1A | 室外機 | 中棟 北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP-1B | 室外機 | 中棟 北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP850D | | |
| GHP1 | 1-1A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-1B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-2B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-3B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-4B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-5B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-6B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7A | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-7B | 中棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-8B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-9B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-10B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-11B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP1 | 1-12B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP-2 | 室外機 | 北棟 北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP2 | 2-5B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|------|------|-----------|------|----------|
| GHP-3A | 室外機 | 北棟 北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP-3B | 室外機 | 北棟 北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXUDP710D | | |
| GHP3 | 3-1A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP3 | 3-1B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP3 | 3-2A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-2B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-4A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-4B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-5B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-6A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-6B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP3 | 3-7A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7C | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-7D | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXHP71MA | | |
| GHP3 | 3-8A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP3 | 3-8B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 8.0 | 9.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP80MJ | | |
| GHP-4 | 室外機 | 北棟 北側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | ダイキン | GXYDP850D | | |
| GHP4 | 4-1A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-1B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-2A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-2B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-3A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-3B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-4A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-4B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-5A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |
| GHP4 | 4-5B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 4方向天井カセット | 単相200V | R410A | 2020 | ダイキン | FGXFP71MJ | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 岡北中学校 室外機 4 台 屋内機 32 台
 場所 岡山市北区津島東一丁目1番1号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|---------------|------------|------------|-----------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟の北側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟の北側 | 2019.8 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井カセット1方向 | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71DS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 中棟の南側 | 2019.8 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 中棟の南側 | 2019.8 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8A | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8B | 中棟-4階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 高松中学校 室外機 4 台 屋内機 38 台
 場所 岡山市北区高松原古才30番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 給食室の東側 | 2019.8 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 給食室の東側 | 2019.8 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH450T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 中棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 中棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 中棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 中棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 給食室の東側 | 2019.8 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH850T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 給食室の東側 | 2019.8 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH850T1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G56TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-2階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-10A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-10B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-11A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-11B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-12A | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-12B | 南棟-3階 | 2019.8 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 岡南小学校 室外機 5 台 屋内機 42 台
 場所 岡山市北区岡南町二丁目4番5号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 中庭 | 2020.2.28 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 3相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP1B | 室外機 | 中庭 | 2020.2.28 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 3相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北校舎4階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北校舎4階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9A | 北校舎4階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9B | 北校舎4階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 室外機 | 中庭 | 2020.2.28 | 18.8 | 85 | 90.0 | | 3相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GH850T2D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南校舎1階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP3A | 室外機 | 中庭 | 2020.2.28 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 3相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP3B | 室外機 | 中庭 | 2020.2.28 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 3相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-1B | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2A | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2B | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3A | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3B | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4A | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4B | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5A | 南校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5B | 南校舎3階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6A | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6B | 南校舎2階 | 2020.2.28 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7A | 南校舎3階 | 2020.2.28 | | 11.2 | 12.5 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G112TS1 | | |
| GHP3 | 3-7B | 南校舎3階 | 2020.2.28 | | 11.2 | 12.5 | 天井吊り下げ | 1相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G112TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 浦安小学校 室外機 6 台 屋内機 37 台
 場所 岡山市南区浦安本町95番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟 西 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟 西 | 2020.3.31 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH450T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 南棟 西 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 南棟 西 | 2020.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH450T1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3-A | 室外機 | 南棟 西 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 南棟 西 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-1B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6B | 南棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 御野小学校 室外機 6 台
場所 岡山市北区中井町一丁目6番34号

屋内機 50 台

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 10 | 45.0 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH450T1D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7B | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8B | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9A | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9B | 北棟-4階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP3-A | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 南棟 北 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 90.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP3 | 3-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-8A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-9A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-10A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-10B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-11A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-11B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-12A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-12B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-13A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-13B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-14A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-14B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 清輝小学校 室外機 2 台 屋内機 18 台
 場所 岡山市北区新道1番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 南棟 北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH710T2D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 南棟 北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH710T2D | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 中棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9A | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-9B | 中棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 津島小学校 室外機 7 台 屋内機 60 台

場所 岡山市北区津島本町19番1号

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH560T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 南棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 南棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 18.8 | 85 | 95.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5A | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-5B | 南棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6A | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-6B | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7A | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-7B | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8A | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-8B | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9A | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-9B | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-10A | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-10B | 南棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP3-A | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP3-B | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP3 | 3-1A | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-1B | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2A | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-2B | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3A | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-3B | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4A | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-4B | 北棟-1階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5A | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-5B | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6A | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-6B | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7A | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-7B | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-8A | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP3 | 3-8B | 北棟-2階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4-A | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP4-B | 室外機 | 北棟 西1階 | 2020.7.20 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP4 | 4-1A | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-1B | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-2A | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-2B | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-3A | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-3B | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-4A | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-4B | 北棟-3階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-5A | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-5B | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-6A | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-6B | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-7A | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-7B | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-8A | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP4 | 4-8B | 北棟-4階 | 2020.7.20 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 政田小学校 室外機 3 台 屋内機 22 台
 場所 岡山市東区政津850番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機出力(kW) | 冷房(kW) | 暖房(kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1 | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.8.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GH850T2D | | |
| GHP-1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.8.31 | 12.4 | 56 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 中棟の北側 | 2020.8.31 | 10 | 45 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH450T1D | | |
| GHP-2 | 2-1A | 中棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-1B | 中棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-2A | 中棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-2B | 中棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-3A | 中棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-3B | 中棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-4A | 中棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-4B | 中棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-5A | 中棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-5B | 中棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-6A | 中棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-6B | 中棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-7A | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-7B | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 西大寺南小学校 室外機 4 台 屋内機 23 台
 場所 岡山市東区金岡西町435番地1

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP-1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-1 | 1-5A | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 8 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G80TS1 | | |
| GHP-1 | 1-5B | 北棟-1階 | 2020.8.31 | | 8 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G80TS1 | | |
| GHP-1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 8 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G80TS1 | | |
| GHP-1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 8 | 9.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G80TS1 | | |
| GHP2-A | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP2-B | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2019 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP-2 | 2-1A | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-1B | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-2A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-2B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-3A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-3B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-4A | 南棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-4B | 南棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-5A | 南棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-5B | 南棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP-2 | 2-6A | 南棟-3階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2019 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 鯉山小学校 室外機 2 台 屋内機 16 台
 場所 岡山市北区吉備津1444番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 南棟 北側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T2D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 南棟 北側 | 2020.3.31 | 12.4 | 56.0 | 63.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH560T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 南棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 南棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 加茂小学校 室外機 3 台 屋内機 24 台
 場所 岡山市北区津寺517番地

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|--------|-------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|-------------|------|----------|
| GHP1-A | 室外機 | 北棟 西側 | 2020.3.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH850T2D | | |
| GHP1-B | 室外機 | 北棟 西側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71.0 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GWH710T1D | | |
| GHP1 | 1-1A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 北棟-1階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7A | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-7B | 北棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8A | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-8B | 北棟-3階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 室外機 | 南棟 西側 | 2020.3.31 | 15.7 | 71 | 80.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH710T2D | | |
| GHP2 | 2-1A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-3B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 南棟-2階 | 2020.3.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙1「対象設備機器リスト」

学校名 七区小学校 室外機 2 台 屋内機 18 台
 場所 岡山市南区北七区61番地3

| 管理番号 | 室内機枝番 | 設置場所(棟-階) | 設置完了日 | 圧縮機 出力(kW) | 冷房 (kW) | 暖房 (kW) | 室内機設置方式 | 単相・三相 | 冷媒 | 製造年 | メーカー | 規格(参考型番) | メーカー | 規格(現地型番) |
|-------|-------|-----------|------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|------|--------|------------|------|----------|
| GHP1A | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 18.8 | 85.0 | 95.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH850T2D | | |
| GHP1 | 1-1A | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-1B | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2A | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-2B | 南棟-1階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-3B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-4B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-5B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6A | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP1 | 1-6B | 南棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2A | 室外機 | 北棟の東側 | 2020.8.31 | 10 | 45 | 50.0 | | 三相200V | R410A | 2020 | パナソニック | U-GH450T1D | | |
| GHP2 | 2-1A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-1B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2A | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-2B | 北棟-2階 | 2020.8.31 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2020 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4A | 北棟-2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2024 | パナソニック | S-G71TS1 | | |
| GHP2 | 2-4B | 北棟-2階 | 2025.10.23 | | 7.1 | 8.0 | 天井吊り下げ | 単相200V | R410A | 2024 | パナソニック | S-G71TS1 | | |

別紙 2 「スポット点検標準点検作業項目」

| スポット点検標準点検作業項目 | |
|----------------|----------------|
| 1 | エンジンオイル点検・補給 |
| 2 | オイルフィルター交換 |
| 3 | エアエレメント交換 |
| 4 | スパークプラグ交換 |
| 5 | 冷却水量点検・補給 |
| 6 | エンジンかかり具合・異音点検 |
| 7 | エンジン圧縮圧力点検 |
| 8 | コンプレッサー冷媒漏れ点検 |
| 9 | 冷却水ホース点検 |
| 10 | 排気ガスホース点検 |
| 11 | 室外機ガス漏確認等 |
| 12 | 冷房・暖房能力確認 |
| 13 | 室外機異音・振動点検 |
| 14 | 室外機外観点検 |
| 15 | 運転データ確認 |

※1 具体的な点検方法や判断基準等は「ガスヒートポンプエアコンをより長く快適にお使いいただくために定期的なメンテナンスのおすすめ」(JRAIA 一般社団法人日本冷凍空調工業会 GHP 委員会)の表 1-1,1-2 GHP の主な部品のメンテナンスガイドライン(目安)に記載の保全周期 8 年以下及び 10,000 時間以下の点検項目を参照すること。

※2 上記以外で製造メーカー指定点検マニュアルに記載の定期点検(10,000 時間)対象項目を実施する。

※3 運転データ確認の際、室内機に異常が認められた場合は、該当室内機の故障点検を行い、故障・異常の内容を係員へ報告すること。

※4 スポット点検に関する項目以外で点検が必要となる場合は、係員と協議すること。

別紙3-1「定期漏えい点検作業報告書」

報告日 令和 年 月 日

岡山市教育委員会様

受託者 会社名
点検者

場所(学校名)

点検日 令和 年 月 日

外観目視点検チェックシート

エアコン管理番号

| チェック項目 | | 確認 |
|-------------------------------|---|----|
| 事前準備 | 設備配置図, 系統図の確認 | |
| | 製番, 機番の確認と照合 | |
| | 試運転記録, 漏えい点検記録簿の確認 | |
| | 冷媒封入量, 追加封入量の確認 | |
| システム 漏えい 点検・保守 点検 | 機器の異常振動・異常運転状況 | |
| | 冷媒管の振動状況と接触状況の確認(非接触が基本) | |
| | 冷媒管と支持金物との接触状況(擦れていない)を確認 | |
| | 冷媒管の保護材の劣化状況を確認 | |
| | 保温材・ラッキングのシール切れはないか | |
| | 室内機内, 室外機内, などからのオイルにじみ確認 | |
| | 室内機内, 室外機内の損傷確認 | |
| | 室内機内, 室外機内の腐食確認 | |
| | 圧縮機のケーシング, アクムレータ, レシーバーに錆び, 腐食はないか | |
| | 冷媒管及び固定金物締め付けボルト類の緩み確認, 劣化確認 | |
| | フレアナットやフランジボルト部が割れていないか, 規定トルクで締まっているかを確認 | |
| | 電磁弁作動直後の液ハンマー発生有無の確認 | |
| | 霜付きが発生していないか(室内機内部, ユニットクーラー) | |
| | 圧縮機のターミナルが劣化していないか | |
| サービスバルブ, チャージポートのキャップ部に漏れはないか | | |
| 点検者所見 | | |

※ チェック項目は、機器の分解や保温材の取外しが必要ない範囲で行うこととする。

確認欄には、正常の場合は○、異常の場合は×を記入のこと。

冷媒管等の点検は、高所などの足場が必要な箇所は除く。

別紙3-2「間接法による漏えい点検(運転診断)チェックシート」

エアコン管理番号

| | 状態値 | 記号 (注1) | 単位 | 正常 目安値 (注2) | 計測値 | 着目点 | 下記の現象では ないこと(注3) | 判定 |
|---|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------|---------------------|----|
| a | ①低圧圧力 (蒸発圧力) | P_s | (MPa) (ゲージ圧) | | | 低過ぎないか | 制御による変化 | |
| | ②高圧圧力 (凝縮圧力) | P_d | (MPa) (ゲージ圧) | | | 低過ぎないか | 制御による変化 | |
| b | ③吐出ガス温度 | | (°C) | | | 高過ぎないか | 冷媒系統のつまり、膨張弁の故障 | |
| c | ⑨圧縮機駆動用 電動機の電圧 | | (V) | | | 低過ぎないか | 制御による変化 | |
| | ⑩圧縮機駆動用 電動機の電流 | | (A) | | | 低過ぎないか | 制御による変化 | |
| | ⑪圧縮機駆動用 エンジンの回転数 | | (rpm) | | | 低過ぎないか | 制御による変化 | |
| | 過冷却液温度 | T_d | (°C) | | | | | |
| | 吸入ガス温度 | T_s | (°C) | | | | | |
| | 蒸発飽和温度 | T_e | (°C) | | | | | |
| | 凝縮飽和温度 | T_c | (°C) | | | | | |
| d | ④過熱度 | $T_s - T_e$ | (K) | | | 大き過ぎないか | 冷媒系統のつまり、膨張弁の故障 | |
| e | ⑤過冷却度 | $T_c - T_d$ | (K) | | | 小さ過ぎないか | | |
| f | ⑥圧縮機の過熱 | | (°C) | | | 高過ぎないか | 冷媒系統のつまり、膨張弁の故障 | |
| | 吸込空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| g | ⑦吸込/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| h | ⑧機器内の配管の 振動 | | | | | 異常に振動して いないか | 制御による変化 | |

(注1) 記号は参考[冷媒のサイクル性能]を参照

(注2) 正常目安値には、安定運転状態での値を採用すること

(注3) 「下記の現象ではないこと」が実証できれば判定○

・定期点検で該当項目が増えてきた場合は漏えいを疑い、直接法による漏えい点検を助言すること。

(注4) cの項目は、EHPの場合は⑨⑩を、GHPの場合は⑪を記入すること。

室内機が2機以上のとき次ページを使用すること

室内機が2機以上のとき(漏えい確認に必要な台数について測定すること)

| 枝番 | 状態値 | 記号 (注1) | 単位 | 正常 目安値 (注2) | 計測値 | 着目点 | 下記の現象では ないこと(注3) | 判定 |
|----|-----------------|------------|------|-------------------|-----|---------|---------------------|----|
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |
| | 吸入空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | 吹出空気温度 | | (°C) | | | | | |
| | ⑦吸入/吹出空気 温度差 | | (K) | | | 小さ過ぎないか | 熱負荷が極端に 小さい | |