



発電機制御盤点検整備・部品交換

既設直流電源
始動用蓄電池 × 12
制御用蓄電池 × 4
交換(参考型番: HS-200E)
交換(参考型番: HS30-6E)

既設発電機点検整備・部品交換・AVR調整

発電機制御盤交換部品リスト

<ul style="list-style-type: none"> AVR × 1個 デジタルECB × 1台 交流電圧計 × 1個 交流電流計 × 1個 三相電力計 × 1個 周波数計 × 1個 回転計 × 1個 排気温度計 × 1個 集合表示灯 × 1個 表示灯 × 2個 電圧切替開閉器 × 1個 電流切替開閉器 × 1個 押釦 × 1式 切替スイッチ × 1式 トグルスイッチ × 1式 カレントコンバータ × 1個 過電流継電器 × 1個 電圧継電器 × 1個 補助継電器 × 1個 漏電リレー × 1個 電磁開閉器 × 1個 	<ul style="list-style-type: none"> 限時継電器 × 1個 ヒューズエレメント × 1式 ユニット基盤 × 1個 コネクタ × 1個 ケーブル × 1個 電圧変換機 × 1個 電圧変換機 × 1個 周波数変換器 × 1個 配線用遮断器 × 1式 配線用遮断器 (52G) パネル共 × 1式 配線雑材料 × 1式
--	---

発電機交換部品リスト

<ul style="list-style-type: none"> 小出槽用プリフィルタ × 1個 スターティングフューエルポンプ × 1個 メインポンプ × 1個 EFC × 1個 高圧洗浄ストレーナ × 1個 燃料噴射弁 × 1個 燃料噴射弁用配管 × 1式 燃料フィルタ × 1個 テープヒータ × 1個 フレキシブルチューブ × 1式 潤滑油 × 1式 潤滑油ポンプ × 1個 潤滑油フィルタ × 1個 圧力調整弁 × 1個 温度調整弁 × 1個 インレットコレクタ用パッキン × 1個 圧カスイッチ × 1個 オイルポンプ入カストレーナ × 1個 フレキシブルチューブ × 1式 オイルミストセパレータゴムホース × 1個 	<ul style="list-style-type: none"> セルモータ (交換時消耗品共) × 1式 スタータードライビングギア × 1式 ケーススター × 1個 ケーブル × 1式 レジスタ × 1個 カップリングラバー × 1個 点火栓キット × 1個 エキサイタ × 1個 アースケーブル × 1個 回転用ピックアップ × 1個 制御用ピックアップ × 1個 排気温度サーモカップ × 1個 エンジンハーネス × 1個 潤滑油温度計 × 2個 潤滑油圧力計 × 1個 圧縮機圧力計 × 1個
---	---

工事名	南ふれあいセンター非常用発電機修繕				N. No.	
図面名	2F平面図			縮尺	A1 : 1/200 A3 : 1/400	E-01
岡山市 都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	課長	課長補佐	課長	課員	担当者	承認
						検図 製図