

令和 8 年度

査定者	精算者	設計者

数量総括表

履行期間 着手 令和 8 年 月 日
完了 令和 8 年 10 月 9 日 契約後 日間

件名 市立西大寺小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

委託場所 岡山市東区西大寺上一丁目地内 他

委託概要 市立小・中学校の受水槽・高架水槽の清掃業務及び水質検査を行う。

数量総括表

市立西大寺小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

24 校

No.	校名	種類・材質等		数量	単位	
1	西大寺小学校	受水槽清掃	鋼板	14.7	m ³	
		受水槽清掃	鋼板	14.7	m ³	
		給水ポンプ点検	5.5kW	3	台	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区西大寺上一丁目19-21				
		TEL 086-942-2155				
2	西大寺南小学校	受水槽清掃	鋼板	8.4	m ³	
		受水槽清掃	鋼板	8.4	m ³	
		給水ポンプ点検	3.7kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.7	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区金岡西町435-1				
TEL 086-942-2074						
3	雄神小学校	受水槽清掃	ステンレス	3.0	m ³	
		受水槽清掃	ステンレス	3.0	m ³	
		給水ポンプ点検	5.5kW	3	台	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区富崎218				
		TEL 086-942-3237				
4	豊小学校	受水槽清掃	鋼板	6.3	m ³	
		受水槽清掃	鋼板	6.3	m ³	
		給水ポンプ点検	3.7kW	2	台	
		高架水槽清掃	鋼板	3.5	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区西大寺川口130-2				
TEL 086-942-2800						
5	旧太伯小学校	受水槽清掃	FRP	10.0	m ³	
		受水槽清掃	FRP	10.0	m ³	
		給水ポンプ点検	3.7kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	7.9	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区神崎町860				
TEL 086-803-1577 (学校施設課)						
6	旧幸島小学校	受水槽清掃	FRP	5.8	m ³	
		受水槽清掃	FRP	5.8	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.8	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区水門町571				
TEL 086-803-1577 (学校施設課)						

数量総括表

市立西大寺小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

24 校

No.	校名	種類・材質等		数量	単位	
7	旧大宮小学校	受水槽清掃	FRP	6.0	m ³	
		給水ポンプ点検	3.7kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	3.8	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区上阿知967				
		TEL 086-803-1577 (学校施設課)				
8	旧朝日小学校	受水槽清掃	FRP	9.0	m ³	
		給水ポンプ点検	5.5kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.3	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区西片岡83				
		TEL 086-803-1577 (学校施設課)				
9	政田小学校	受水槽清掃	FRP	9.0	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	5.0	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区政津850				
		TEL 086-948-3406				
10	開成小学校	受水槽清掃 (No.1のみ)	FRP	6.0	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.1	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区金田1524				
		TEL 086-948-2042				
11	可知小学校	受水槽清掃	ステンレス	13.5	m ³	
		受水槽清掃	ステンレス	13.5	m ³	
		給水ポンプ点検	5.5kW	2	台	
		高架水槽清掃	ステンレス	7.0	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区可知一丁目83-2				
TEL 086-942-3555						
12	古都小学校	受水槽清掃	鋼板	7.3	m ³	
		受水槽清掃	鋼板	7.3	m ³	
		給水ポンプ点検	3.7kW	2	台	
		高架水槽清掃	鋼板	3.6	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区古都宿453-1				
TEL 086-279-0616						
13	芥子山小学校	受水槽清掃	ステンレス	15.0	m ³	
		受水槽清掃	ステンレス	15.0	m ³	
		給水ポンプ点検	5.5kW	2	台	
		高架水槽清掃	ステンレス	8.0	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区西大寺松崎97				
TEL 086-943-8570						

数量総括表

市立西大寺小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

24 校

No.	校名	種類・材質等		数量	単位	
14	平島小学校	受水槽清掃	ステンレス	4.5	m ³	
		受水槽清掃	ステンレス	4.5	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	ステンレス	3.0	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区東平島1293				
		TEL 086-297-3037				
15	御休小学校	受水槽清掃	FRP	9.0	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.5	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区西祖179				
		TEL 086-297-2031				
16	浮田小学校	受水槽清掃 (No. 2のみ)	ステンレス	5.0	m ³	
		給水ポンプ点検	1.1kW	2	台	
		高架水槽清掃	ステンレス	1.5	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区沼1725				
		TEL 086-297-2017				
17	角山小学校	受水槽清掃	FRP	5.0	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	FRP	4.6	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区才崎389				
		TEL 086-297-2378				
18	城東台小学校	受水槽清掃	鋼板	9.6	m ³	
		受水槽清掃	鋼板	9.6	m ³	
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台	
		高架水槽清掃	鋼板	3.0	m ³	
		高架水槽清掃	鋼板	3.0	m ³	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区城東台西三丁目6-3				
TEL 086-208-6430						
19	山南学園	受水槽清掃	ステンレス	9.0	m ³	
		受水槽清掃	ステンレス	9.0	m ³	
		給水ポンプ点検	7.5kW	2	台	
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所	
		住所 岡山市東区北幸田509-1				
		TEL 086-946-8102				

数量総括表

市立西大寺小学校ほか受水槽・高架水槽清掃業務委託

24 校

No.	校名	種類・材質等		数量	単位		
20	西大寺中学校	受水槽清掃	鋼板	25.2	m ³		
		受水槽清掃	鋼板	25.2	m ³		
		北棟給水ポンプ点検	3.7kW	2	台		
		南棟給水ポンプ点検	3.7kW	2	台		
		北棟高架水槽清掃	FRP	9.0	m ³		
		南棟高架水槽清掃	FRP	7.5	m ³		
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	2	箇所		
		住所 岡山市東区西大寺上一丁目20-60					
TEL 086-942-3818							
21	上南中学校	受水槽清掃	FRP	9.0	m ³		
		受水槽清掃	FRP	9.0	m ³		
		給水ポンプ点検	2.2kW	2	台		
		高架水槽清掃	FRP	6.0	m ³		
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所		
		住所 岡山市東区金田722					
		TEL 086-948-3403					
22	旭東中学校	受水槽清掃	ステンレス	24.0	m ³		
		受水槽清掃	ステンレス	24.0	m ³		
		給水ポンプ点検	5.5kW	2	台		
		高架水槽清掃	ステンレス	8.0	m ³		
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所		
		住所 岡山市東区大多羅町276					
		TEL 086-942-2644					
23	上道中学校	受水槽清掃	FRP	12.0	m ³		
		受水槽清掃	FRP	12.0	m ³		
		給水ポンプ点検	3.7kW	5	台		
		高架水槽清掃	FRP	9.0	m ³		
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所		
		住所 岡山市東区南古都714					
		TEL 086-297-2004					
24	瀬戸中学校	受水槽清掃	ステンレス	11.3	m ³		
		受水槽清掃	ステンレス	11.3	m ³		
		給水ポンプ点検	5.5kW	3	台		
		水質検査	化学検査9項目・細菌検査2項目	1	箇所		
		住所 岡山市東区瀬戸町瀬戸444					
		TEL 086-952-0027					