

令和 8 年度

査定者	精算者	設計者

委 託 業 務 数 量 総 括 表

期間 着手 令和 8 年 月 日
完了 令和 9 年 3 月 31 日 契約後 日間

委託名	岡山市立吉備公民館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託
履行場所	岡山市北区庭瀬416番地

委託概要 消防法令に基づき、岡山市立公民館の消防用設備等の点検業務を委託するもの。

業務委託する公民館等

① 岡山市立吉備公民館 岡山市北区庭瀬416番地

(吉備地域センター含む)

委託名 岡山市立吉備公民館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託							
一金 円也(消費税相当額を含む)							
内 訳							
No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	直接業務費		1	式			
II	諸経費						
	一般管理費等		1	式			
	小 計						
III	消費税相当額		1	式			
IV	総合計		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	消防用設備等点検業務 並びに防火対象物点検業務						
I	機器点検業務費		1	式			
II	機器及び総合点検業務費		1	式			
III	防火対象物点検業務費		1	式			
	直接業務費合計		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立吉備公民館(岡山市北区役所吉備地域センターを含む)						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	11	本			
(3)	消火設備	移動式粉末消火設備 HAD-25RD (33kg 加圧式)	5	台			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 13個 通路:B級 1個	14	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	屋内消火栓設備点検	ポンプ:(株)川本製作所 KTK506C5.5 電動機:富士電機(株) MLC8117Z					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(3)	ポンプ表示盤		1	式			
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	呼水装置		1	式			
(6)	消火栓	易操作性1号消火栓 消火栓箱:埋込型	2	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		2	個			
(8)	放水口		2	基			
(9)	常用電源		1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ホーチキ(株) HAU-AAW30 受第19-20号 P型1級 7回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		51	個			
(4)	定温式スポット型感知器	防水型	6	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	13	個			
(6)	発信機	P型1級	3	個			
(7)	電鈴点検		3	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(8)	表示灯点検		3	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
5	避難器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	緩降機	上田消防建設(株) 降第6-2号 H26年11月製 オートエース 長さ7m	3	台			
6	非常警報器具及び設備点検	操作部・複合装置 パナソニックシステムネットワーク(株) WK-ER500A					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	1	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器: 定格出力60W パナソニックシステムネットワーク(株) WK-ER500A	1	台			
(4)	スピーカー回線	3線式: コーン型L級 壁掛型5個・埋込型34個	39	個			
(5)	常用電源		1	式			
(6)	非常電源	蓄電池設備	1	式			
7	非常電源点検 (自家発電設備)	原動機: ヤンマーエネルギーシステム(株) 3TNE84-GH2(AP25C-6S)					
(1)	自家発電設備の点検・確認	キュービクル式 25kVA 220V 発電機: オーハツ(株) FDB・OS-325	1	台			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立吉備公民館(岡山市北区役所吉備地域センターを含む)						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具・設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	11	本			
(3)	消火設備	移動式粉末消火設備 HAD-25RD (33kg 加圧式)	5	台			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:B級 13個 通路:B級 1個	14	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	屋内消火栓設備点検	ポンプ:(株)川本製作所 KTK506C5.5 電動機:富士電機(株) MLC8117Z					
(1)	基本料金		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			
(3)	ポンプ表示盤		1	式			
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	呼水装置		1	式			
(6)	消火栓	易操作性1号消火栓 消火栓箱:埋込型	2	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		2	個			
(8)	放水口		2	基			
(9)	常用電源		1	式			
(10)	放水テスト		1	式			
(11)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ホーチキ(株) HAU-AAW30 受第19-20号 P型1級 7回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		51	個			
(4)	定温式スポット型感知器	防水型	6	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(5)	煙感知器	光電式スポット型	13	個			
(6)	発信機	P型1級	3	個			
(7)	電鈴点検		3	個			
(8)	表示灯点検		3	個			
(9)	電源点検	予備電池含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
5	避難器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	緩降機	上田消防建設(株) 降第6-2号 H26年11月製 オートエース 長さ7m	3	台			
6	非常警報器具及び設備点検	操作部・複合装置 パナソニックシステムネットワーク(株) WK-ER500A					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	1	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器:定格出力60W パナソニックシステムネットワーク(株) WK-ER500A	1	台			
(4)	スピーカー回線	3線式:コーン型L級 壁掛型5個・埋込型34個	39	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(5)	常用電源		1	式			
(6)	非常電源	蓄電池設備	1	式			
(7)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
7	非常電源点検 (自家発電設備)	原動機:ヤンマーエネルギーシステム(株) 3TNE84-GH2(AP25C-6S)					
(1)	自家発電設備の点検・確認	キュービクル式 25kVA 220V 発電機:オーハツ(株) FDB・OS-325	1	台			
(2)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
	機器及び総合点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	防火対象物点検						
	岡山市立吉備公民館・ 岡山市北区役所吉備地域センター	延床面積 1,427 m ²	1	式			
	防火対象物点検費 計						