

令和 8 年度

査定者	精算者	設計者

委 託 業 務 数 量 総 括 表

期間 着手 令和 8 年 月 日
完了 令和 9 年 3 月 31 日 契約後 日間

委託名	岡山市立瀬戸公民館 他1館 消防用設備等点検業務並びに防火対象物点検業務委託
履行場所	岡山市東区瀬戸町瀬戸54番地1 他

委託概要 消防法令に基づき、岡山市立公民館の消防用設備等の点検業務を委託するもの。

業務委託する公民館

① 岡山市立瀬戸公民館 岡山市東区瀬戸町瀬戸54番地1

② 岡山市立万富公民館 岡山市東区瀬戸町万富257番地

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	消防用設備等点検業務 並びに防火対象物点検業務						
I	機器点検業務費		1	式			
II	機器及び総合点検業務費		1	式			
III	防火対象物点検業務費		1	式			
	直接業務費 合計		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立瀬戸公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式 12本 粉末20型 蓄圧式 1本	13	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:A級 8個 B級 1個 通路:B級 2個	11	個			
(3)	電源装置点検	ポンプ:(株)極東機械製作所 MF-65-Ⅲ-2	1	式			
3	屋内消火栓設備点検	電動機:三菱電機(株) SB-E ポンプ:(株)極東機械製作所 MF-65-Ⅲ-2					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			
(3)	ポンプ表示盤		1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	呼水装置		1	式			
(6)	消火栓	屋内型1号消火栓 ホース:8本 消火栓箱:露出型 4栓	4	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		1	個			
(8)	放水口		4	基			
(9)	常用電源		1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 受第50-6号 PR-1NK 1978年製 P1型1級 10回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		53	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	11	個			
(6)	発信機	P1級	5	個			
(7)	電鈴点検		5	個			
(8)	表示灯点検		5	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
5	非常警報器具及び設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	2	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器:製造者名 パナソニック(株) 形式等:WK-EK110A	1	台			
(4)	遠隔操作器	管理人室	1	個			
(5)	スピーカー回線		10	個			
(6)	常用電源		1	式			
(7)	非常電源	内蔵型	1	式			
6	非常電源点検 (自家発電設備)	原動機:50kVA 200/220V キュービクル式					
(1)	自家発電設備の点検・確認	原動機:三菱重工(株)製 S4EP-5326 発電機:三菱重工(株)製 CFC-OPEH	1	台			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	① 岡山市立瀬戸公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式 12本 粉末20型 蓄圧式 1本	13	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:A級 8個 B級 1個 通路:B級 2個	11	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	屋内消火栓設備点検	電動機:三菱電機(株) SB-E ポンプ:(株)極東機械製作所 MF-65-Ⅲ-2					
(1)	基本料金		1	式			
(2)	加圧送水装置	ポンプ・モーター	1	台			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(3)	ポンプ表示盤		1	式			
(4)	ポンプ操作盤		1	面			
(5)	呼水装置		1	式			
(6)	消火栓	屋内型1号消火栓 ホース:8本 消火栓箱:露出型 4栓	4	基			
(7)	消火栓始動押ボタン		1	個			
(8)	放水口		4	基			
(9)	常用電源		1	式			
(10)	放水試験		1	式			
(11)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 受第50-6号 PR-1NK 1978年製 P1型1級 10回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		53	個			
(4)	定温式スポット型感知器		9	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	11	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(6)	発信機	P1級	5	個			
(7)	電鈴点検		5	個			
(8)	表示灯点検		5	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
5	非常警報器具及び設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	2	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器:製造者名 パナソニック(株) 形式等:WK-EK110A	1	台			
(4)	遠隔操作器	管理人室	1	個			
(5)	スピーカー回線		10	個			
(6)	常用電源		1	式			
(7)	非常電源	内蔵型	1	式			
(8)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
6	非常電源点検 (自家発電設備)	原動機:50kVA 200/220V キュービクル式					

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立万富公民館						
	消防用設備等点検 (機器点検)						
I	機器点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	10	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:(1階)A級4個 B級2個 (2階)B級2個 通路:(1階)B級1個 (2階)B級1個	10	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 受第50-6号 PR-1NK 1983年製 P型1級 5回線	1	面			
(3)	差動式スポット型感知器		29	個			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(4)	定温式スポット型感知器		5	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	7	個			
(6)	発信機	P型1級	3	個			
(7)	電鈴点検		3	個			
(8)	表示灯点検		3	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
4	非常警報器具及び設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	1	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器:製造者名 TOA(株) 形式等:FS-1000	1	台			
(4)	スピーカー回線		5	個			
(5)	常用電源		1	式			
(6)	非常電源	内蔵型	1	式			
	機器点検費 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	② 岡山市立万富公民館						
	消防用設備等点検 (機器及び総合点検)						
II	機器及び総合点検						
1	消火器具点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	消火器	粉末10型 蓄圧式	10	本			
2	誘導灯点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	誘導灯点検	避難口:(1階)A級4個 B級2個 (2階)B級2個 通路:(1階)B級1個 (2階)B級1個	10	個			
(3)	電源装置点検		1	式			
(4)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
3	自動火災報知設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	受信機	ニッタン(株) 受第50-6号 PR-1NK 1983年製 P型1級 5回線	1	面			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
(3)	差動式スポット型感知器		29	個			
(4)	定温式スポット型感知器		5	個			
(5)	煙感知器	光電式スポット型	7	個			
(6)	発信機	P型1級	3	個			
(7)	電鈴点検		3	個			
(8)	表示灯点検		3	個			
(9)	電源点検	予備電源含む	1	式			
(10)	配線点検	絶縁測定等	1	式			
4	非常警報器具及び設備点検						
(1)	基本料金		1	式			
(2)	起動装置	発信器・押しボタン	1	個			
(3)	増幅器操作部	増幅器:製造者名 TOA(株) 形式等:FS-1000	1	台			
(4)	スピーカー回線		5	個			
(5)	常用電源		1	式			
(6)	非常電源	内蔵型	1	式			

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	防火対象物点検						
	岡山市立瀬戸公民館	延床面積 2,146 m ²	1	式			
	岡山市立万富公民館	延床面積 1,175m ²	1	式			
	防火対象物点検費 計						