

変圧器①

No. KP25240-001

発行日： 2025年12月2日

分析結果報告書

岡山市長 殿

エヌエス環境株式会社
総合分析センター
〒020-0122 岩手県盛岡市みだけ4丁目3番33号
TEL:019-643-8913 FAX:019-643-8926
試験責任者 山内 潤

貴依頼による分析の結果を下記のとおり報告致します。

件 名	変圧器絶縁油PCB含有技取検査		
試料名	変圧器①		
採取場所	岡山市東区瀬戸支所		
採 取 日	2025年11月15日	分析対象	絶縁油
採 取 者	三宅英明・福井太樹	所 属	福井電気有限会社

分 析 項 目	分 析 結 果	基 準 値	分 析 方 法
P C B (mg/kg)	不 検 出 (0.15 未 満)	0.5	溶媒希釈/(GC/HRMS)法*
(備 考) * 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル 平成23年5月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 2.2.1 溶媒希釈/ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析(GC/HRMS)法			
電気機器の概要		2025年11月15日	採取時点
電気機器の種類	変圧器	番 号	—
保管数(油)量	69L	重 量	295kg
製造者名	その他	型 式	OT-60JES
製造番号	90063-01	製造年月日	1992年
定格及び容量等	60kva	登録番号	—
使用状態	—	設置年月日	—