

仕 様 書

1 修繕名称

岡山市北消防署ＯＳＤシャッターシャフトスプリング及び電動式開閉機他取替修繕

2 修繕場所

岡山市北区鹿田町二丁目４番１号 岡山市北消防署

3 修繕内容

岡山市北消防署に設置しているＯＳＤシャッターのシャフトスプリングなどの上廻り部品及び電動式開閉機について、メーカー設計耐用基準を超過しており、同部品及び周辺部品の取替修繕を行うもの。

4 シャッター型式等

(1) メーカー

三和シャッター工業株式会社製 電動ＯＳＤシャッター

(2) 電動式開閉機型式及び製造番号

ア 型式

ＤＣＤ２０１－１８

イ 製造番号

Ａ１５０９２８１０３

(3) 寸法

Ｗ×Ｈ ７，８００ｍｍ×４，４８０ｍｍ

5 取替部品

- | | |
|------------------|----|
| (1) 上廻り部品 | １式 |
| (2) 電動式開閉機 | １式 |
| (3) ワイヤロープ | １式 |
| (4) その他取替に係る消耗品等 | １式 |

※既存取付部品が三和シャッター工業株式会社製の部品の場合は、同一メーカーの部品を使用すること。

※設置場所等の詳細は別紙１、２参照。

6 期間

契約締結日から令和８年１０月３０日まで

7 注意事項

- (1) 入札金額には、高所作業費、搬入費、処分費等諸経費を全て含めること。
- (2) 緊急車両用ＯＳＤシャッターの修繕となるため、修繕日時については担当者と事前に協議し、可能な限り平日の８時３０分から１７時１５分までの間で作業開始及び完

了すること。

- (3) 作業手法及び作業時間については、消防関係者と十分協議のうえ着手すること。
- (4) 作業現場の管理は、関係法令に従い当該施設、近隣に迷惑をかけないこと。
- (5) 既存施設に対しては十分配慮し、悪影響、損傷を与えないように作業をすること。
また、万一、災害事故が発生した場合は、当該施設職員及び担当者に速やかに報告するとともに、請負業者の負担において対策を講ずること。
- (6) 修繕にて出た廃棄物については適正に処理すること。
- (7) 緊急車両の出動に支障を与えないこと。

8 担当者

消防企画総務課経理係 信原（TEL 086-234-9972）

9 その他

- (1) 入札に際して現場確認を希望する場合は、事前に担当者へ連絡すること。
- (2) 当修繕について、履行が契約の内容に適合しないものであるときは、岡山市契約規則第47条の規定のとおり、修繕目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求する場合があるため、不明な点については担当者と事前協議のうえ実施すること。