

岡山市東区役所瀬戸支所変圧器・コンデンサー運搬処分業務委託

質問と回答

岡山市東区役所瀬戸支所総務民生課

項目	質 問	回 答
1	仕様書記載の変圧器及びコンデンサーのPCB含有量はいずれも0.5mg/kg未満とされていますが、本業務における廃棄物の法分類について、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、低濃度PCB廃棄物等の取扱いをご教示ください。	産業廃棄物として取り扱ってください。
2	本入札は収集運搬及び処分業務を一体として発注されているものと理解しておりますが、収集運搬業者と処分業者が異なる場合の契約形態及び必要書類についてご教示ください。あわせて、収集運搬業者に関する届出書、承諾書、委任状等の提出要否をご教示ください。	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十六項に記載のとおりです。
3	本業務には、機器の撤去、搬出、積込作業、養生、安全対策まで含まれる認識でよろしいでしょうか。含まれる範囲と発注者側で対応される範囲をご教示ください。	お見込みのとおりです。
4	現地写真、設置場所の配置図、搬出経路図、機器の保管状況が分かる資料をご提供いただけますでしょうか。	別途、資料を添付します。
5	フォークリフト、クレーン車等の使用可否、車両進入条件、駐車場所、搬出経路の高さ・幅員制限の有無をご教示ください。	フォークリフト、クレーン車等は使用可能です。 車両進入条件は特にございません。 駐車場は、瀬戸支所の公用車前の駐車場をご利用ください。 搬出経路の高さ・幅員については、質問項目4の資料のとおりです。
6	入札前の現地確認又は下見は可能でしょうか。可能な場合、申込方法及び実施可能日をご教示ください。	可能です。 申込は瀬戸支所総務民生課へ電話により行ってください。実施日は申込時に調整します。
7	入札参加者が岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている場合、公告共通事項に基づき入札保証金は免除対象となる認識でよろしいでしょうか。	公告共通事項2 入札保証金に関する事項(2)に記載のとおりです。
8	公告共通事項9(2)において、契約保証金に係る提出書類は「契約書の作成期日の午後3時までに提出すること」とありますが、契約書の作成期日について、具体的な日程又は通知方法をご教示ください。	契約書の作成期日は、公告共通事項7 落札者の決定に関する事項に記載のとおりです。 通知は、一般競争入札参加資格確認結果及び入札結果通知書の郵送により行います。
9	仕様書にはコンデンサー1台(PCB含有量0.10mg/kg未満)との記載がありますが、重量に関する記載が見当たりませんでした。当該コンデンサーの重量をご教示いただけますでしょうか。	業務仕様書を修正しました。