

供給施設一覧

	東部クリーンセンター	当新田環境センター
受給地点	岡山市東区西大寺新地 453－ 5	岡山市南区当新田 486－ 1
電気方式	交流 3 相 3 線式	交流 3 相 3 線式
発電場所	岡山市東区西大寺新地 453－ 5	岡山市南区当新田 486－ 1
発電機出力 [kW]	(蒸気タービン発電機) 1 2, 1 0 0	(蒸気タービン発電機) 1, 9 6 0
受給最大電力 [kW]	(売電側) 5, 2 0 0	(売電側) 7 6 0
	(買電側) 3, 0 0 0	(買電側) 1, 2 0 0
周波数 [Hz]	6 0	6 0
標準電圧 [V]	6 0, 0 0 0	6, 0 0 0
標準力率 [%]	8 5 以上	8 5 以上
受電地点	発電者が施設した C－G I S 引込みブッシングの電源側接続点	岡山市南区当新田 486－ 1 に発電者が施設した構内第 1 柱の開閉器の電源側接続点
財産分界点	受電地点に同じ	受電地点に同じ
系統連系受電サービス 料金割引区分	A－ 1	A－ 1 ・ B－ 2
その他	本施設は予備線契約があり、常用線で電力受給が不可能となった場合は、予備線による電力受給を行うものとする。予備線契約は、本表と同等である。 令和 4 年 2 月 FIT 期間終了。	平成 26 年 9 月 FIT 期間終了。

供給施設一覧

	可燃ごみ広域処理施設（仮称）	
受給地点	岡山市南区豊成一丁目 4 番 1 号	
電気方式	交流 3 相 3 線式	
発電場所	岡山市南区豊成一丁目 4 番 1 号	
発電機出力 [kW]	(蒸気タービン発電機) 5, 3 9 0	
受給最大電力 [kW]	(売電側) 3, 6 6 0	
	(買電側) 1, 5 6 0 ※試運転の状況により変動あり	
周波数 [Hz]	6 0	
標準電圧 [V]	2 0, 0 0 0	
標準力率 [%]	8 5 以上	
受電地点	発電者の施設した第 1 号柱上の中国電力ネットワークの架空引込線と発電者の開閉器電源側接続点	
財産分界点	受電地点に同じ	
系統連系受電サービス 料金割引区分	未定	
その他	本施設は予備線契約があり、常用線で電力受給が不可能となった場合は、予備線による電力受給を行うものとする。予備線契約は、本表と同等である。 FIT・FIP 制度適用外。 令和 9 年 4 月からごみの焼却を開始し、4 か月の試運転期間を経て、8 月 1 日より本稼働となる。 逆潮流電力は、令和 9 年 5 月当初より発生する見込み。	