山上最終処分場活性炭吸着塔活性炭入替業務委託仕様書

第一章　総則

（適用範囲）

第１条　本仕様書は基本的内容について定めるものであり，本仕様書に明記されていない事項でも，当然必要と思われるものについては，本市監督員（以下監督員という。）と協議のうえ受託者の責任において実施し，誠実に履行すること。

（委託業務の履行義務）

第２条　受託者は，本仕様書，岡山市契約規則，契約書並びに関係法令に基づき，当施設の機能を十分理解し，目的を達成できるよう業務を誠実，適正に履行しなければならない。

（損傷部補修）

第３条　本業務履行に際し，建造物機器等を損傷しないよう十分注意すること。万一損傷した場合は，監督員の指示に従い同等以上の資材をもって速やかに原状復旧を図ること。

なお，復旧に要する費用はすべて受託者の負担とする。

（資格必要作業）

第４条　資格が必要な作業は，それぞれの資格を有する者が履行すること。また，監督員が要求した場合は資格保有者である旨の証書の写等を提出すること。

（災害防止等）

第５条　本業務履行に際し，現場作業に従事する者の安全災害防止対策に万全を期するほか，労働基準法，労働安全衛生法等の法令に違反することのないよう，特に留意して施工すること。

（緊急時の処置）

第６条　事故又は災害が発生した場合は，直ちに適切な処置をとり，遅滞なく監督員に報告すること。

~~（備え付け書類，帳票等）~~

~~第７条　受託者は，業務実施を明らかにするため，この契約に関する書類，帳票等のうち，委託者が指定するものを現場に備え付け，常に整備しておかなければならない。~~

第二章　業務概要

（履行期間）

第８条　本業務の履行期間は，契約日から令和９年３月２６日までとする。

（履行場所）

第９条　岡山市北区山上１５２番地

（委託業務の内容）

第１０条　委託業務の主な内容は，次のとおりとする。

１　活性炭入替業務　　１式

（１）業務内容

ａ　使用済炭の抜取り，活性炭の搬入・充填

	充填する活性炭	数量	規格
No.１活性炭吸着塔活性炭	再生炭（市支給）	2,700kg	－
No.２活性炭吸着塔活性炭	新炭	2,700kg	別表１参照

（ａ）活性炭吸着塔より使用済炭を抜き取り，活性炭を充填する。

（ｂ）作業にあたっては，廃水等が水処理施設外に流出しないよう作業方法の採用，養生等の対策を行うこと。

b　使用済炭の処置

（a）抜き取った使用済炭は，通水性のあるフレコンバッグ等に入れて十分に水切りしたのち，水漏れしないよう内袋付きフレコンバッグ等に入れる。

（b）監督員が指定する場所まで運搬し，荷降ろし後フレコンバッグ全体をブルーシート等で覆うこと。

c　活性炭吸着塔内部点検

（a）使用済炭抜取り後，内面ゴムライニング及び吸着塔内部等を点検し，状況写真，報告書を作成し，本市に提出すること。

d　人孔蓋まわりの塗装

（a）人孔蓋まわりについて塗装が剥がれた箇所を補修塗装すること。

e　人孔のパッキンの交換

（a）人孔のパッキンを交換すること。

① 上面 V#2010 EPDM 5t 相当品　１枚

② 側面 V#2010 EPDM 5t 相当品　１枚

（２）使用部品及び材料

a　業務に要した材料数量と設計数量とが相違し，軽微な相違の場合は受託者が負担し，その他の場合は監督員と協議する。

（提出書類）

第１１条　本委託業務に関する提出書類は，下記のとおりとする。

ただし，契約に関する書類は別とする。

１　着手前に提出する書類

（１）委託業務着手届　１部

（２）工程表（委託作業表）　１部

（３）業務責任者届　１部

２　履行期間中に提出する書類

（１）新炭納入仕様書　１部

（新炭発注前に仕様について監督員の承認を得ること。）

３　完了後に提出する書類

（１）委託業務完了通知書　１部

（２）写真帳　１部

（３）報告書　１部

（活性炭吸着塔内部ほか点検結果及び試運転結果等含む）

４　その他監督員の指示したもの　１式

別表１

規格	数値
よう素吸着性能	950 ㎎/g 以上
メチレンブルー吸着性能	180 ㎖/g 以上
充填密度	0.40～0.50
pH	6.0～8.0
硬度(%)	90 以上
粒度	8～32 メッシュ