

令和7年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
岡山市一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく資料

○ 処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
東部クリーンセンター	可燃性一般廃棄物（一部産業廃棄物を含む）
当新田環境センター	可燃性一般廃棄物

○ 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）

施設名	単位	令和7年										令和8年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東部クリーンセンター	t	9,878.99	8,935.80	3,735.68	11,902.13	8,879.54	7,920.75	8,811.70	8,837.58	7,485.15				76,387.32	
当新田環境センター	t	5,390.66	5,933.71	5,044.52	4,663.73	5,092.29	4,481.74	5,329.47	4,327.07	5,337.36				45,600.55	

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく資料

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置

施設名	測定項目	測定位置
東部クリーンセンター	燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉脱硝反応塔出口
当新田環境センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉ろ過式集じん器出口

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果の得られた年月日

施設名	測定項目	測定結果の得られた年月日
東部クリーンセンター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
当新田環境センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果（1ヶ月平均値）

施設名	炉名	項目	単位	令和7年										令和8年			平均値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東部クリーンセンター	1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	909			905	908	908	903	909	908				907	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	179			179	180	180	180	180	180				180	
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	10			13	11	8	9	10	11				10	
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	897	900	899	900	897				909				900	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	180	180	179	179	180				180				180	
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	8	8	10	9	7				5				8	
	3号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	910	915	921	918			920	918	919				917	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	180	180	180	179			180	180	180				180	
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	7	5	7	10			6	5	6				7	
当新田環境センター	A系炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	879	889	891	897	888	893	885	892	885				889	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	195	195	198	195	195	195	195	195	195				195	
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	26	29	24	17	14	11	12	14	13				18	
	B系炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	883	899	897	906	902	899	895	899	896				897	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	195	195	195	195	195	195	195	195	195				195	
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	21	22	21	22	16	19	17	21	22				20	

※ 各測定項目における連続測定結果の閲覧を希望される方は、各センターにお問い合わせください。

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく資料

○ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った時機

施設名	設備名	たい積したばいじんの除去を行った時機
東部クリーンセンター	冷却設備	各炉機械式煤吹機により、毎日除去
	排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施
当新田環境センター	冷却設備	各炉機械式煤吹機により、毎日除去
	排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく資料

○ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

施設名	測定項目	排ガスを採取した位置
東部クリーンセンター	ダイオキシン類濃度	各炉煙突出口
	ばい煙量又はばい煙濃度	各炉煙突出口
当新田環境センター	ダイオキシン類濃度	各炉煙突出口
	ばい煙量又はばい煙濃度	各炉煙突出口

○ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施設名	炉名	項目	単位	年月日・結果等
東部クリーンセンター	1号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年7月17日
		測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月16日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.0041
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
	2号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年7月15日
		測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月16日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.011
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
	3号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年7月16日
		測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月16日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.0017
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
当新田環境センター	A系炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年9月3日
		測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月17日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.022
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	1
	B系炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年9月2日
		測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月17日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.030
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	1

○ 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施設名	炉名	項目	単位	令和7年												令和8年	平均値	基準値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東部クリーンセンター	1号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月11日			7月11日	8月1日	9月22日	10月10日	11月7日	11月7日				—	—	
		測定結果の得られた年月日	—	5月2日			8月1日	8月29日	10月15日	11月4日	12月2日	12月25日				—	—	
		硫酸酸化物排出量	Nm ³ /h	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	—	
		ばいじん濃度	g/Nm ³	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	0.08	
		塩化水素濃度	mg/Nm ³	20			7.2	16	14	12	9.6	15				13	700	
		窒素酸化物濃度	ppm	42			35	28	51	67	35	52				44	250	
	2号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月18日	5月2日	6月13日	7月4日	8月8日					12月26日			—	—	
		測定結果の得られた年月日	—	5月13日	5月27日	7月3日	7月28日	9月5日					2月2日			—	—	
		硫酸酸化物排出量	Nm ³ /h	ND	ND	ND	ND	ND					ND			ND	—	
		ばいじん濃度	g/Nm ³	ND	ND	ND	ND	ND					ND			ND	0.08	
		塩化水素濃度	mg/Nm ³	16	16	20	14	4.8					8.5			13	700	
		窒素酸化物濃度	ppm	44	56	47	52	56					56			52	250	
	3号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月18日	5月9日	6月6日	7月11日			9月5日	10月3日	11月7日				—	—	
		測定結果の得られた年月日	—	5月13日	5月27日	7月3日	8月1日			9月30日	11月4日	12月2日				—	—	
		硫酸酸化物排出量	Nm ³ /h	ND	ND	ND	ND			ND	ND	ND				ND	—	
		ばいじん濃度	g/Nm ³	ND	ND	ND	ND			ND	ND	ND				ND	0.08	
		塩化水素濃度	mg/Nm ³	9.4	8.1	13	12			12	13	10				11	700	
		窒素酸化物濃度	ppm	59	41	61	39			58	55	35				50	250	
当新田環境センター	A系炉	排ガスを採取した年月日	—	4月7日	5月20日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月4日	12月1日				—	—	
		測定結果の得られた年月日	—	4月30日	6月13日	6月27日	7月30日	8月29日	9月30日	11月5日	12月2日	1月15日				—	—	
		硫酸酸化物排出量	Nm ³ /h	ND	ND	0.016	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	—	
		ばいじん濃度	g/Nm ³	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	0.08	
		塩化水素濃度	mg/Nm ³	16	43	5.5	29	35	13	9.1	9.7	5.6				18	700	
		窒素酸化物濃度	ppm	88	94	99	84	74	80	79	80	94				86	250	
	B系炉	排ガスを採取した年月日	—	4月8日	5月20日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月17日				—	—	
		測定結果の得られた年月日	—	4月30日	6月13日	6月27日	7月30日	8月29日	9月30日	11月5日	12月2日	1月15日				—	—	
		硫酸酸化物排出量	Nm ³ /h	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	—	
		ばいじん濃度	g/Nm ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			ND	0.08	
		塩化水素濃度	mg/Nm ³	16	46	9.1	27	28	5.7	19	18	11				20	700	
		窒素酸化物濃度	ppm	86	74	77	77	64	67	79	82	89				77	250	

※ 定量下限値未満はNDと表示し、平均値の計算では零として扱っています。