

令和 8 年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく
岡山市一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号イに基づく資料

○ 処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
東部クリーンセンター	可燃性一般廃棄物（一部産業廃棄物を含む）
当新田環境センター	可燃性一般廃棄物

○ 処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）

施 設 名	単 位	令和 8 年										令和 9 年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東部クリーンセンター	t	9,868.01	9,237.16	3,777.63	9,619.44									32,502.24	
当新田環境センター	t	5,877.72	5,006.76	5,329.87	4,979.77									21,194.12	

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号ロに基づく資料

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置

施設名	測定項目	測定位置
東部クリーンセンター	燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉脱硝反応塔出口
当新田環境センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉ろ過式集じん器出口

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果の得られた年月日

施設名	測定項目	測定結果の得られた年月日
東部クリーンセンター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
当新田環境センター	燃焼室中の燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	1ヶ月間の測定結果について、各炉測定を行った月の翌月の1日

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定結果（1ヶ月平均値）

施設名	炉 名	項 目	単 位	令和 8 年										令和 9 年			平均値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東部クリーンセンター	1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	901	909	/	905									905	
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	179	180		180								180		
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	13	12		13								13		
	2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	907			910								909		
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	180			179								180		
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	7			5								6		
	3号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	909	910		875								898		
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	180	180		180								180		
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	6	4		10								6		
当新田環境センター	A系炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	889	892	894	894								892		
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	195	195	197	195							196			
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	29	41	33	28							33			
	B系炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	889	893	891	898							893			
		集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	195	195	195	198							196			
		煙突排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	31	28	29	23							28			

※ 各測定項目における連続測定結果の閲覧を希望される方は、各センターにお問い合わせください。

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号ハに基づく資料

○ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った時機

施設名	設備名	たい積したばいじんの除去を行った時機
東部クリーンセンター	冷却設備	各炉機械式煤吹機により、毎日除去
	排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施
当新田環境センター	冷却設備	各炉機械式煤吹機により、毎日除去
	排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号ニに基づく資料

○ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

施設名	測定項目	排ガスを採取した位置
東部クリーンセンター	ダイオキシン類濃度	各炉煙突出口
	ばい煙量又はばい煙濃度	各炉煙突出口
当新田環境センター	ダイオキシン類濃度	各炉煙突出口
	ばい煙量又はばい煙濃度	各炉煙突出口

○ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施 設 名	炉 名	項 目	単 位	年 月 日 ・ 結 果 等
東部クリーンセンター	1号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和 7 年 7 月 17 日
		測定結果の得られた年月日	—	令和 7 年 10 月 16 日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.0041
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
	2号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和 7 年 7 月 15 日
		測定結果の得られた年月日	—	令和 7 年 10 月 16 日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.011
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
	3号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和 7 年 7 月 16 日
		測定結果の得られた年月日	—	令和 7 年 10 月 16 日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.0017
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	0.1
当新田環境センター	A系炉	排ガスを採取した年月日	—	令和 8 年 6 月 1 日
		測定結果の得られた年月日	—	令和 8 年 7 月 8 日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.017
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	1
	B系炉	排ガスを採取した年月日	—	令和 8 年 6 月 2 日
		測定結果の得られた年月日	—	令和 8 年 7 月 8 日
		ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm ³	0.012
		(基準値)	ng-TEQ/Nm ³	1

○ 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

施設名	炉 名	項 目	単 位	令和 8 年										令 和 9 年			平均値	基準値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
東部クリーンセンター	1号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月10日	5月1日	6月12日	7月10日										—	—
		測定結果の得られた年月日	—	5月8日	6月4日	7月7日	8月7日										—	—
		硫黄酸化物排出量	Nm³/h	ND	ND	ND	ND										ND	—
		ばいじん濃度	g/Nm³	ND	ND	ND	ND										ND	0.08
		塩化水素濃度	mg/Nm³	17	14	10	14										14	700
		窒素酸化物濃度	ppm	ND	39	55	24										39	250
	2号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月17日			7月17日										—	—
		測定結果の得られた年月日	—	5月18日			8月12日										—	—
		硫黄酸化物排出量	Nm³/h	ND			ND										ND	—
		ばいじん濃度	g/Nm³	ND			ND										ND	0.08
		塩化水素濃度	mg/Nm³	12			16										14	700
		窒素酸化物濃度	ppm	43			51										47	250
	3号炉	排ガスを採取した年月日	—	4月10日	5月8日	6月5日	7月10日										—	—
		測定結果の得られた年月日	—	5月8日	6月4日	7月7日	8月7日										—	—
		硫黄酸化物排出量	Nm³/h	ND	ND	ND	ND										ND	—
		ばいじん濃度	g/Nm³	ND	ND	ND	ND										ND	0.08
		塩化水素濃度	mg/Nm³	12.0	14	16	12										14	700
		窒素酸化物濃度	ppm	59	47	73	50										57	250
当新田環境センター	A系炉	排ガスを採取した年月日	—	4月13日	5月26日	6月1日	7月7日										—	—
		測定結果の得られた年月日	—	5月15日	6月26日	6月29日	7月30日										—	—
		硫黄酸化物排出量	Nm³/h	ND	ND	ND	ND										ND	—
		ばいじん濃度	g/Nm³	ND	ND	ND	ND										ND	0.08
		塩化水素濃度	mg/Nm³	10.0	3.4	12.0	4.4										7	700
		窒素酸化物濃度	ppm	90	84	97	83										89	250
	B系炉	排ガスを採取した年月日	—	4月14日	5月26日	6月2日	7月7日										—	—
		測定結果の得られた年月日	—	5月15日	6月26日	6月29日	7月30日										—	—
		硫黄酸化物排出量	Nm³/h	ND	ND	ND	ND										ND	—
		ばいじん濃度	g/Nm³	ND	ND	ND	ND										ND	0.08
		塩化水素濃度	mg/Nm³	15.0	3.1	31.0	13.0										16	700
		窒素酸化物濃度	ppm	75	76	93	82										82	250

※ 定量下限値未満はNDと表示し、平均値の計算では零として扱っています。