おまちアクアガーデン水質検査結果一覧表

令和7年度

分析項目 採水日	臭気	味	色度	濁度	pH値	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	亜硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	一般細菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	マンガン及びその化合物	PFOS及びPFOA（ng/L）	水道水水質基準への適合
4月8日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.8	0.729	0.004未満	9.7	0.3未満	0	陰性	0	0.10		マンガンについて不適合
4月24日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.756	0.004未満	9.7	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
5月14日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.718	0.004未満	9.7	0.3未満	0	陰性		0.10		マンガンについて不適合
5月29日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.724	0.004未満	9.7	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
6月11日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.704	0.004未満	9.6	0.3未満	0	陰性	0	0.10		マンガンについて不適合
6月26日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.703	0.004未満	9.6	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
7月8日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.702	0.004未満	9.5	0.3	0	陰性		0.099		マンガンについて不適合
平均値					6.6	0.719	0.004未満	9.6	0.3未満				0.10		
水道水水質基準	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	5.8以上8.6以下	10mg/L以下	0.04mg/L以下	200mg/L以下	3mg/L以下	1mlの検水で形成される集落数が100 以下	検出されないこと	—	0.05mg/L以下	—	—