おまちアクアガーデン水質検査結果一覧表

令和8年度

分析項目 / 採水日	臭気	味	色度	濁度	pH値	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	亜硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	一般細菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	マンガン及びその化合物	PFOS及びPFOA（mg/L）	水道水水質基準への適合
4月20日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.84	0.004未満	9.3	0.3未満	0	陰性	0	0.10		マンガンについて不適合
4月30日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.81	0.004未満	9.2	0.3未満	19	陰性				測定項目について適合
5月13日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.80	0.004未満	9.3	0.3未満	0	陰性		0.098		マンガンについて不適合
5月25日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.78	0.004未満	9.3	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
6月9日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.76	0.004未満	9.4	0.3未満	0	陰性	0	0.10		マンガンについて不適合
6月25日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.73	0.004未満	9.1	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
7月7日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.73	0.004未満	9.3	0.3未満	0	陰性		0.091		マンガンについて不適合
7月24日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.72	0.004未満	9.1	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
8月5日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.75	0.004未満	9.3	0.3未満	0	陰性	0	0.099	0.000005未満	マンガンについて不適合
8月25日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.73	0.004未満	9.1	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
9月9日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.76	0.004未満	9.1	0.3未満	0	陰性		0.094		マンガンについて不適合
9月25日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.6	0.77	0.004未満	9.1	0.3未満	0	陰性				測定項目について適合
10月13日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.86	0.004未満	9.2	0.3未満	0	陰性	0	0.093		マンガンについて不適合
10月23日	異常なし	異常なし	0.5未満	0.1未満	6.5	0.93	0.004未満	9.2	0.3未満	2	陰性				測定項目について適合
平均値					6.5	0.78	0.004未満	9.2	0.3未満				0.10		
水道水水質基準	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	5.8以上8.6以下	10mg/L以下	0.04mg/L以下	200mg/L以下	3mg/L以下	1mlの検水で形成される集落数が100以下	検出されないこと	—	0.05mg/L以下	0.00005 mg/L以下	—