

設計支援委員の意見を聴く会 結果報告書

平成22年8月27日

岡山市保健福祉局
保健福祉総務課長 様

西日本旅客鉄道(株)岡山支社
企画課長

設計支援委員の意見を聴く会 結果報告書

平成22年8月設計支援委員の意見を聴く会に付議した、下記の施設設備整備事業について、結果を報告します。

| 事業名 (整備概要) | 山陽本線瀬戸駅周辺整備事業について (瀬戸駅において、柵内多目的トイレを設置するとともに、移動の円滑化を図るため、跨線橋、南口改札、エレベーター及びスロープ、2段手摺を設置) | |
|--|---|-----------|
| 設計支援委員からの意見 | | 具体化の結果・状況 |
| <p>(音声誘導装置について)</p> <ul style="list-style-type: none"> 音声誘導装置について、多目的トイレの音声案内と改札口、下りホームの階段の音声は違いますか。 構内触知図に音声案内はありますか。 音声誘導装置は車椅子の方でも見える高さですか。 | <ul style="list-style-type: none"> 多目的トイレは人の声によって場所や男女別等をお知らせしています。改札口は音(ピン・ポーン)により、改札口の場所をお知らせします。階段は鳥の鳴き声により改札口の方向をお知らせします。 音声による案内はありません。点字によりご案内します。 音声誘導装置は音によりお客様をご案内する設備で、見える必要はございませんが、設置高さは、中央部分が床面より1m40cmの高さですので見る事は可能です。 | |
| <p>(スロープについて)</p> <ul style="list-style-type: none"> 手摺はつきますか。 | <ul style="list-style-type: none"> 手摺は設置します。スロープの行き先を点字により表示します。 | |
| <p>(手摺について)</p> <ul style="list-style-type: none"> 手摺は2段ではなく1段の方が良いのではないですか。 太さは細めにするとしっかり握れるのでは。 | <ul style="list-style-type: none"> 手摺については、移動円滑化基準に基づき2段手摺としております。 手摺の形状につきましても、移動円滑化基準に基づいた形状としております。 | |
| <p>(多目的トイレについて)</p> <ul style="list-style-type: none"> 便器の両側に手摺はつきますか。 オストメイトにはお湯が出ますか。水しか出ないならその旨表記してほしい。 ベビーシートは老人も使えますか。 緊急呼出ボタンはありますか。 照明器具を可愛いものにしてはどうですか。 | <ul style="list-style-type: none"> 両側に手摺を設置します。 水だけの計画となっています。水しか出ない旨の表示については行います。 お子様専用です。 高さ40cmと、1m10cmの2箇所に設置します。 特にデザイン的な要素のある器具の設置は計画しておりません。 | |
| <p>(券売機について)</p> <ul style="list-style-type: none"> 弱視だとタッチパネルは使えないため、ボタン式と両方付いてるものにして欲しい。 車椅子でも利用できますか。 呼出ボタンはありますか。 | <ul style="list-style-type: none"> 具体的な機種は決まっていますが、参考にさせていただきます。 車椅子の方にもご利用いただけます。 あります。 | |
| <p>(エレベーターについて)</p> <ul style="list-style-type: none"> 開く方向が分かるようになってはいますか。 | <ul style="list-style-type: none"> 音声と文字で開くドアと行き先をご案内します。 | |
| <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> 南口側には改札がありますか。 弱視だと階段が分かりづらいのですが。 南口側の自動改札は車椅子でも通行できますか。 | <ul style="list-style-type: none"> こ線橋内に設置します。 路面の単部に識別シールを貼る計画です。始末端部分には警告ブロックを敷設します。 車椅子の方の通行は可能です。 | |