

保健福祉企画総務課長 様

区政推進課長 眞茅 純一

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成23年7月22日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>中区役所富山地域センター新設工事</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>ローカウンターは左右に一つずつ必要 ではありませんか。 ローカウンターに手摺りを検討してく ださい。 待合いホールをなるべく広く使えるよ うにしてください。 ロビーチェアは柔らかいものは高齢者 に不便では。 カウンターでの個人情報の取扱の考え 方は？ 座って利用できる記載台を検討してく ださい。 店舗への盲導犬の同伴は可能ですか？ 多目的トイレは1つだけですか？増設 出来ませんか？ 地域センター前に横断歩道は設置出来 ませんか。 歩道上に誘導ブロックの設置を検討し てください。</p>	<p>サービス提供機能を含めて検討しま す。 検討します。 家具のレイアウトを含め検討しま す。 深いソファでなく、一般的な長椅 子を予定しています。 面談スペースで対応する予定です。 検討します。 可能です。 1ヶ所です。増設の予定はありません。 設置の予定はありません。 施工負担も含め天満屋ストアに確認 します。</p>	

<p>地域センターに直接案内できるインターホンと点字ブロックの設置を検討してください。</p> <p>インターホンを分かり易い位置に設置してください。</p> <p>来庁者にとって、分かり易いサイン計画をお願いします。サインの色彩計画についても配慮してください。</p> <p>透明なガラス戸は、弱視の方には見えにくいので、衝突防止の対策をお願いします。</p> <p>地域センターの空調・照明は独立して使用できますか？</p> <p>ハピースの開店前にトイレは使用できますか？</p> <p>ハピースのインターホンは店舗の開店前には利用できますか？</p> <p>ロビーチェアには背もたれと手摺りがあつた方がよいと思います。</p> <p>電光掲示板は設置予定ですか？聴覚障害者の方への電光表示案内、また避難時のフラッシュ等の誘導について。</p> <p>多目的トイレのオストメイトはお湯が使えますか？</p> <p>人的対応は人によって変わらないように指導して欲しい。</p> <p>照明設備について、カウンターや記載台で十分な明るさが確保されていますか？スタンドライト等での対応も検討してください。その際は案内をしっかりとお願いします。</p> <p>来庁者への対応について、車椅子利用者の方など、介助が必要とされる場合は、事前に携帯電話で連絡をとって、案内や、介助をしていただくような対応をお願いしたい。</p>	<p>同上</p> <p>同上</p> <p>同上</p> <p>検討します。</p> <p>個別の利用が可能です。</p> <p>使用できます。</p> <p>利用出来ませんが対応について検討します。</p> <p>検討します</p> <p>検討します。</p> <p>使用出来ます。</p> <p>周知します。</p> <p>検討します。</p> <p>検討します</p>
--	--