

保健福祉企画総務課長 様

担当課長 保健管理課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成29年6月23日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>北区北保健センター建部分館改修事業</p>	
<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>	
<p>○方向がわからなくなるので、点字ブロックはできるだけ直線的に設置してほしい。</p> <p>○案内板に点字は付いているのか。</p> <p>○階段への注意ブロックの設置と車椅子転落防止の措置を行ってほしい。</p> <p>○点字ブロックは、弱視の方も使用しているので、黄色のものを設置してほしい。</p> <p>○1階に女性用のトイレがない。多目的トイレを女性用と兼用にするのではなく、男性用と女性用をそれぞれ設置でき</p>	<p>○建物入口からエレベーター操作盤までの導線は、なるべく直線で結ぶよう配慮します。 敷地入口から建物入口までの導線も、スロープへの誘導を行わず、建物入口へ直線的に誘導します。</p> <p>○触知図案内板を設置します。</p> <p>○検討します。</p> <p>○館内の点字ブロックはプレート状のものではなく、鋸で固定するものを予定しています。黄色の製品があるか確認します。</p> <p>○検討します。</p>	

<p>ないか。</p> <p>また、職員が配置されていないときに、2階のトイレを使用させるのならば、エレベーターからトイレまで点字ブロックと触知図を設置してほしい。</p> <p>○1階の多目的トイレのベビーチェアとフィッティングボードの位置を変更できないか。ベビーチェアと扉が近く、子どもが誤って解錠してしまう心配がある。</p> <p>○図書館カウンターに誘導する点字ブロックを、休館時に閉めるジャバラ扉が遮断している。衝突を避けるため、休館時にはパイロンなどを設置してほしい。</p> <p>○非常警報を聴覚障害者に光で知らせる設備を設置してほしい。</p>	<p>○配置の変更を検討します。</p> <p>○休館時には、パイロンなどの設置を検討します。</p> <p>○検討します。</p>
--	--