

保健福祉企画総務課長 様

観光振興課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、平成 3 1 年 3 月 1 5 日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	造山古墳ビジターセンター（仮称）新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<ul style="list-style-type: none">○ 車いす用駐車場は 1 台ではなく複数あった方がよいのではないか。○ 日よけスペースの出入り口の扉は開き戸ではなく、引き戸にできないか。日よけスペースは校外学習で来る学生の利用を想定しており、一般観光客の利用を見込んでいないとのことであるが、学生でも車いすの利用者はいるので、検討してほしい。○ 新設する施設から既存のトイレまでの動線（点字ブロック等）はどのようなになっているのか。○ 掲示板からスロープ及び建物入口までの点字ブロックは敷設しないのか。○ レンタサイクルで来られる方もいると思うが、駐輪スペースが必要ではないか。スロ	トイレの近くにももう 1 台設置する予定であり、合計 2 台設置予定です。	建物内から古墳がきれいに見えるような設計にしていますが、引き戸にするとサッシのレール枠が太くなるため、できるだけサッシの枠が細くなるよう開き戸にしています。現在予定の開き戸でも、車いすが通る幅 8 0 c m 以上は確保できています。
	検討します。	
	検討します。	
	駐輪スペースの設置については可能です。設置場所については検討します。	

<p>ープの前に駐輪しないようにしてほしい。</p> <p>○ ビジターセンターからトイレまでの間に屋根もないので、せめて多目的トイレだけでも建物内に必要ではないか。</p> <p>○ 既存のトイレは、多目的トイレはあるもののそれ以外は和式トイレしかないのは高齢者にとっても不便。1つか2つだけでも洋式化できないか。</p> <p>○ 今回トイレは既存のものを使用し、新たに整備しないとのことであるが、観光スポットとして整備する以上、トイレを含めた計画を立てるべき。予算の都合もあると思うが、多目的トイレも古いタイプのものなので、他のところを抑えてでも前倒しでトイレを整備してほしい。</p> <p>○ 多目的トイレの窓はどのような窓か。中が見えないよう配慮してほしい。</p> <p>○ 多目的トイレにオストメイトをつけてほしい。</p> <p>○ 駐車場からトイレ前のスロープに上がる際に段差はないのか。</p> <p>○ 一般の方の駐車スペースが少ないように思われるが、満車で駐車できなかった場合はどのように対応するのか。今後、県外や海外から誘客するのであれば検討してほしい。</p> <p>○ 建物を駐車場の西側に設置すれば、建物内から古墳を見るときに駐車場が見えなくてよいのではないか。</p>	<p>駐車場のスペースが限られていることから必要最低限の施設の整備を計画しております。検討します。</p> <p>観光トイレについては、公共施設等総合管理計画の個別施設計画策定の中で、今後、造山古墳観光駐車場のトイレも含めた市内各所の観光トイレのあり方と整備について検討していきたいと思います。</p> <p>検討します。</p> <p>窓は強化型板ガラスなので、中で何をしているかまでは見えません。</p> <p>オストメイトやベビーチェア等は、今後、他の観光トイレも含めて検討します。</p> <p>段差はなく、スムーズに上がることができます。</p> <p>時期にもよりますが、駐車場が不足しているとは認識していません。校外学習の時期はバスがたくさん来られることがありますが、生徒をおろして、見学の間周遊してもらおう等に対応しています。</p> <p>浄化槽の横の空きスペースも有効利用することでなるべく駐車スペースを確保するため、この配置にしております。できるだけ展示ホールの前には駐車しないよう駐車スペースを考えます。</p>
--	--

<p>○ 非常時に日よけスペースから避難する場合、車いすを押したことがない人が5～6cmの段差があるところを押すのは危険。事務員に講習を行うか、スムーズに避難できるように考慮してほしい。</p>	<p>検討します。</p>
<p>○ 建物内で火災が起きた時、報知器だけでなく、聴覚障害者、高齢者に音以外で非常時であることを案内できる設備を整えてほしい。</p>	<p>検討します。</p>
<p>○ 火災等非常時の避難路を複数整備してほしい。車いすの方も安全に避難できるような避難計画を立ててほしい。</p>	<p>検討します。</p>