

保健福祉企画総務課長 様

市民協働局 市民協働企画総務課長

教育委員会 教育・指導課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の  
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年1月24日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

<p>事業名 (整備概要)</p>	<p>岡山市平福コミュニティハウス・南部適応指導教室新築工事</p>	
	<p>委員からの意見</p>	<p>委員の意見に対する回答</p>
<p>○建物西側の市道三浜町19号線側からの車は、出入の両方ができたほうがいい。</p> <p>○駐車場の12を多目的駐車場のスペースにしてもいいのではないか。</p> <p>○自転車置き場は広くしたほうがいい。</p> <p>○1階に、子供が自由に遊べるスペースや図書スペースがあったほうがいい。</p>	<p>○建物東側の主要地方道岡山港線側が主の出入り口になりますが、右折で出ていくのが危険といった意見などから、建物西側は出口に限定する形にしています。</p> <p>○車道を横切ることになるので危険であるため、安全性を考慮し駐車場の5の位置に一台分計画しています。</p> <p>○13台程度を想定していますが、大勢の人が集まる場合には、他の場所を駐輪場として借りるなどの運用上の対応をしています。</p> <p>○子供が遊べるスペースなどは設けていませんが、ホール部分に図書を置くなどの運用について地元協議会に提案します。</p>	

○トイレの入口が800では狭いような気がする。

○1階の裏玄関の階段をスロープにできないか。

○多目的トイレには、人工肛門保有者の方などが排せつ物等の処理をしやすいオストメイト機能を備えてほしい。

○2階には、多目的トイレは考えていないのか。

○1階から2階へあがるエレベータは設置しないのか。2階で火災が起こった際、どこから避難するのか。複数の避難ルートが必要ではないか。

○玄関と裏玄関の踏み込みには段差があるのか。

○障害者にとって、下足からスリッパに履き替えるのは危険でもあるので土足を検討してほしい。

○スロープの北側（建物側）にも手すりを設置してほしい。また、手すりは2段にしてほしい。

○入口及び多目的トイレの扉は、車いす利用者も使いやすいようスライドが途中で一旦止まり閉まるものがない。

○各室の入口には縦手すりも設置してほしい。

○近年の車いすの大型化も承知しているので、なるべく広くとれるよう検討します。

○通常施錠しているため階段での計画としていますが、伺った意見を参考に検討します。

○伺ったご意見を参考に地元協議の中で検討します。

○検討します。

○検討します。

○段差はないため、見切り線を入れる予定です。

○地元と協議のうえ、現状では踏み込みでスリッパに履き替えるように計画しています。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

<p>○スロープの登り初めの部分と下り初めの部分に、車いす利用者の通行に支障がなく、視覚障害者も分かるように点字ブロックを設置してほしい。ブロックが設置できなくとも、手すりの周りに色をつけてわかりやすくする等の対応を検討してほしい。</p> <p>○多目的駐車場スペース及びスロープまでの通路には屋根をつけてほしい。</p> <p>○駐車場の8番にもう一台、多目的駐車場にすることはできないのか。</p> <p>○多目的トイレの非常ベルは何か所つくのか。倒れた際に利用できるよう紐も必要である。</p> <p>○プレイルームは、様々な特性を持つ子ども遊びに対応するため、例えばトランポリンのような天井の高さ等にゆとりのあるものにしてほしい。</p> <p>○聴覚障がい者等も対応できるよう、非常ベルは音のみでなくフラッシュ等複数的手段で知らせるようにしてほしい。</p>	<p>○伺ったご意見を参考に、利用者に支障がないように配慮した、点字ブロック等の設置を検討します、</p> <p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○転倒した際にも使用できるよう、2箇所を計画している。</p> <p>○卓球程度のスポーツができるよう考えておりますが、検討します。</p> <p>○ご意見踏まえ検討します。</p>
---	--