

保健福祉企画総務課長 様

市民協働局 市民協働企画総務課長

岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員の
意見等について（報告）

下記施設整備事業について、令和2年2月28日岡山市くらしやすい福祉のまちづくり設計支援委員（以下「委員」という。）に意見を聴いた結果を報告します。

記

事業名 (整備概要)	岡山市七区コミュニティハウス新築工事	
委員からの意見	委員の意見に対する回答	
<p>○敷地入口から建物までの点字ブロックは設置しないのか。</p> <p>○敷地入口から建物入口までの動線が一直線になっていない。建物入口が東側で対角になっているが、なぜか。</p> <p>○障害者用の駐車場には雨で濡れて滑りにくいよう屋根を付けないのか。</p> <p>○敷地内の掲示板は、市道から見えない。イベント等を紹介したりするのであれば、外からも見える位置に設置したほうがいいのではないか。</p>	<p>○敷地南側の市道は、一部区間しか歩道がなく、それ以外は車道のみで点字ブロックも設置されていません。安全面等から、市道からの動線も一緒に考える必要があり、道路改良等に併せて検討させていただきたいです。</p> <p>○建設用地は、西風が強くあたるということで、地元協議の中で建物出入口の位置を決定しました。</p> <p>○現在は屋根の設置は予定していません。</p> <p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p>	

<p>○障害者用駐車場が1台あるが、もう1台、多目的に利用できる幅の広い駐車場を作ってほしい。</p> <p>○敷地の勾配だが、駐車場の通路に雨水の排水溝があるようだが、複雑な勾配にならないようにしてほしい。</p> <p>○歩道から敷地入口に一直線につながるように点字ブロックを設置できないか。</p> <p>○建物入口にあわせて、橋の位置を変えることができないのか。</p> <p>○聴覚障害者が、非常時に視覚でも確認できる装置（フラッシュランプ・電光案内板）は付くのか。なければ、設置してほしい。</p> <p>○子供が利用する図書スペースがあったほうがいい。</p> <p>○高齢者等が玄関で靴を脱いだり履いたりするには、縦型の手すりは必要であり、設置してほしい。</p> <p>○この建物には、非常口がない。このため、非常時は、会議室等の掃き出し窓から避難するようになるが高さがあるため、掃き出し窓以外に非常口を設置することも含め、高齢者・障害者等も避難できるように対応してほしい。</p> <p>○掃き出し窓の外に駐輪されると避難ができないため、駐輪場の位置はその箇所を避けて設置してほしい。</p>	<p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○浸水対策のため、敷地南側から約2パーセントの勾配で上げていくようになります。</p> <p>○対応可能かどうか検討します。</p> <p>○整備用地の隣接地に田んぼがあり、そこへの出入り口として兼用している橋のため、既存の場所から動かすことができないものです。</p> <p>○現計画では、設置していません。伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○スペースの問題もありますが、伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p> <p>○掃き出し窓から地面までは、50cm程の高さがあるため、ポータブルスロープを用意して、非常時等に運用できるようにします。</p> <p>○伺ったご意見を参考に、検討します。</p>
--	---

○廊下の手すりが、片側しかない。両側に設置してほしい。

○中は下足が多いが、高齢者の立ち座りの支えになるようなものを用意してほしい。

○多目的トイレの窓が大きいのではないかと。中の様子が見えないように、窓の位置や大きさを変えるなどしてほしい。

○多目的トイレのベビーベッドが折りたたまれずベッドの状態で放置されると、車椅子の方のトイレ使用の妨げになるが、どう考えているのか。

○一般の女子トイレの個室は3カ所あって、全て左側に手すりがある。1カ所でも右側に手すりが必要ではないか。

○一般のトイレの扉が内開きである。トイレ内で倒れた際の救出を考えると外開きに変えたほうがいい。またぶつかることを考慮し外開きにしないのであれば、外開きにしてもぶつからないよう注意喚起する等の対応ができないのか。

○多目的トイレの便座付近にも呼出しボタンを設置してほしい。

○多目的トイレの扉は、スライドが途中で一旦止まって閉まるものか。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○椅子等を準備し対応します。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○注意喚起の紙を貼るなど運用面にて対応します。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○現在は安全面、トイレ内のスペース等を考慮して、内開きの扉にしています。

○伺ったご意見を参考に、検討します。

○スライドが途中で一旦止まり閉まるものであります。