

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員 白神利行
同 種田和英
同 三木亮治
同 田中慎弥

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事
別表のとおり

2 監査の期間
平成26年11月4日から平成26年12月26日まで

3 監査の方法等

平成26年度において施工の建設工事のうち、別表の土木工事1件及び建築工事2件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工管理、監理監督等の各段階における技術的事項の実施態様について、関係書類の調査及び工事現場の实地調査により監査した。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士1人の派遣を求めた。

4 監査の結果

各工事の技術調査を実施した結果は総括的に良好であり、評価できるものであると認められたが、次の事項において、改善、検討を要すると認められた事項については、適切な措置を講じられたい。

なお、技術的に細部にわたる事項、その他軽易な事項については、その都度関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

(1) 史跡岡山城跡歴史的環境整備工事

ア 書類審査について

(ア) 必要な書類はよく整備されており、計画、積算、入札・契約、施工管理、品質管理等の実施状況は良好と認められた。

イ 実地調査について

(ア) 現場は整理整頓されており，品質管理，安全衛生管理に不具合は認められなかった。

引き続き，安全適正な施工に努められたい。

(2) さくら住座再生事業（第1期）

ア 書類審査について

(ア) 構造設計書において，屋根スラブのひび割れ防止対策は記載されていたが，外壁についての記載がなかった。今後は，外壁についても，ひび割れ防止対策の記載を検討されたい。

イ 実地調査について

(ア) 強風が予想される立地条件にあるため，屋上の機械固定式シート防水のディスクとシート面の接着状況については，念のため，再度，目視による全数確認を実施し，結果を記録されたい。

(イ) 集会所の屋根裏については，空調効率を上げるため，有効な断熱対策を実施されたい。

(3) 岡山市立灘崎中学校特別教室校舎棟耐震改修工事

ア 書類審査について

(ア) 必要な書類は良く整備されており，計画，積算，入札・契約，施工管理，品質管理等の実施状況は良好と認められた。

イ 実地調査について

(ア) 天井吊の空調機は，吊ボルトが長いため，地震発生時に振れる恐れがあるため，振れ止め対策を実施されたい。

(別表)

監査対象工事

工種	所管課	工事名・契約金額・工期
土木	教育委員会 文化財課	史跡岡山城跡歴史的環境整備工事 39,960,000円 平成26年7月31日～平成27年3月31日
建築	都市整備局 住宅課	さくら住座再生事業(第1期) 1,253,567,040円 平成25年1月15日～平成27年3月31日
建築	教育委員会 学校施設課	岡山市立灘崎中学校特別教室校舎棟耐震改修工事 98,679,600円 平成26年6月16日～平成27年1月30日